



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

...STARÁME SE SPOLEČNĚ
S VÁMI O VAŠE ZDRAVÍ

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 30.7.2018
Naše č. j.: HSHMP 42172/2018
Sp. zn.: S-HSHMP 42172/2018/02805
Vyřizuje: Irena Voráčková
Tel.: 233 087 752
E-mail: irena.vorackova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 21.8.2018

CONSILIUM ai, s.o.
Pohořelec 3
118 00 Praha 1 - Hradčany

IČ: 28886241
e.mail: consilium@seznam.cz

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci: Úprava prostorů ve vloženém patře objektu ČNB,
Na Příkopě 24/860, Praha 1 na jednací místnosti**

Na základě žádosti společnosti CONSILIUM ai, spol.s.r.o., Pohořelec 3, Praha 1, IČ:28886241 doručené dne 30.7. 2018, který zastupuje na základě plné moci Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, IČ: 48136450, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k – Úprava prostorů ve vloženém patře objektu ČNB, Na Příkopě 24/860, Praha 1 na jednací místnosti.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací k úpravě prostorů ve vloženém patře objektu ČNB, Na Příkopě 24/860, Praha 1 na jednací místnosti

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

Kc kolaudaci/Před započetím užívání stavby budou HSHMP předloženy doklady o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu na nově rekonstruovaných pracovištích České národní banky.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracoval CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 3, Praha 1, IČ: 2886241 v červnu 2018.HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Projektová dokumentace řeší úpravy prostor ve vloženém patře v 2.NP, v části orientované směrem k ul, Na Příkopě. Tyto prostory budou odděleny od přízemních prostorů, budou vytvořeny 3 jednací místnosti se sanitárním zázemím, šatnou, kuchyňkou a technickou místností a přičleněny k prostorům využívaným ČNB. Na přístupové cestě z domovního schodiště E bude na úrovni vloženého patra vytvořen nový vstup. Všechny rozhodující prostory místnosti mají možnost přirozeného větrání, doplňkové nucené větrání a chlazení je navrženo pro jednací místnosti. Přívodní jednotka pro tyto místnosti má vzduchový výkon 1800 m³/hod. Odtah vzduchu je proveden z hyg. zázemí, šatny, kuchyňky a tech. místností a chodby. V každé jednací místnosti je instalována pro chlazení podstropní jednotka fan-coil o celkovém výkonu chlazení 4 kW. Vytápění je stávající, zdrojem tepla je centrální plynová teplovodní kotelna umístěná ve 3 suterénu Na nově vzniklé chodbě bude instalováno otopné těleso, v jednacích místnostech budou vyměněna otopná tělesa. Osvětlení jednacích místností je přirozené, bude instalováno nové umělé osvětlení.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky. Výše uvedená podmínka byla stanovena podle § 41, 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Mgr. Petra Lisa Krivánková
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočka Centrum



Příloha: PD

Rozdělovník:

- 1) Consilium ai, s.r.o., Pohořelec 3, Praha 1 - Hradčany
- 2) HS HMP - spis