

V Praze dne 12. června 2019
Č. j.: 2019/067874/CNB/420

Změna č. 1 podmínek poptávky

České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Úprava prostorů ve vloženém patře“

Zadavatel sděluje, že u výše uvedené poptávky dochází k následujícím doplněním a změnám:

1) Příloha č. 3 poptávky – Cenová tabula (výkaz výměr) se doplňuje takto:

MaR – Součástí položky 1.1. rozpočtu VZT, je autonomní regulace VZT1 (zasedací místnosti) včetně akčních členů, tj. servopohony klapek, teplotními a tlakovými čidly, snímači tlakové difference filtrů, regulačními uzly ÚT a CH a ostatními nezbytnými komponenty pro běžný chod jednotek. Autonomní regulace je vybavena týdenním časovačem, kontakty dálkového ovládání (start/stop) a kontakty sumární poruchy napojenými do stávajícího rozvaděče MaR „CEV“.

Součástí položky 3.1 (nájemní prostory a knižní depozit), rozpočtu VZT, je napojení akčních členů na stávající rozvaděč MaR „CEV“ (datové body zůstávají stejné jako u stávající jednotky). Sestavná jednotka je vybavena akčními členy, tj. servopohony klapek, teplotními a tlakovými čidly, snímači tlakové difference filtrů, regulačními uzly ÚT a CH a ostatními nezbytnými komponenty pro běžný chod jednotek, které budou v maximální míře využity ze stávajícího zařízení a doplněny dle potřeby novými prvky.

Výše uvedené je zapracováno do nové verze přílohy č. 3 poptávky – Cenová tabulka (výkaz výměr), kterou účastníci použijí k podání nabídky.

2) Příloha č. 1 Návrhu smlouvy – Dokumentace pro výběr zhotovitele se mění takto:

V dokumentaci VZT – D.1.4.3., Vzduchotechnika, výkres „VLOŽENÉ PATRO - PŘÍVOD VZDUCHU“ je chybně uveden rozměr přívodního potrubí do zasedací místnosti VP413A (315x500 mm). Správný rozměr potrubí je 315x50 mm.

3) Na základě shora uvedeného se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 26. června 2019 do 10:00 hod.

- 4) **Současně se prodlužuje lhůta pro doručení případných dotazů dodavatelů do 20. června 2019 do 10:00 hod.**

Na profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz> bude příloha č. 3 poptávky – Cenová tabulka (výkaz výměr) nahrazena aktuálním zněním tohoto dokumentu.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky