

V Praze dne 20. června 2019
Č. j.: 2019/070609/CNB/420

Změna č. 1 podmínek poptávky

České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obnova osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava“

Zadavatel sděluje, že u výše uvedené poptávky dochází k následujícím změnám:

1. V Příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy – se v příloze č. 2 (Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava, Nádražní 4) stávající text bodu 3. Požadavky na osvětlení prostor nahrazuje následujícím zněním:

„3. Požadavky na osvětlení prostor

Zadavatel požaduje demontáž a následně náhradu za LED osvětlení, které bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1.

V míst. č. 33 a 35 je požadována výměna osvětlení ks za ks a světlo zůstane ve stejné pozici, není třeba měnit kabeláž příp. lištování.

V míst. č. 130 (denní trezor) je požadována výměna osvětlení ks za ks a světlo zůstane ve stejné pozici, avšak je požadována úprava instalace - oddělit samostatný okruh s ovládáním pro svícení v mimopracovní době (tj. 1 svítidlo samostatně).

V ostatních prostorách bude zachován počet svítidel, avšak dodavatel může upravit rozmístění svítidel tak, aby bylo dodrženo rovnoměrnosti osvětlení dle požadovaných parametrů.

Osvětlení musí po rekonstrukci splňovat jak obecné požadavky platných norem a předpisů (NV č. 361/2007 Sb.), tak speciální požadavky provozovatele/zadavatele na způsob provozu, ovládání, barvu světla a jeho intenzitu.

V rastrových podhledech nutno uvažovat s nezbytnou úpravou či doplněním podhledu.

Součástí je i ekologická likvidace demontovaných svítidel a světelných zdrojů.“

2. Další body přílohy č. 2 návrhu smlouvy (Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava, Nádražní 4) se přečíslovávají tak, aby byla zachována posloupnost. Nové číslování bodů je tudíž následující:

4. Požadavky na intenzitu osvětlení dle ČSN EN 12464-1, rozdělení prostor:

5. Společné požadavky na LED svítidla:

6. Ostatní požadavky objednatele:

3. V Příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy – v příloze č. 2 (Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava, Nádražní 4) se v nově přečíslovaném bodě **5. Společné požadavky na LED svítidla** mění údaj „teplota okolí: 0 - 45°C“ následovně: **„teplota okolí: 0 - 35°C“**.
4. V Příloze č. 1 poptávky – Návrh smlouvy – se v příloze č. 2 (Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava, Nádražní 4) za tabulku „Přehled zářivkových svítidel peněžní provoz - současný stav“ doplňuje tabulka **„Stavební parametry dotčených prostor k výměně svítidel - ČNB Ostrava“** a dále **„Půdorysy trezorů s rozmístěním svítidel“**.
5. Mění se, resp. rozšiřuje se, stávající název přílohy č. 3 návrhu smlouvy „Technické parametry nabídnutých svítidel (*doplň dodavatel*)“ následovně: **„Technické parametry nabídnutých svítidel a orientační výpočet osvětlenosti (*doplň dodavatel*)“**. V nově nazvané příloze č. 3 návrhu smlouvy (Technické parametry nabídnutých svítidel a orientační výpočet osvětlenosti) současně dochází k doplnění dalšího odstavce **„Orientační výpočet osvětlenosti“** a následujícího textu: **„(Musí být uvedeny orientační výpočty osvětlenosti u všech dotčených prostor k výměně svítidel, tj. všech 15 prostor dle tabulky „Přehled zářivkových svítidel peněžní provoz - současný stav“ v příloze č. 2 návrhu smlouvy.)“**
6. V poptávkovém dopise „Obnova osvětlení v peněžním provozu ČNB Ostrava“ ze dne 4. června 2019, č.j. 2019/065114/CNB/420, se upravuje znění bodu 6.2.2 poptávky následovně: **„6.2.2 Doplňný návrh smlouvy, včetně doplněné přílohy č. 3 – Technické parametry nabídnutých svítidel a orientační výpočet osvětlenosti – viz příloha č. 1 této poptávky.“**
7. **Prodlužuje se lhůta pro podání nabídek z 27. 6. 2019 11:00 na 4. 7. 2019 11:00.**
8. **Prodlužuje se lhůta pro doručení dotazů dodavatelů z 20. 6. 2019 11:00 na 27. 6. 2019 11:00.**

Na profilu zadavatele: <https://ezak.cnb.cz> byla Příloha č. 1 - Návrh smlouvy **nahrazena aktuálním zněním.**

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

Ing. Václav Albrecht, LL.M.
ředitel odboru regionální podpory
podepsáno elektronicky