

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 22. srpna 2019
Č. j.: 2019/091178/CNB/420

Vysvětlení č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Chlazení technické místnosti MP316A“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotaz dodavatele, který je uveden níže, včetně odpovědí zadavatele na tento dotaz.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

máme dotaz k zadávací dokumentaci na „Chlazení technické místnosti MP316A“.

V zadání jsou uvedeny půdorysné rozměry jednotky přesné klikmatizace 800/600mm.

Z naší osobní prohlídky vyplývá, že by mohly být půdorysné rozměry větší. Parametry 800/600 se nám jeví jako zbytečně omezující.

Chtěli bychom se zeptat, zda je nutné dodržet maximální rozměry jednotek, nebo je možné nabídnout jednotky, které se nijak zásadně rozměrově neliší od zadávaných.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

S ohledem na prostorové uspořádání místnosti a omezený prostor nebude zadavatel přistupovat ke změně podmínek poptávky a musí tak být zachovány u jednotek přesné klimatizace parametry uvedené v podmínkách poptávky, tj. maximální půdorysný rozměr š/h 800/600 mm.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky