

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze 23. března 2020  
Č.j.: 2020/043833/CNB/420

**Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

*„Je požadováno ve vazbě na současný řídicí systém a stávající DDC regulátory v jednotlivých rozvaděčích MaR je nutné splnění všech níže uvedených vlastností z důvodu využití požadovaných funkcí tak, jak tomu je u stávajícího systému. Nově osazené regulátory musí být volně programovatelné a komunikovat komunikačním protokolem BACnet MS/TP. Ve vazbě na současný řídicí systém a stávající DDC regulátory v jednotlivých rozvaděčích MaR je nutné splnění všech níže uvedených vlastností z důvodu využití požadovaných funkcí tak, jak tomu je u stávajícího systému. Nově osazené regulátory musí být volně programovatelné a komunikovat komunikačním protokolem BACnet MS/TP.“*

*Tento protokol splňuje více výrobců a přesto je “ Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka.xlsx” zadáno např. na řádce 21 přesný požadavek na typ :Bude osazena řídicí jednotka NCE, která bude doplněna dalšími regulátory typu FAC/FEC.  
- Neodpovídá veřejnému výběrovému řízení neboť určuje jediného dodavatele.“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nepožaduje konkrétní výrobek, což vyplývá i z přílohy č. 2 návrhu smlouvy – „Technické požadavky objednatele“, která je součástí zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce a která obsahuje pouze obecný popis parametrů poptávaného plnění, bez použití konkrétních označení výrobků či výrobců. Ostatně i sám dodavatel ve svém dotazu na tuto přílohu odkazuje a uvádí, že tyto parametry splňuje více výrobců. Uvedené označení regulátorů typu „FAC/FEC“ se v rámci přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) promítlo v důsledku administrativního pochybení zadavatele. Zadavatel proto toto označení z přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka vypouští.

Dotaz č. 2:

*„Na základě požadavku vyplnění“ Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka.xlsx“ Nelze jednoznačně z podkladů určit rozsah výměny stávající DDC za nové. Je nutno buď předložit dokumentaci ze které bude jasně patrné o jaký rozsah jde, nebo doplnit:*

Např. řádek 21 „CD5 - do rozvaděče bude osazena řídicí jednotka NCE, která bude doplněna dalšími regulátory typu FAC/FEC s rozšiřitelnými moduly - 3x DX“  
Otázka: Jestli stávající 3 DX jsou plně obsazené a mají rozšiřující moduly nebo ne? Nutno přesně stanovit počet AI, AO, DI, DO. “.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Veškeré rozhodující informace nezbytné pro zpracování nabídky jsou obsaženy v zadávacích podmínkách k předmětné veřejné zakázce. Součástí těchto zadávacích podmínek je rovněž příloha č. 4 návrhu smlouvy – „Dokumentace v elektronické podobě“, která však není v souladu s ust. § 96 zákona uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatel v této souvislosti odkazuje na čl. 12.3 ZD, v rámci níž jsou uvedeny bližší podmínky pro přístup k této části ZD:

„Ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 zákona uveřejní zadavatel tuto ZD, jakož i písemné vysvětlení této ZD poskytnuté dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.cnb.cz>), vyjma dokumentace, která tvoří přílohu č. 4 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD), kterou v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 zákona poskytne dodavatelům, kteří zadavateli doručí písemnou žádost o poskytnutí těchto podkladů. V takovém případě zadavatel umožní předat požadované podklady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele o jejich poskytnutí.

Písemnou žádost je možné zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://ezak.cnb.cz>), případně kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví ZD.

Součástí žádosti budou níže uvedené údaje:

- obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo,
- jméno a příjmení osoby, která za dodavatele převezme požadované podklady, včetně telefonického a emailového spojení.

Dodavatel bude povinen před převzetím požadovaných podkladů podepsat čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Bude-li za dodavatele přebírat požadované podklady jeho zástupce, musí tento zástupce doložit originál či úředně ověřenou kopii plné moci podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele. “.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení k dotazu č. 1 přistoupil ke změně č. 1 zadávací dokumentace. **Změna č. 1 zadávací dokumentace, včetně upravené přílohy č. 2 ZD – Cenová tabulka** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz> v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky