

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 6. dubna 2020
Č.j.: 2020/049267/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

„V zadávací dokumentaci je uvedeno ‘kabely od technologie zůstanou připojeny na stávajících svorkách’. Potvrďte, že stávající svorkovnice mohou být při rekonstrukci ponechány a kabely neodpojovány.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Pokud je kabeláž připojena na svorkovnici, kabely i svorkovnice mohou být ponechány. Zadavatel pro odstranění jakýchkoli pochybností uveřejňuje upravené znění přílohy č. 2 návrhu smlouvy – „Technické požadavky objednatele“. Provedená úprava je zvýrazněna formou revizí.

Dotaz č. 2:

„V zadávací dokumentaci je uvedeno ‘obnova se týká všech regulátorů, jistících a spínacích prvků včetně transformátorů’. Potvrďte, že stávající mohou být ponechány přepětové ochrany a jednotky měření hladin nebo plynů.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Jistící prvky jsou jističe, přepětové a podpětové ochrany, proudové ochrany, pojistky atd., mající ochrannou a jistící funkci v elektrických obvodech.

Spínacími prvky jsou zařízení obsahující kontakty (pomocná relé, stykače, časová relé, relé speciálního určení atd.)

Nápájecí prvky záplavových čidel obsahují transformátory.

Všechny tyto prvky dle návrhu smlouvy (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) jsou určeny k výměně – obnově. Dodávka zařízení jako jsou plynová čidla a ústředny není součástí rozvaděčů a nespadá do této zakázky. Pokud by však řešení dodavatele pro svou správnou funkci (monitoring) předpokládalo i dodávku těchto nových prvků, pak dodavatel musí i tyto prvky v rámci realizace zakázky zahrnout.

Dotaz č. 3:

„Součástí zadávací dokumentace je cenová nabídka subdodávky společnosti Johnson Controls Building Solutions (JCBS) na realizaci úpravy 2. vrstvy. V této nabídce je uvedeno, že neobsahuje projektovou dokumentaci na úpravu 2. vrstvy a tedy i související dokumentaci skutečného provedení. Potvrďte, že tuto dokumentaci na úpravu 2. síťové vrstvy nepožadujete, nebo že je součástí zmíněné subdodávky JCBS.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Projektová dokumentace úpravy 2. vrstvy, síťových komunikačních jednotek, není třeba, protože obnova rozvaděčů MaR proběhne 1:1, tedy dle stávajícího stavu. V ceně určeného poddodavatele jsou veškeré segmenty vedoucí k provedení integrace obnovených rozvaděčů.

Dotaz č. 4:

„Je součástí díla i prováděcí projekt na provizorní zapojení při prováděných pracích? Jedná se o provoz důležitých zařízení, která i při odstávce musí zůstat v provozu.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ano, a to minimálně popisem v technické zprávě tak, aby podle popisu byl kdokoliv schopen provizorní (dočasné) opatření realizovat.

Dotaz č. 5:

„Na ocenění SW prací má výrazný cenový vliv dokumentace stávajícího stavu aplikačního SW vybavení. Samotná technologická schémata jsou jako podklad nedostatečná. Budou nám jako podklad předány algoritmy pro stávající SW, výpisy stávajícího SW a zdrojové kódy?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Stávající aplikační SW (výpisy ani zdrojové kódy) ani řídicí algoritmy nebudou poskytnuty. Veškeré podklady pro zpracování nabídky jsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 6:

„Můžete jako podklad pro nabídku a následnou realizaci poskytnout kompletní projektovou dokumentaci, podle které byly dotčené rozvaděče MaR instalovány? Jako součást zadávací dokumentace byla předána pouze výkresová část, bez technické zprávy, specifikací atd.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Veškeré rozhodující informace nezbytné pro zpracování nabídky jsou obsaženy v zadávacích podmínkách k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel však pro úplnost zasílá odkaz, kde je možné požadované podklady stáhnout - www.uschovna.cz/zasilka/WWCPLGD3NNH9WLCJ-2D3.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení k dotazům přistoupil ke změně č. 2 zadávací dokumentace. **Změna č. 2 zadávací dokumentace, včetně upravené přílohy č. 2 návrhu smlouvy –**

„Technické požadavky objednatele“ bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz> v oddílu „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky