

Z m ě n a č. 2
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Rekonstrukce rozvaděčů MaR v ústředí ČNB“

(dále jen „změna“)

Zadavatel:

Česká národní banka
se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450

Zadavatel v návaznosti na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mění v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávací dokumentaci veřejné zakázky tak, že

- upravuje **přílohu č. 2 návrhu smlouvy – „Technické požadavky objednatele“** tak, že znění odstavce na straně 2 předmětné přílohy se zněním: „*Ve vazbě na stávající stav budou současné DDC regulátory nahrazeny přímo ve stávajících rozvaděcích, místo osazování nových rozvaděčů. Důvod – finanční úspora + snížení rizika chyb, protože kabely od technologie zůstanou připojeny na stávajících svorkách.*“ **se mění na následující znění:**
„Ve vazbě na stávající stav budou současné DDC regulátory nahrazeny přímo ve stávajících rozvaděcích, místo osazování nových rozvaděčů. Důvod – finanční úspora + snížení rizika chyb, protože kabely od technologie mohou zůstat připojeny na stávajících svorkách, to platí jen pro případy připojení kabeláže přímo na svorkovnici.“;
- doplňuje specifikaci stávajících rozvaděčů CG1 a CGC3, a to v rámci nově uveřejněných dokumentů s názvy „Specifikace rozvaděče CG1“ a „Specifikace rozvaděče CGC3“. Tyto dokumenty budou uveřejněny rovněž na profilu zadavatele v části „Zadávací dokumentace“;
- upravuje **přílohu č. 2 návrhu smlouvy – Cenová tabulka** tak, že součtový vzorec buňky G13 nově zahrnuje i položku č. 59 - „BB,CBP – Úprava 2.vrstvy“ (buňka G97);
- upravuje **přílohu č. 2 návrhu smlouvy – Cenová tabulka** tak, že v návaznosti na doplněnou specifikaci rozvaděče „CGC3“ dříve uvedeného v řádcích č. 107, 110, 111, 112 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Cenové tabulka jako „CGC“, upravuje označení tohoto rozvaděče na rozvaděč s označením „CGC3“.

- Zadavatel dále mění **bod 13 zadávací dokumentace**, který nově zní:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. dubna 2020 v 10:00 hodin**. Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK (uživatelská příručka) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.“

V Praze 8. dubna 2020

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

v z. Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického