

V Praze dne 30. června 2020
Č. j.: 2020/084398/CNB/420

Vysvětlení č. 2
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Studie optimalizace vytápění a možnosti dochlazení budovy ústředí ČNB“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky další dotazy dodavatele. Dotazy jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

Předpokládá se v rámci zpracování studie i zpracování hlukové studie?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Vypracování hlukové studie autorizovanou osobou je uvažováno až v dalším stupni projektové dokumentace, není tedy součástí plnění v předmětné poptávce. Dodavatel při zpracování studie v rámci řešení rizik zohlední rizika plnění dle hlukových limitů a norem venkovního a vnitřního prostředí. V rámci řešení rizika hluku musí být zohledněny stávající venkovní zdroje chladu, jejichž hlukové parametry se uvádějí ve zprávě o měření stávajícího hluku chladicích jednotek. Tato zpráva bude dodavateli předána společně s dokumentací dle čl. I odst. 2 písm. c) návrhu smlouvy.

Dotaz č. 2:

Požaduje se v rámci zpracování studie se zajištěním vyjádření i dalších dotčených orgánů státní správy než požadované vyjádření OŽP (např. památková péče, hygiena, HZS apod.)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ne, požadavek je pouze na kladné projednání s OŽP.

Dotaz č. 3:

Předpokládá se v rámci zpracování studie i se zpracováním statického posouzení konstrukcí?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Dodavatel bude vycházet z dovoleného statického zatížení, které obdrží při podpisu smlouvy dle čl. I odst. 3 návrhu smlouvy.

Dotaz č. 4:

Budou součástí podkladů předaných dle čl. I odst. 2 písm. c) návrhu smlouvy i stávající statické výpočty budovy?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Stávající statické výpočty požadovaných konstrukcí, kterými zadavatel v současné době disponuje, budou součástí předaných podkladů. Pokud nebudou některé statické výpočty k dispozici, ale dodavatel je bude potřebovat, zajistí je zadavatel.

Dotaz č. 5:

Budou součástí podkladů předaných dle čl. I odst. 2 písm. c) návrhu smlouvy i hodinové/denní spotřeby elektrické energie použité čistě pro potřeby výroby chladu za delší časové období?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Součástí podkladů budou hodnoty měsíční spotřeby elektrické energie stávajících zdrojů chladu od data instalace zdrojů chladu a rezervované kapacity (1/4h maxima) odběru elektrické energie celé budovy. Zadavatel nemá k dispozici hodinové/denní spotřeby elektrické energie čistě pro potřeby výroby chladu. Dle požadavků dodavatele může zadavatel zajistit denní nebo hodinové odečty elektrické energie pouze zdrojů chladu v nastávajícím období.

Dotaz č. 6:

Budou součástí podkladů předaných dle článku I odst. 2 písm. c) návrhu smlouvy i dokumentace jednotlivých profesí TZB a elektroinstalace v elektronické editovatelné podobě (doc, dwg)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Ano, dodavatel však musí plnit ustanovení článku IX návrhu smlouvy „Mlčenlivost, přístup do objektů objednatele a bezpečnostní požadavky objednatele“.

Dotaz č. 7:

Existuje smlouva o smlouvě budoucí o připojení výrobní elektrické energie k distribuční soustavě, nebo je součástí studie ověřit možnost připojení výrobní u provozovatele distribuční soustavy (popřípadě toto není vůbec předmětem studie)?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Smlouva o smlouvě budoucí neexistuje, zadavatel předpokládá plné využití vyrobené elektrické energie. Případné prověření připojení výrobní u provozovatele distribuční soustavy prověří zadavatel.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky