

Z m ě n a č. 2
zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Obnova „Storage Area Network““
(dále jen „změna“)

Zadavatel:

Česká národní banka

se sídlem: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČO: 48136450

Zadavatel v návaznosti na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mění v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“) následovně:

Vzhledem k odpovědi zadavatele na dotaz č. 1, uvedený ve Vysvětlení č. 2 ZD ze dne 23. července 2020, č. j.: 2020/094560/CNB/420, upravuje zadavatel v čl. VI odst. 1. písm. b) návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD) poslední větu takto:

*„Odstávka celého fabricu (4 propojená zařízení **Brocade**) je možná pouze během víkendu;“*

Vzhledem k odpovědi zadavatele na dotaz č. 4, uvedený ve Vysvětlení č. 2 ZD ze dne 23. července 2020, č. j.: 2020/094560/CNB/420, upravuje zadavatel Přílohu č. 3 – Popis prostředí objednatele - návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD), konkrétně pak druhou větu šesté odrážky na straně 4 přílohy, takto:

*„Toto připojení **je** z bezpečnostních důvodů specifické.“*

Vzhledem k odpovědi zadavatele na dotaz č. 5, uvedený ve Vysvětlení č. 2 ZD ze dne 23. července 2020, č. j.: 2020/094560/CNB/420, upravuje zadavatel Přílohu č. 4 – Technická specifikace - návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD), konkrétně pak požadavek „Výkonnost“ v části „Poznámka/zdůvodnění“, takto:

*„Do SAN budou připojena zařízení s různými výkonnostními parametry. **Nejpomalejší zařízení pracují s rychlostí 4 Gbit/s.**“*

Vzhledem k odpovědi zadavatele na dotaz č. 6, uvedený ve Vysvětlení č. 2 ZD ze dne 23. července 2020, č. j.: 2020/094560/CNB/420, upravuje zadavatel:

- v čl. VI odst. 1. návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD) písm. i) takto:

*„zajistit prostor o velikosti maximálně 15U v každém ze dvou stojanů (rack), umístěných vždy v každé lokalitě. Prostor bude k dispozici ve **standardních 19“ stojanech** hloubky 1000 mm;“*

- Přílohu č. 4 – Technická specifikace - návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD), konkrétně pak požadavek „Hmotnost a rozměry“, takto:

„Dodávané technické prostředky musí být umístitelné ve výpočetních střediscích ČNB. V každé lokalitě jsou k dispozici 2 stojany (racky), v každém stojanu je k dispozici prostor maximálně 15 U (celkem tedy 4 stojany po 15 U) (týká se nabízeného řešení bez budoucího rozšíření-viz požadavek „Rozšiřitelnost“).

Hmotnost nesmí překročit 150 kg/stojan (rack; tj. 300 kg/lokalita).

Zařízení překračující uvedené parametry nesmí být nabízena.“

Vzhledem k odpovědi zadavatele na dotaz č. 8, uvedený ve Vysvětlení č. 2 ZD ze dne 23. července 2020, č. j.: 2020/094560/CNB/420, upravuje zadavatel Přílohu č. 4 – Technická specifikace - návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD), konkrétně pak požadavek „Výkonnost“, takto:

„Externí výkonost se vztahuje k požadovaným 144 portům. Porty musí být osazeny SFP+ moduly s rychlostmi:

- 24 portů s rychlostí 8/16/32 Gbit/s (fullduplex)
- 2 porty s rychlostí 4/8/16 Gbit – **single mode (LW)** pro připojení k DWDM (v rámci objektu je větší vzdálenost a na kabeláži OM1 má multimode problémy)
- 25 portů s rychlostí 4/8/16 Gbit/s – **multimode (SW)**
- 91 portů s rychlostí **nejméně 4/8/16 Gbit/s a nejvýše 8/16/32 Gbit/s – multimode (SW)**

2 porty budou dle navržené konfigurace. Pokud budou v rámci dosažení počtu 144 použity 2 FC switche/fabric/lokalita, pak jejich propojení musí s SFP+ 8/16/32 Gbit/s. Pokud ne, jsou dostačující moduly 4/8/16 Gbit/s.“

Za účelem opravy překlepu upravuje zadavatel Přílohu č. 4 – Technická specifikace - návrhu smlouvy (který tvoří přílohu č. 1 ZD), konkrétně pak požadavek „Hmotnost a rozměry“ v části „Poznámka/zdůvodnění“, takto:

„Požadavek vychází z možností transportních tras do očekávaného umístění.“

Upravený (doplněný) text je označen červenou barvou pro snadnější orientaci.

Zadavatel dále mění **bod 11 zadávací dokumentace**, který nově zní:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. srpna 2020 ve 13:00 hodin.“

Podáním nabídky se rozumí podání nabídky zadavateli prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>. Podrobné informace o ovládání elektronického nástroje E-ZAK ([uživatelská příručka](#)) jsou dostupné na adrese: <https://ezak.cnb.cz/>.

V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.“

V Praze 23. července 2020

Ing. Milan Zirsák
ředitel sekce informatiky
podepsáno elektronicky

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky