

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze 31. července 2020  
Č. j.: 2020/096314/CNB/420

**Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy dealingu v 1. patře budovy ústředí ČNB v Praze“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

*„Svítlidla – Jsou dány konkrétní vybrané typy svítidel, nebo má zhotovitel vybrat svítidla dle specifikace? Dále by uchazeče o zakázku zajímalo, zda máte nominovaného dodavatele na naprogramování ovládání osvětlení - v projektu uvedeno LUXMATE.“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky **požaduje dodávku osvětlení dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci**, která tvoří volně připojenou přílohu č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD). Zadavatel nemá nominovaného konkrétního dodavatele na naprogramování osvětlení, které zajistí vybraný dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva. **Dodané osvětlení však musí být schopno ovládání v softwarovém prostředí Luxmate.**

Dotaz č. 2:

*„MR+JČ – Pro zhotovení cenové nabídky je zapotřebí, abychom spolupracovali se stávajícími dodavateli, může uchazeč požádat o kontakt na současného dodavatele MR+JČ“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že u profese jednotného času a místního rozhlasu nejsou vyžadovány žádné softwarové úpravy, jedná se pouze o přesunutí a napojení/doplnění ukazatele času, resp. reproduktoru, tj. hardwarové úpravy. Servisní činnosti těchto zařízení nejsou smluvně zajišťovány servisní společností.

Dotaz č. 3:

*„EPS – Pro zhotovení cenové nabídky je zapotřebí, abychom spolupracovali se stávajícími dodavateli, může uchazeč požádat o kontakt na stávajícího dodavatele, který řeší EPS“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že nemá nominovaného konkrétního dodavatele na softwarové úpravy zařízení elektronické požární signalizace. **Dodávané zařízení elektronické požární signalizace musí být schopno komunikovat se současnými ústřednami ESSER FlexES control a ESSER IQ8Control M**, jejichž současnou správu smluvně pro zadavatele zajišťuje společnost Energobest s.r.o. Pro nadstavbovou vizualizaci slouží software Mr. Guard verze 3.07., správu tohoto zařízení pro objednatele zajišťuje společnost Colsys s.r.o.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní  
podepsáno elektronicky