

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 11. srpna 2020
Č. j.: 2020/100580/CNB/420

Vysvětlení č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Obnova osvětlení a podhledů v objektu ČNB Hradec Králové“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy dodavatelů. Dotazy jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

Je možné poskytnout výkresy ve formátu dwg, případně v pdf včetně rozměrů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nemá k dispozici výkresy ve formátu dwg. Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá výkresovou dokumentaci ve formátu pdf s příslušnými rozměry (viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 2:

V jednotlivých místnostech jsou usazeny kamery, vzduchotechnika či jiné předměty. Můžete prosím obstarat půdorysy místností s vyznačenými plochami, kde nemůžeme usadit nová svítidla?

Ideální by bylo do toho nákresu znázornit aktuální rozmístění svítidel + místa, kde nelze usadit nová svítidla.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení přikládá výkresovou dokumentaci s vyznačením míst, kde nelze umístit svítidla, a to ve formátu pdf (viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení).

Dotaz č. 3:

Prosíme o kóty atypických místností. Zejména 115, 116, 117, 119. Neznáme přesné rozměry místností. Tak abychom mohli navrhnout vhodné řešení z hlediska osvětlenosti a rovnoměrnosti.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel v tomto případě odkazuje na odpověď na dotaz č. 1

Dotaz č. 4:

Demontáž stávajících podhledů vč. rastru a zajištění ekologické likvidace se rozumí kompletní demontáž včetně hliníkové (ocelové) konstrukce podhledů?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ano.

Dotaz č. 5:

Zde prosím pouze o potvrzení, že celá místnost 117 (místnost i schodiště) bude osvětlena dle normy komunikační prostory a chodby, tzn. $E_m = 100$, rovnoměrnost 0,4.

V normě je totiž ještě rozděleno schodiště, kde je $E_m = 150$ lx a rovnoměrnost 0,4. Prosím tedy o objasnění.

5.1.1	komunikační prostory a chodby	100	28	0,4	40	Osvětlenost na podlaze. Ra a UGR stejné jako v přilehlých prostorech. 150 lx v případě výskytu vozidel. Osvětlení výstupů a vstupů musí poskytovat přechodové pásmo, aby se zabránilo náhlým změnám osvětlení mezi vnitřkem a vnějškem ve dne i v noci. Pozornost se musí věnovat zábraně oslnění řidičů i chodců.
5.1.2	schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky	150	25	0,4	40	

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Ano, celá místnost označená č. 117 (místnost i schodiště) bude osvětlena dle normy Komunikační prostory a chodby.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení k dotazům přistoupil ke změně č. 1 poptávkové dokumentace. **Změna č. 1 poptávkové dokumentace** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky