

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 12. srpna 2020
Č. j.: 2020/101511/CNB/420

Vysvětlení č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky
„Rekonstrukce osvětlení malého sálu Kongresového centra ČNB“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotaz dodavatele. Dotaz je uveden níže, včetně odpovědi zadavatele na tento dotaz.

Dotaz:

Po provedení kontrolních výpočtů jsme zjistili, že z daných pozic lustru není možné splnit veškeré normové požadavky běžně dostupnou světelnou technikou. Především se jedná o parametry hodnoty UGR a rovnoměrnosti.

Žádáme zadavatele o upřesnění svých požadavků ve vztahu k normě a zvážení povolení výjimek v uvedených parametrech pro požadovaný způsob osvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel na požadovaných parametrech trvá. Pokud dle názoru dodavatele není možné použít běžně dostupnou světelnou techniku, je dodavatel oprávněn nabídnout „na míru“ navrženou a vyrobenou světelnou techniku, která bude požadavky zadavatele splňovat.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky