



poznámka:

- PANEL BUDE VYROBEN JAKO SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE. OBVODOVÝ RÁM JE TVOŘEN JA ZINKOVANÝM PROF. 50/50/3 NA NĚM Z OBOU STRAN NAŠROUBOVÁNY LAKOVANÉ PLECHY tl.2mm. S OTVORY prům. 250mm PRO OSAZENÍ DÝZ. PO MONTÁŽI DÝZ BUDOU DO MEZILEHLÝCH PROSTORŮ VYVRTÁNY ORVORY A VNITŘNÍ PROSTOR MEZI PLECHY BUDE VYPLNĚN PUR PĚNOU
- RÁM BUDE PO OBVODU OPATŘEN KOTEVNÍMI PLECHY tl. 3mm VE VZD MAX 300mm
- CELKOVÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÝZ JE SOUČÁSTÍ PROFESE VZT
- UMÍSTĚNÍ DLE STAVEBNÍHO VÝKRESU
- ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE DESKA KRYTA VZT ŽALUZII V09
- VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST A ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ