We reserve all rights to this document and to the information contained therein. Improper use, use or disclosure to third parties without express consent is forbidden and will be prosecuted. © GiTy a.s.

Všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažená vyhrazujeme. Nedovolené užití, použití jiné osobě třetím osobám bez písemného souhlasu je zakázáno a bude postihováno. © GiTy a.s.

Blokové schéma páteřních rozvodů CVS

BUDOVA ČNB, VP. patro, m.č. VP304 – VCS serverovna

RD–CVS2 42U



KABELY PŘEMÍSTIT
VČ. KONEKTORŮ A PANELU
DO NOVÉHO ROZVADĚČE RN10

OPTICKÉ KABELY PŘEMÍSTIT
VČ. KONEKTORŮ A PANELU
DO NOVÉHO ROZVADĚČE RN10

PP1–24port
Panel pro vyvolávací systém Q–matic

Panel k vedení vodičů
Optický panel F01
Optický panel F02
Panel k vedení vodičů
Optický panel F03
Optický panel F04
Panel k vedení vodičů
Panel k vedení vodičů
Optický panel F05
Optický panel F06
Panel k vedení vodičů
Optický panel F07
Optický panel F08
Panel k vedení vodičů
Krycí panel 2U

8xWTXSB.01C– (16 vl. MM–62,5/125)
Zelená trasa - SM optika
8xWTOP HTM2–CVS1–8 (16 vl. SM–9/125)

BUDOVA ČNB, VP. patro, m.č. VP304 – VCS serverovna

RD–CVS3 42U



OPTICKÉ KABELY PŘEMÍSTIT
VČ. KONEKTORŮ K RN1
Rezerva stočit u rozvaděče RN1

OPTICKÉ KABELY PŘEMÍSTIT
VČ. KONEKTORŮ A PANELŮ
DO NOVÉHO ROZVADĚČE RN24

8 vývodů do AZS - FTP cat.5e
Rezerva stočit u rozvaděče RN1

Krycí panel 2U
Panel k vedení vodičů
Optický panel F01
Optický panel F02
Panel k vedení vodičů
Panel k vedení vodičů
Optický panel F03
Stávající panel RLC
Panel k vedení vodičů
Optický panel F04
Stávající panel RLC
Panel k vedení vodičů
Optický panel F05
Stávající panel RLC
Panel k vedení vodičů
Optický panel F06
Stávající panel RLC
Panel k vedení vodičů
Vývody do AZS
Panel k vedení vodičů
CT3–24port RJ45
Panel přemístěn RD–CVS1

Rezerva-stočit u rozvaděče RN1
Červená trasa - MM optika do AZS
4xWTOP CVS1–AZS1–4 (16 vl. MM–62,5/125) oranžové kabely
Červená trasa - MM optika
8xWTOP HTM3–CVS1–8 (16 vl. MM–62,5/125)
Červená trasa - SM optika
8xWTOP ZTM2–CVS1–8 (16 vl. SM–9/125)

Červená trasa - SM optika
rezerva-stočit pod rozvaděč RN24

LEGENDA:

- DATOVÉ KABELY cat. 5e
- OPTICKÉ KABELY
- TELEFONNÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ KABELY
- STÁVAJÍCÍ DATOVÉ KABELY
- WT1.01 / WT2.01 — STÁV. KABELY (SV. MODRÁ) / NOVÉ KABELY (TM. MODRÁ)

POZNÁMKA

– KABELOVÉ TRASY DATOVÝCH ROZVODŮ VÉST 0,15m OD ŽLABŮ SILNOPROUDÝCH KABELŮ
– ZNAČKY KLESÁNÍ A STOUPÁNÍ TRASY KRESLENY PRO SMĚR OD DATOVÉHO ROZVADĚČE RD–CVS2
– HLAVNÍ TRASY NOVĚ INSTALOVANÝCH HORIZONTÁLNÍCH ROZVODŮ TVOŘENY ŽLABY MARS125/50 VEDENÝMI VE ZDVOJENÉ PODLAZE
– PŘEPOJENÍ OPTICKÝCH KABELŮ PROVÉST POSTUPNĚ S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ PROVOZU CVS
– Z DATOVÝCH ROZVADĚČŮ RD–CVS2 a RD–CVS3 PŘEPOJIT 50% OPTICKÝCH KABELŮ DO NOVÝCH SKŘÍNÍ
– Z OPTICKÝCH PANELŮ RD–CVS2 a RD–CVS3 DEMONTOVAT OPTICKÝ KABEL VČ. PIGTAILU
– OPTICKÉ KONEKTORY CHRÁNIT PŘED PRACHEM A PŘEMÍSTIT DO FO PANELŮ BEZ PŘERUŠENÍ VLÁKNA
– PROSTUPY MEZI PATRY A POŽÁRNÍMI ÚSEKY UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍM SYSTÉMEM HILTI
– U VŠECH DOTČENÝCH PROSTOR – VNĚJŠÍ VLIVY "NORMÁLNÍ" dle článku 512.2.4 ČSN 33 2000–5–51

Změna č.	Popis	Vypracoval/podpis	datum	zakázka

Zakázka:	3E12B09001	Datum:	14.4.2012	
Investor:	ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1	Kontroloval:	P.Kroutil	
Stavba:	OPTIMALIZACE VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK ÚSTŘEDÍ ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1	Zodp.projektant:	P. Kroutil	
Část stavby:	F1.4.h ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	Vypracoval:	P. Kroutil	
Soubor-objekt:	Strukturovaná kabeláž	Kreslil:	P. Kroutil	

GiTy
Mariánské náměstí 1
617 00 Brno
www.gity.cz
IČO 25302400

Název výkresu:
BLOKOVÉ SCHÉMA OPTICKÉ PÁTEŘE V CVS

Formát:	3A4	Archivní číslo:	3E004-12	číslo výkresu
Měřítko:	-	Počet listů:	1	**F1.4h.2.6**
Stupeň:	DPS	List č.:	1	

Format: CSN EN ISO 5457 – A3.2