

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze 11. září 2020  
Č.j.: 2020/113754/CNB/420

### **Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka 8 ks serverů x86/x64“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném znění, níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádosti dodavatele o vysvětlení.

#### Dotaz:

*Prosím tímto o zaslání platných odkazů (uvedené v dokumentaci nefungují) a objasnění následujícího bodu 1.12 technické specifikace:*

- *Servery musí z hlediska požadavků na provozní prostředí vyhovovat doporučení "ASHRAE Technical Committee 9.9, Mission Critical Facilities, Technology Spaces and Electronic Equipment. Thermal Guidelines for Data Processing Environments."*
  - *(např.*  
*[http://tc99.ashraetcs.org/documents/ASHRAE\\_Extended\\_Environmental\\_Envelope\\_Final\\_Aug\\_1\\_2008.pdf](http://tc99.ashraetcs.org/documents/ASHRAE_Extended_Environmental_Envelope_Final_Aug_1_2008.pdf)*  
*nebo*
  - *[http://www.eni.com/green-data-center/it\\_IT/static/pdf/ASHRAE\\_1.pdf](http://www.eni.com/green-data-center/it_IT/static/pdf/ASHRAE_1.pdf)).*

#### Odpověď zadavatele:

Dokument lze nalézt např. na adrese

[http://tc0909.ashraetcs.org/documents/ASHRAE\\_Extended\\_Environmental\\_Envelope\\_Final\\_Aug\\_1\\_2008.pdf](http://tc0909.ashraetcs.org/documents/ASHRAE_Extended_Environmental_Envelope_Final_Aug_1_2008.pdf)

Jedná se zejména o teplotní charakteristiky umožňující trvalý provoz zařízení v teplotách nejméně do 27°C.

Zadavatel s ohledem na odpověď na výše uvedený dotaz týkající se požadavků zadavatele stanovených v příloze č. 2 návrhu smlouvy, která je součástí Zadávací dokumentace (příloha č. 1), přistoupil ke změně č. 1 zadávací dokumentace. **Změna č. 1 zadávací dokumentace** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky