



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P1	Zdvojená podlaha na stávající dlažbě				
m.č. PP104	Systémová kalciumsulfátová podlahová deska s nášlapnou vrstvou z marmolea	36 + 3	Standardní kalciumsulfátové desky 600 x 600 mm ležící na rektifikovatelných ocelových pozinkovaných sloupcích. Mezní zatížení třídy 3 (Tabulka 1), maximální průhyb třídy A (tabulka 2), třída 1 (Tabulka 3) dle ČSN EN 12825. Třída reakce na oheň A2fl - s1. Marmoleum zátěžové třídy 34 splňující požadavky EN-ISO 10874. Třída reakce na oheň Cfl-s1, trvalá deformace ≤ 0,15 mm, ohebnost Ø 40 mm, odolnost proti kyselinám, olejům a běžným rozpouštědlům. Protiskluznost R9. Výška soklu 70 mm. Dodávka včetně prvotního ošetření povrchu.	Např.: Marmoleum Real	Deska s nášlapnou vrstvou podléhá vzorkování, výběr dekoru marmolea dle architekta.
	Nosné stojky zdvojené podlahy	124	Ocelové galvanizované stojky v rastru 600 x 600 mm. Vrchní část sloupků opatřena plastovými podložkami z nevodivého plastu, které zároveň vymezují přesnou polohu desek.		
	Lepidlo pod nosné stojky	1	Stojky jsou lepeny k podkladu speciálním lepidlem. Závity stojek jsou po ustavení zakápnuty lepidlem, aby nedocházelo ke stáčení stojek vlivem provozu.		
	Cementotřísková deska pro kotvení stojek zdvojené podlahy	10	Cementotřískové desky s hladkým přírodním cementově šedým povrchem s rovnou hranou. Desky tl. 10 mm' třídy reakce na oheň A2-s1, d0. Únik formaldehydu třída E1.	Např.: Cetris Basic TSK Typ 6	
	Ochranná podložka položená na stávající dlažbu	3	Podložka z měkkého a pružného pásu z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou šířky 1000 mm. Stlačitelnost max. K=7,1 %.	Např.: Mirelon	Toto řešení ochranné vrstvy bylo zvoleno na základě požadavku zadavatele. Za případné důsledky v případě malého útlumu zdvojené podlahy a nerovnosti podkladu pod cementotřískové desky nezodpovídá projektant.
	Stávající mozaiková dlažba		-	-	
	Celková tloušťka skladby	177			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P2 Zdvojená podlaha v místě vybourané betonové mazaniny					
m.č. PP104	Systémová kalciumsulfátová podlahová deska s nášlapnou vrstvou z marmolea	36 + 3	Standardní kalciumsulfátové desky 600 x 600 mm ležící na rektifikovatelných ocelových pozinkovaných sloupcích. Mezní zatížení třídy 3 (Tabulka 1), maximální průhyb třídy A (tabulka 2), třída 1 (Tabulka 3) dle ČSN EN 12825. Třída reakce na oheň A2fl - s1. Marmoleum zátěžové třídy 34 splňující požadavky EN-ISO 10874. Třída reakce na oheň Cfl-s1, trvalá deformace ≤ 0,15 mm, ohebnost Ø 40 mm, odolnost proti kyselinám, olejům a běžným rozpouštědlům. Protiskluznost R9. Výška soklu 70 mm. Dodávka včetně prvotního ošetření povrchu.	Např.: Marmoleum Real	Deska s nášlapnou vrstvou podléhá vzorkování, výběr dekoru marmolea dle architekta.
	Nosné stojky zdvojené podlahy	30	Ocelové galvanizované stojky v rastru 600 x 600 mm. Vrchní část sloupků opatřena plastovými podložkami z nevodivého plastu, které zároveň vymezují přesnou polohu desek.		
	Lepidlo pod nosné stojky	1	Stojky jsou lepeny k podkladu speciálním lepidlem. Závity stojek jsou po ustavení zakápnuty lepidlem, aby nedocházelo ke stáčení stojek vlivem provozu.		
	Bezprašný podlahový nátěr	0	MO1		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezni můstek	0	Adhezni můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající nosná stropní konstrukce				
	Celková tloušťka skladby	72			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P3, P4, P11, P12			Kobercová podlaha - pracoviště ČNB (likvidatura, zázemí NC a pracoviště IT)		
m.č. PP102, PP103, PP103C, PP111, PP110	Zátěžový koberec	4	Zátěžové kobercové čtverce 500x500 mm s vsívanými hroty s texturou s hmotností 530 g/m2. Třída reakce na oheň Bfl-s1. Sokl obšíváný výšky 70 mm.	Např.: Milliken Tracing Landscapes	Design povrchu koberce dle výběru architekta
	Lepidlo	1	Pevné disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí vhodné pro lepení koberců, pro vnitřní použití, působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, bez obsahu rozpouštědel, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu		
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou		
	Stávající betonová mazanina		-		
	Celková tloušťka skladby	7			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P5 Zámečková dlažba					
m.č. PP807C	Replika zámečkové dlažby	8	Dodávka objednatele. Způsob kladení musí navazovat na stávající spárořez dlažby v chodbě.		
	Flexibilní lepidlo	4	Flexibilní lepidlo pro vnitřní použití; odolné proti vodě a výrazným změnám teplot; ve vodě nerozpustné, paropropustné; dostatečně pružné pro překrytí vlasových trhlin v podkladu.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu		
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou		
	Stávající betonová mazanina		-		
	Celková tloušťka skladby	15			
P6 NEOBSAZENO					
P7 Zdvojená podlaha v technické místnosti					
m.č. PP301A; PP301	Antistatické marmoleum	3	Antistatické marmoleum tl. 3,2 mm ve čtvercích, elektrický odpor 1x106-1x109Ω., elektrostatická tendence (AATCC 134) 0,2kV, elektrický svodový odpor Rv=max 109Ω, požární klasifikace Bfl-s1, vč. uzavíracího soklu v 70 mm s trvale pružnou těsnící manžetou pro hygienické a prachotěsné ukončení u stěn, Cu pásků a lepidla. Dodávka včetně prvního ošetření povrchu.		Deska s nášlapnou vrstvou podléhá vzorkování, výběr dekoru marmolea dle architekta.
	Systémové lepidlo pod antistatikou podlahovou krytinu	1	Elektricky vodivé disperzní lepidlo se speciální kombinací vláken v elektricky vodivém systému. Použití v interiéru, k pokládce antistatických krytin z marmolea působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost vč.přípravy povrchu a penetrace.		
	Systémová kalciumsulfátová podlahová deska	36	Standardní kalciumsulfátové desky 600 x 600 mm s povrchovou úpravou z antistatického marmolea. Spodní hrana povrchu opatřena hliníkovou fólií ležících na rektifikovaných ocelových pozinkovaných sloupcích. Elektrostatická vodivost dle finální povrchové úpravy od 1-10 ⁶ Ω. Mezní zatížení třídy 3 (Tabulka 1), maximální průhyb třídy A (tabulka 2), třída 1 (Tabulka 3) dle ČSN EN 12825. Třída reakce na oheň A2fl - s1.		
	Nosné stojky zdvojené podlahy	181	Ocelové galvanizované stojky v rastru 600 x 600 mm. Vrchní část sloupků opatřena plastovými podložkami z nevodivého plastu, které zároveň vymezují přesnou polohu desek.		
	Lepidlo pod nosné stojky	-	Stojky jsou lepeny k podkladu speciálním lepidlem. Závity stojek jsou po ustavení zakápnuty lepidlem, aby nedocházelo ke stáčení stojek vlivem provozu.		
	Bezprašný podlahový nátěr	-	MO1		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezní můstek	0,5	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající nosná stropní konstrukce	-	-		
	Celková tloušťka skladby	223			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P8 Zdvojená podlaha v úklidové místnosti					
m.č. PP106	Keramická dlažba	9	Keramická dlažba tl. 9 mm s protiskluzovým povrchem R09, koeficient tření za mokra $\mu \geq 0,6$, oděruvzdorná OS8, nasákavost do 3 %, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům), spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou.		Dlažba podléhá vzorkování, výběr dle architekta.
	Flexibilní lepidlo	2	Flexibilní lepidlo pro vnitřní použití vhodné pro lepení dlažby na hydroizolaci.		
	Hydroizolace	2	Dvouvrstvá hydroizolační stěrka včetně provedení bandáže styků dílců zdvojené podlahy a zajištění nepropustnosti styků dílců se stěnou tmelením.		
	Systémová kalciumsulfátová podlahová deska	36	Standardní kalciumsulfátové desky 600 x 600 mm bez povrchové úpravy pod dlažbu. Mezní zatížení třídy 3 (Tabulka 1), maximální průhyb třídy A (tabulka 2), třída 1 (Tabulka 3) dle ČSN EN 12825. Třída reakce na oheň A2fl - s1.		
	Nosné stojky zdvojené podlahy	128	Ocelové pozinkované sloupky v rastru 600 x 600 mm. Vrchní část sloupků opatřena plastovými podložkami z nevodivého plastu.		
	Lepidlo pod nosné stojky	-	Dle dodavatele systémové zdvojené podlahy.		
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající keramická dlažba		-	-	
	Celková tloušťka skladby	177			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P9, P10 Podlahová krytina z marmolea					
m.č. PP109; PP118, PP113, PP1190	Lepené podlahové marmoleum	3	Marmoleum zátěžové třídy 34 splňující požadavky EN-ISO 10874. Třída reakce na oheň Cfl-s1, trvalá deformace ≤ 0,15 mm, ohebnost Ø 40 mm, odolnost proti kyselinám, olejům a běžným rozpouštědlům. Protiskluznost R9. Výška soklu 70 mm. Dodávka včetně prvotního ošetření povrchu.	Např.: Marmoleum Real	Marmoleum podléhá vzorkování, výběr dle architekta
	Lepidlo pod podlahovou krytinu	1	Pevné disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí, vhodné pro lepení podlahových krytin z marmolea pro vnitřní použití, působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, vhodné pro mokré lepení, bez obsahu rozpouštědel, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost, vč.přípravy povrchu a penetrace.	-	
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.	-	
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající betonová mazanina	-	-	-	
	Celková tloušťka skladby	6			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P13 Podlaha v hygienickém zázemí likvidatury					
m.č. PP114; PP115; PP116; PP117	Keramická dlažba	9	Keramická dlažba tl. 9 mm s protiskluzovým povrchem R09, koeficient tření za mokra $\mu \geq 0,6$, oděruvzdorná OS8, nasákavost do 3 %, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louchům), spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou.		Dlažba podléhá vzorkování, výběr dle architekta.
	Flexibilní lepidlo	4	Flexibilní lepidlo pro vnitřní použití; odolné proti vodě a výrazným změnám teplot; ve vodě nerozpustné, paropropustné; dostatečně pružné pro překrytí vlasových trhlin v podkladu.		
	Hydroizolace	2	Dvouvrstvá hydroizolační stěrka včetně provedení bandáže rohů a koutů vytažená min. 30 cm na stěnu.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezni můstek	0	Adhezni můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou		
	Stávající betonová mazanina	-	-		
	Celková tloušťka skladby	17			
P14 Neobsazeno					



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P15 Zdvojená podlaha s dubovou dřevěnou podlahou					
m.č. PP104	Systémová kalciumsulfátová podlahová deska s nášlapnou vrstvou z vlysových parket	tl. desky 36, tl. dřev. podlahy 10	Standardní kalciumsulfátové desky 600 x 600 mm ležící na rektifikovatelných ocelových pozinkovaných sloupcích.Mezní zatížení třídy 3 (Tabulka 1), maximální průhyb třídy A (tabulka 2), třída 1 (Tabulka 3) dle ČSN EN 12825. Třída reakce na oheň A2fl - s1. Nášlapná vrstva z dubové dvouvrstvé dřevěné podlahy včetně povrchové úpravy do prostoru s vysokou zátěží. Min. tloušťka nášlapné vrstvy dřevěné podlahy 3,5 mm.		Desky včetně nášlapné vrstvy podléhají vzorkování. Vzor dřeva a vizuální vzhled povrchové úpravy dle výběru architekta.
	Nosné stojky zdvojené podlahy	21	Ocelové galvanizované stojky v rastru 600 x 600 mm. Vrchní část sloupků opatřena plastovými podložkami z nevodivého plastu, které zároveň vymezují přesnou polohu desek.		
	Lepidlo pod nosné stojky	1	Stojky jsou lepeny k podkladu speciálním lepidlem. Závity stojek jsou po ustavení zakápnuty lepidlem, aby nedocházelo ke stáčení stojek vlivem provozu.		
	Bezprašný podlahový nátěr		MO1		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezni můstek	0	Adhezni můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající nosná stropní konstrukce		-		
	Celková tloušťka skladby	70			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P1S Kobercová podlaha - suterén					
m.č. 2S101; 2S104	Zátěžový koberec	3	Zátěžové kobercové čtverce 500x500 mm s vsívanými hroty s texturou s hmotností 530 g/m2. Třída reakce na oheň Bfl-s1. Sokl obšíváný výšky 70 mm.	Např.: Milliken Tracing Landscapes,	Koberec podléhá vzorkování, design povrchu koberce dle výběru architekta.
	Lepidlo	1	Pevné disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí, vhodné pro lepení podlahových krytin z koberců, pro vnitřní použití, působící proti rozměrovým změnám krytiny, odolné proti plasticizérům, bez obsahu rozpouštědel, vhodné pro kolečkový pojezd, velmi vysoká výsledná pevnost.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající betonová mazanina		-		
	Celková tloušťka skladby	6			
P2S Podlaha v hygienickém zázemí NC					
m.č. 2S107; 2S108; 2S108A; 2S108B; 2S108C; 2S108D; 2S108E; 2S109; 2S109A; 2S109B; 2S109C; 2S109D;	Keramická dlažba	10	Kalibrovaná keramická dlažba tl. 6 mm s protiskluzovým povrchem R09, koeficient tření za mokra $\mu \geq 0,6$, oděruvzdorná OS8, nasákavost do 3 %, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou.		Dlažba podléhá vzorkování, výběr dle architekta.
	Flexibilní lepidlo	4	Flexibilní lepidlo pro vnitřní použití; odolné proti vodě a výrazným změnám teplot; ve vodě nerozpustné, paropropustné; dostatečně pružné pro překrytí vlasových trhlin v podkladu.		
	Hydroizolace	2	Dvouvrstvá hydroizolační stěrka včetně provedení bandáže rohů a koutů vytažená min. 30 cm na stěnu.		
	Penetrace	0	Penetrační nátěr kompatibilní s použitým lepicím tmelem.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezní můstek	0	Adhezní můstek pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající betonová mazanina		-		
	Celková tloušťka skladby	18			



název dokumentu:

**TABULKA SKLADEB
PODLAHY**název akce: **ČNB - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM**

číslo výkresu:

Revize: R01

Datum vydání: 05/2020

Kód skladby	Popis vrstev	Tloušťka vrstvy mm	Technická specifikace	Typ výrobku / standard	Poznámka
P3S	Podlaha v šatně				
m.č. 2S110	Mramorová dlažba	20	Mramorová dlažba tl. 20 mm rozměru 300 x 300 mm s protiskluzovým povrchem R09, koeficient tření za mokra $\mu \geq 0,6$, oděruvzdorná OS8, nasákavost do 3 %, stálobarevná; S vysokou pevností v tlaku a ohybu, odolností proti chemikáliím (kyselinám i louhům) a odolností proti hloubkovému opotřebení, vhodná v prostorách s vysokým provozním zatížením, spáry vyplněné hydroizolační spárovací hmotou. odolnost proti opotřebení PEI 4. Dlažba musí dodržet stávající spárořez dlažby.		Dlažba podléhá vzorkování, výběr dle architekta.
	Flexibilní lepidlo	3	Flexibilní lepidlo pro vnitřní použití; odolné proti vodě a výrazným změnám teplot; ve vodě nerozpustné, paropropustné; dostatečně pružné pro překrytí vlasových trhlin v podkladu.		
	Penetrace	0	Penetrační nátěr kompatibilní s použitým lepícím tmelem.		
	Samonivelační stěrka	2	Stěrka samonivelační min. tl. 2 mm jednosložková na bázi cementu.		
	Adhezní můstek	0	Adhezní nátěr pro spojení původních vrstev s vyrovnávací stěrkou.		
	Stávající betonová mazanina		-		
	Celková tloušťka skladby	25			