

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 13. října 2020
Č. j.: 2020/127259/CNB/420

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Revitalizace bankovní haly v budově ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

„V projektu je uvedena nová zdvojená podlaha na stávající dlažbě P1. Žádáme zadavatele o potvrzení, že budeme moci cementotřískovou desku kotvit kotvami do stávající podlahy. V rozpočtu je uvedena položka, jež patrně odkazuje na kotvení - pol.č.55 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah.... 530,740 m2. Skladba P1 uvedena v PD je v rozporu s požadavkem dodavatelů zdvojených podlah na pevný a nepohyblivý podklad. Řešení P1 pomocí Mirelonu (3mm) a Cetrís desky (10mm) toto nezaručuje.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výše uvedená žádost o vysvětlení ZD (dotaz) dodavatele byla doručena po lhůtě podle § 98 odst. 3 zákona, nicméně zadavatel přes tuto skutečnost, v zájmu zachování co nejvyšší míry transparentnosti zadávacího řízení, poskytuje následující vysvětlení.

Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že základem pro funkční řešení stanovené v projektové dokumentaci (obsažené ve volně připojené příloze č. 3 návrhu smlouvy – Podklady pro provedení díla) je vytvoření pevné vrstvy, na kterou budou posléze lepeny nožičky zdvojené podlahy. Požadavek na provedení ochranné vrstvy na původní podlahovou krytinu přitom vyplývá z podmínky zadavatele tuto původní krytinu ochránit. Z tohoto důvodu je uvažováno s položením ochranné vrstvy (pryž, mirelon apod.) a následně položení Cetrís desek. Teprve na takto připravený podklad se uvažuje pokládka zdvojené podlahy. Jde vždy o plochy, které jsou ohraničeny stěnami, případně konstrukcemi (čela, schody). **Řešení navržené v projektové dokumentaci by mělo umožnit položení celé vrstvy bez nutnosti kotvení k podkladu (obdobně jako např. lehké plovoucí podlahy).**

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky