ŘEZ D1



ŘEZ C1



ŘEZ B2



ŘEZ D1



ŘEZ B1



ŘEZ B3



ŘEZ D2



ŘEZ C2



LEGENDA MATERIÁLŮ

	NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
	PŮVODNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
	ZDĚNÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
	NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
	NOVÉ ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
	NOVÁ DVOJITÁ PODLAHA
	DEMONTOVANÁ DVOJITÁ PODLAHA, K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI

LEGENDA

- VZT POTRUBÍ – ODTAH
- VZT POTRUBÍ – PŘÍVOD
- ELEKTROINSTALAČNÍ ŽLABY
- ø160 TYP. 2400 — INDUKČNÍ TRÁM, DÉLKA 2400mm
- TH 100 — PŘÍVODNÍ TLUMIČ HLUKU D=100
- R100 — REGULÁTOR PRŮTOKU VZDUCHU D=100mm
- POTRUBÍ CHLAZENÉ VODY 17°C / 18,5°C PRO CHLADÍCÍ TRÁMY

± 0,000 = 196,230 m.n.m.
výškový systém Jadran, souřadnicový systém JTSK

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DEALINGU
V 1.PATŘE HLAVNÍ BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1

Číslo kopie:

Investor: ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Michal Vondra, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT • ČKA: 1319, IČO: 42814186, DIČ: CZ-6206180314, Atelier: Blanická 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Mobil: +420 602 228 533, E-mail: michal.vondra@tiscali.cz

Zodpovědný projektant dílu PD: SYB s.r.o., +420 246 050 112, Thákurka 119 - Dolní Počernice, PSČ 155 00

stupeň: dokumentace pro výběr zhotovitele
č. zakázky:
datum: 20.03.2020
počt. form.: 27 x A4
měřítko: 1:50

vedoucí projektant: Ing. arch. Michal Vondra
zodpovědný projektant: Ing. Ota Cuřín
vypracoval: Ing. Tomáš Vlasák

Část: D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY
Objekt: SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA ČNB
Díl: D.1.4.2 – Vzduchotechnika
Příloha: 1.PATRO – ŘEZY

Číslo přílohy: D.1.4.04