

Příloha : 2

Stavba:

Stavební úpravy Dealingu v 1.patře hlavní budovy ústředí ČNB

Tabulka sestav MS1 - MS8 :

Míchací sestava (Označení)	Přenášený výkon sestavou (W)	Čerpadlo P (označení)	Čerpadlo P (typ)	dT (K)	Průtok čerpadlem (kg/h)	Požadovaná dopravní výška čerpadla (m)	Příkon el. (W)	Napětí (V)	BACNET	reg. ventil RVS (označení)	reg. ventil RVS (typ)	dT (K)	průtok reg. ventilem (kg/h)	filtrball FB	kul. kohout KK1	kul. kohout KK2	zpětná klapka ZK
MS1	7319	P1	Magna 3 32-120	1,5	4182	7,5	180	230	ano	RVS1	TA Modulator DN25	6,5	965	DN32	DN32	DN50	DN50
MS2	5459	P2	Magna 3 32-120	1,5	3119	7	180	230	ano	RVS2	TA Modulator DN20	6,5	720	DN25	DN25	DN40	DN40
MS3	9422	P3	Magna 3 32-120	1,5	5384	7,5	180	230	ano	RVS3	TA Modulator DN25	6,5	1242	DN32	DN32	DN50	DN50
MS4	3378	P4	Magna 3 25-100	1,5	1930	6	150	230	ano	RVS4	TA Modulator DN20	6,5	445	DN20	DN20	DN32	DN32
MS5	7882	P5	Magna 3 32-120	1,5	4504	7	180	230	ano	RVS5	TA Modulator DN25	6,5	1039	DN32	DN32	DN50	DN50
MS6	5080	P6	Magna 3 32-120	1,5	2903	7	180	230	ano	RVS6	TA Modulator DN20	6,5	670	DN25	DN25	DN40	DN40
MS7	3941	P7	Magna 3 25-100	1,5	2252	7	150	230	ano	RVS7	TA Modulator DN20	6,5	520	DN25	DN25	DN40	DN40
MS8	5541	P8	Magna 3 25-120	1,5	3166	7	180	230	ano	RVS8	TA Modulator DN20	6,5	731	DN25	DN25	DN40	DN40

Tabulka připojení chladících trámů :

Indukční trám (označení)	rozměry (dxš)	připojení výměníku	Průtok (kg/h)	dP výměník u (kPa)	reg. ventil RV (označení)	reg. ventil RVS (typ)	Nastavení RVS (-)	kul. kohout KK
TYP 3000	3000x293	2x G1/2"	310	11	RV	TA Modulator DN15	7	DN15
TYP 2400	2400x293	2x G1/2"	300	8,6	RV	TA Modulator DN15	7	DN15
TYP 2100	2100x293	2x G1/2"	290	7,5	RV	TA Modulator DN15	7	DN15
TYP 1500	1500x293	2x G1/2"	280	5,3	RV	TA Modulator DN15	6	DN15
TYP 1200	1200x293	2x G1/2"	250	4,2	RV	TA Modulator DN15	6	DN15