



## LEGENDA

- FFR1000 Ústředna EPS – ESSER 8008
- FFR1006 LCD Tablo
- FFR1007 Skupinová signalizace
- FFR1013 Monitorovací pracoviště
- FFR1001 Automatický hlásič 3D opticko-kouřový, teplotně-diferenciální
- FFR1001 Automatický hlásič 3D opticko-kouřový, teplotně-diferenciální nad podhledem (P) nebo ve dvojité podlaže (D)
- FFR1002 Automatický hlásič teplotně-diferenciální
- FFR1003 Automatický hlásič do VZT potrubí
- FFR1005 Tlačítkový hlásič
- FFR1004 Lineární hlásič Beam Master 3
- FFR1008 Modul esserbus Koppler 4In/20ut
- FFR1009 Modul esserbus Koppler 12Rel
- FFR1010 Skříň s přepětovými ochramami
- FFR1011 Modul resetovací k lineárním hlásičům
- FFR1014 Zdrojová skříň se záložním akumulátorem

- Zajišťovací zařízení – dveřní magnety
- Rozvody s požární odolností (Kopplerová linka)
- Rozvody napájení zajišťovacích zařízení (Napájení magnetů dveří)

± 0,000 = 196,230 m.n.m.  
výškový systém Jadrán, souřadnicový systém JTSK

Stavba:			Číslo kopie:		
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY DEALINGU</b>					
<b>V 1.PATŘE HLAVNÍ BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1</b>					
 <b>ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA</b>  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Příkop 28 150 01 Praha 1 IČO: 40044186	Investor :	Hlavní inženýr projektu :	Zodpovědný projektant dílu PD :	stupeň: dokumentace pro výběr zhotovitele č. zakázky:  datum: 20.03.2020 počet formátů: 10 x A4 měřítko:  1:100	
		Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT - ČKAJ. 0119 IČO: 40044186	Ing. František Krása AUTORIZOVANÝ INŽENÝR - ČKAJ. 01133 IČO: 16107546		
		Adresa: Hostovského 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou Mali: +420 400 228 533 E-mail: michal.vondra@deal.cz	Národní Otázky 2456, 160 00 Praha 6 - Buzec Mali: +420 400 951 762 E-mail: krasa@svetoznam.cz		
	vedoucí projektant:	zodpovědný projektant:	vypracoval:		
	Ing. arch. Michal Vondra	Ing. arch. Michal Vondra	Ing. František Krása		
Část :	D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY				
Objekt :	SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA ČNB				
Díl :	D.1.4.6 – Slaboproudé instalace				
Příloha :	ELEKTR. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – STÁVAJÍCÍ				

D1.4.6.04