LEGENDA

FFR1000	EPS	Ústředna EPS – ESSER 8008
FFR1006	TAB	LCD Tablo
FFR1007	SS	Skupinová signalizace
FFR1013	MP	Monitorovací pracoviště
FFR1001		Automatický hlásič 3D opticko–kouřový, teplotně–diferenciální
FFR1001		Automatický hlásič 3D opticko–kouřový, teplotně–diferenciální nad podhledem (P) nebo ve dvojité podlaze (D)
FFR1002		Automatický hlásič teplotně–diferenciální
FFR1003		Automatický hlásič do VZT potrubí
FFR1005		Tlačítkový hlásič
FFR1004		Lineární hlásič Beam Master 3
FFR1008	4In/2Out	Modul esserbus Koppler 4In/2Out
FFR1009	12 Rel	Modul esserbus Koppler 12Rel
FFR1010	FV	Skříň s přepěťovými ochranami
FFR1011	RM	Modul resetovací k lineárním hlásičům
FFR1014	24V/7Ah	Zdrojová skříň se záložním akumulátorem
		Zajišťovací zařízení – dveřní magnety
		Rozvody s požární odolností (Kopplerová linka)
		Rozvody napájení zajišťovacích zařízení (Napájení magnetů dveří)
	1310/22	Nový automatický hlásič 3D opticko kouřový, teplotně diferenciální

± 0,000 = 196,230 m.n.m.
výškový systém Jadran, souřadnicový systém JTSK

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY DEALINGU
V 1.PATŘE HLAVNÍ BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1

Číslo kopie:

Investor :
ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO: 48136450

Hlavní inženýr projektu :
Ing. arch. Michal Vondra
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT - ČKA: 1319
IČO: 43001036 DIČ: CZ 6206160334
Atelier: Hlavičínova 731, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Mobil: +420 603 228 533
E-mail: michal.vondra@email.cz

Zodpovědný projektant dílu PD :
Ing. František Krása
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR - ČKAIT: 01153
IČO: 16107446 DIČ: CZ 6306281649
Národní Obrany 2/456, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Mobil: +420 603 951762
E-mail: krasa.frantisek@email.cz

stupeň: dokumentace pro výběr zhotovitele
č. zakázky:
datum: 20.03.2020
poč. form.: 10 x A4

vedoucí projektant: Ing. arch. Michal Vondra
zodpovědný projektant: Ing. arch. Michal Vondra
vypracoval: Ing. František Krása
měřítko: 1:100

Část : D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY
Objekt : SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA ČNB
Díl : D.1.4.6 – Slaboproudé instalace
Číslo přílohy:
Příloha : ELEKTR. POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – NÁVRH
D1.4.6.05