

Váš dopis zn.: sine
Ze dne: 15. 7. 2020
Naše č. j.: HSHMP 42245/2020
Sp. zn.: S-HSHMP 42245/2020/03453/
Vyřizuje: Bc. Nikola Horáková
Tel.: 233 087 750
E-mail: nikola.horakova@hygpraha.cz
V Praze dne: 20. 7. 2020

Česká národní banka
v zastoupení
CONSILIUM ai, s.r.o.
Pohořelec 152/3
118 00 Praha 1

ID schránky: bbhwh5r

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „ČNB úprava místnosti č. PP305“ Na Příkopě 28, Praha 1

Na základě žádosti společnosti CONSILIUM ai, s.r.o., IČ: 28886241, Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, která zastupuje na základě plné moci ze dne 14. 7. 2020 Českou národní banku, IČ: 48136450, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, doručené dne 15. 7. 2020, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „ČNB úprava místnosti č. PP305“ Na Příkopě 28, Praha 1. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení „ČNB úprava místnosti č. PP305“, Na Příkopě 28, Praha 1

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před započetím užívání musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu na pracovištích.
2. Před započetím užívání stavby musí být HSHMP předložen protokol o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory pracoviště mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost (udržovaná osvětlenost a rovnoměrnost osvětlení).

Odůvodnění:

Generálním projektantem projektové dokumentace je společnost CONSILIUM ai, s.r.o., IČ: 28886241, Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1. Projektová dokumentace byla vypracována v červenci 2020. HSHMP předloženou projektovou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a změna užívání místnosti č. PP305 v 1. NP ČNB z prostoru manipulačních prostředků na pracoviště peněžního provozu. Místnost bude rozdělena SDK příčkou na 2 místnosti se samostatnými vstupy. V místnostech je uvažováno celkem se 3 pracovními místy. Místnosti budou větrány nuceně centrální VZT. Odtah bude ponechán stávající, v oddělovací příčce mezi místnostmi bude umístěná přefuková VZT mřížka. Přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn novým VZT rozvodem. Prostory jsou vytápěny otopnými tělesy. Jedná se o pracoviště, jehož povaha práce vyžaduje místnost bez oken (práce se zlatem, penězi). Umělé osvětlení je zajištěné LED svítidly. Nad pracovními místy je projektovaná udržovaná osvětlenost 750 lx a dále budou nad pracovními stoly umístěna solitérní svítidla s možností osvětlení pracovních desek 1200 lx. Toto osvětlení bude sloužit pouze při zkoumání zlatých odlitků. Součástí projektové dokumentace byl výpočet umělého osvětlení ze dne 9. 7. 2020 provedený Lukášem Dvořákem, HORMEN CE a.s., IČ: 27154742, Na Dolinách 168/6, 147 00 Praha 4, který dokládá navržené osvětlení dle normových hodnot (udržovaná osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, index oslnění a index podání barev).

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, HSHMP s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.

Podmínka č. 1 byla stanovena § 41 a § 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“). Podmínka č. 2 byla stanovena dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce

„podepsáno zaručeným kvalifikovaným podpisem“

Rozdělovník: HSHMP – HP pobočka Centrum
adresát