

Sekce správní  
odbor obchodní

V Praze dne 18. února 2021  
Č. j.: 2021/017423/CNB/420

**Vysvětlení č. 1**  
**k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky**

**„Obnova nábytku technologického velínu MP317 v rámci ústředí ČNB II“**

V souvislosti s výše uvedenou poptávkou obdržel zadavatel od dodavatele dotaz. Předmětný dotaz, včetně odpovědi zadavatele na tento dotaz, je uveden níže.

Dotaz:

*V dokumentu „TS MP317 6. Popis PC sestav.xls“ je popsáno 10 PC různých rozměrů, v dokumentu „TS MP317 11. Technická specifikace monitorového stolu.xls“ se hovoří o 8 ks počítačů o rozměrech 400x200x50mm(šxvxh). Druhá specifikace rozměrů je podivná - hloubka 50mm. Platí tedy podrobná specifikace dle „TS MP317 6. Popis PC sestav.xls“?*

Odpověď zadavatele na dotaz:

V rámci dokumentu TS MP317 6., který je součástí přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – „Technická specifikace“, je obsažena tabulka se specifikací 10 ks monitorů, které budou umístěny na konstrukci nad pracovní deskou monitorového stolu. V dokumentu TS MP317 11. je uvedeno, že pod pracovní deskou monitorového stolu bude umístěno také 8 ks PC (pozor, PC je něco zcela odlišného od monitoru).

Pokud jde o rozměry 8 ks počítačů uvedené v rámci dokumentu „TS MP317 11. Technická specifikace monitorového stolu.xls“, který je součástí přílohy č. 1 Návrhu smlouvy – „Technická specifikace“, zadavatel uvádí, že **uvedená specifikace je chybná. Správné rozměry těchto počítačů jsou 300x100x400mm (šxvxh).**

Zadavatel s ohledem na vysvětlení k výše uvedenému dotazu přistoupil ke změně č. 1 poptávkové dokumentace. **Změna č. 1 poptávkové dokumentace** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer  
ředitel odboru obchodního  
podepsáno elektronicky