

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 1. dubna 2021
Č. j.: 2021/034367/CNB/420

Vysvětlení č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Kuchyně bankovního klubu ČNB“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy dodavatele, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele.

Dotaz č. 1:

„Projektant EPS a EZS se ptá na specifikaci provozovaných systémů v objektu, které předpokládá doplňovat nebo se má vyprojektovat autonomně/solitérně jako nový systém?“

Odpověď na dotaz č. 1

V objektu je provozován pro EPS systém ESSER. Případnou úpravu nebo doplnění EPS požadujeme zařadit do systému objektu. EPS nebude projektována jako autonomní systém. Zásahy do EZS bude provádět pouze objednatel. Projektová dokumentace, jejíž zpracování je předmětem plnění předmětné veřejné zakázky, popíše, zda bude takovýto zásah nutný – přemístění nebo doplnění čidel.

Dotaz č. 2:

„Projekt MaR má navazovat na stávající systém? Nebo má být autonomní nová MaR speciálně pro kuchyň?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Systém MaR požadujeme provázat do stávajícího systému objektu. Nebude projektováno autonomně.

Dotaz č. 3:

„Je možné pro projektanta PBR poskytnout alespoň technickou zprávu stávajícího řešení, pro stanovení rozsahu nabídky?“

Odpověď na dotaz č. 3:

V příloze č. 1 tohoto vysvětlení přikládáme „Technickou zprávu požárního zabezpečení stavby“, včetně .dwg půdorysů „Pr.dwg“ - přízemí a „Is.dwg“ – suterén.

Dotaz č. 4:

„Bude k dispozici kompletní požárně bezpečnostní řešení objektu (myšleno jako část projektové dokumentace použité ke kolaudaci stavby, ne např. evakuační plány apod.)?“

Odpověď na dotaz č. 4:

V příloze č. 1 tohoto vysvětlení přikládáme „Technickou zprávu požárního zabezpečení stavby“, včetně .dwg půdorysů „Pr.dwg“ - přízemí a „Is.dwg“ – suterén.

Dotaz č. 5:

„Bude k dispozici skutečné provedení stavby jednotlivých profesí, na které musíme v tomto projektu navázat?“

Jedná se zejména o ZTI, RTCH, Elektro silno a slaboproudy, a VZT“

Odpověď na dotaz č. 5:

Veškeré podklady nezbytné pro zpracování nabídky jsou uveřejněny na profilu zadavatele a předloženy v rámci přílohy tohoto vysvětlení. Součástí poptávkové dokumentace je „Příloha č.3 Návrhu smlouvy-Podklady pro DPS“ pro stanovení návazností profesí, včetně popisu těchto návazností popsanych ve zpracované studii obsažené v této příloze.

Dokumentace v rozsahu skutečného provedení stavby a profesí bude na vyžádání předána vybranému dodavateli po uzavření smlouvy dle jeho potřeb k řádnému provedení díla.

Dotaz č. 6:

„Bude k dispozici prováděcí projektová dokumentace stavební a konstrukční části z doby posledních stavebních úprav dotčených prostor?“

Odpověď na dotaz č. 6:

Veškeré podklady nezbytné pro zpracování nabídky jsou uveřejněny na profilu zadavatele a předloženy v rámci přílohy tohoto vysvětlení. Součástí poptávkové dokumentace je „Příloha č.3 Návrhu smlouvy-Podklady pro DPS“ pro stanovení návazností profesí, včetně popisu těchto návazností popsanych ve zpracované studii obsažené v této příloze.

Dokumentace v rozsahu skutečného provedení stavby a profesí bude na vyžádání předána vybranému dodavateli po uzavření smlouvy dle jeho potřeb k řádnému provedení díla.

Dotaz č. 7:

„Dobrý den, ještě mám jeden problém s návrhem SoD. Podle mě je nereálné projednat projekt od podání žádosti na DOSS po pravomocném stavební povolení za tři měsíce. Reálně to vidím na dvojnásobek, a to předpokládám, že to spadne do doby postkovidové a dotčené orgány už budou reagovat...v současné době je to marné, marné, marné...!“

Odpověď na dotaz č. 7:

Dle čl. II odst. 2 návrhu smlouvy lhůty v čl. II odstavci 1 návrhu smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen objednatel o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

Dle čl. II odst. 4 bude o prodloužení lhůty vyhotoven zápis.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení k výše uvedeným dotazům přistoupil ke změně č. 1 poptávkové dokumentace. **Změna č. 1 poptávkové dokumentace** bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na adrese: <https://ezak.cnb.cz>.

Přílohy: Technická zpráva požárního zabezpečení stavby
 Pr.dwg – výkres přízemí PBŘ
 1S.dwg – výkres 1.suterénu PBŘ

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky