

LAUBAU * PROJEKČNÍ KANCELÁŘ * U Děkanky 14/1649,140 00-PRAHA 4

Stavba : Česká národní banka,
rekonstrukce budov ústředí v Praze

Stupeň : Projekt pro stavební povolení -
- upravená β,07/96

Část : Požární zabezpečení stavby

**Technická zpráva požárního
zabezpečení stavby**

Duben 1996
Červenec 1996
Zak.č.1014/96



Zpracovatel:
LAUBAU projekční kancelář
Ing Jaroslav Laurin
U Děkanky 14, Praha 4

IČO 12274275

Úvodní poznámka

Předmětem rekonstrukce jsou objekty ústředí České národní banky v Praze, realizované před nabytím účinnosti kodexu dnes platných norem požární bezpečnosti staveb. Požární bezpečnost staveb je posuzována dle ČSN 730834 a norem navazujících, především ČSN 730802 a ČSN 730804.

Do této dokumentace je zařazeno řešení připomínek zástupce HZS Praha kpt. Tyla, uvedené v dodatku, zpracovaném na základě jednání dne 24.7.1996.

Situace stavby, popis změn

Navrhovaná rekonstrukce se týká hlavní budovy ČNB v ul. Na příkopě 28(SO 1) a budovy "Plodinové burzy" na Senovážném náměstí čp.866(SO 2).

Hlavní budova má tři podzemní podlaží, přízemí s vestavěným podlažím, mezzanin, pět pater a prostory technického vybavení na střeše. Konstrukce objektu je nehořlavá, výška $h = 23,82$ m.

Plodinová burza je objekt se smíšenou konstrukcí a výškou $h = 19,916$ m. Je podsklepen, má přízemí, mezzanin a čtyři patra v nadzemní části.

Ve 3. podzemí hlavní budovy je navrženo technické a technologické zázemí budovy, tj. trafostanice, rozvodny, strojovny náhradních zdrojů, strojovny vzduchotechniky, kotelny, strojovny vytápění a strojovna SHZ. Dále zde zůstávají zachovány prostory hlavního trezoru a spisovny, a je navržen nový trezor se zázemím.

Ve 2. podzemí budou dílny, sklady, rozvodny, soc. zařízení. V tomto podlaží je navrženo "muzeum peněz", zasahující i do prostor trezoru.

Dále je zde navržena strojovna vodního stabilního hasicího zařízení, včetně zásobní nádrže na vodu.

Do 1. suterenu je umístěna hromadná garáž pro vozidla 1. skupiny, přejímací a dotační boxy, spisovny, sociální zázemí a šatny zaměstnanců. Z 1. podzemí je navržen výjezd do Senovážné ulice a to jak pro bankovní provoz, tak pro zásobování (viz budova Plodinové burzy).

V přízemí objektu je hlavní vstup do banky z ulice Na příkopě, vstupní hala, bankovní hala s provozním a sociálním zázemím. Do pasáže, spojující ulici Na příkopě se Senovážným nám., ústí vstupy do pronajímatelných prodejních prostor (restaurace, knihkupectví, prodejna sport, kadeřnictví, prodej kožených výrobků atd.).

Ve vloženém podlaží budou kancelářské provozy se sociálním a provozním zázemím, tělocvična, masáž a provozní zázemí tohoto provozu.

V mezzaninu jsou převážně kanceláře se sociálním zařízením, rozmnožovna, knihárna, offset s provozním zázemím. V části objektu jsou rehabilitační provozy, navazující na tělocvičnu a masáže ve vloženém podlaží.

V 1. patře budovy zůstávají zachovány kancelářské provozy stejně, jako v dalších nadzemních podlažích. Na střeše objektu budou strojovny výtahů a vzduchotechniky. V objektu Plodinové burzy budou v podzemí skladovací prostory a přípravný stravovací provoz, varna, strojovny vzduchotechniky a chlazení, rozvodny, šatny za-

městnanců se sociálním zázemím. V podzemí je řešen i příjezd pro zásobování. Jedná se o druhý vjezd do Senovážné ulice, situovaný vedle vjezdu bankovního. V části objektu, kde jsou v nadzemních podlažích byty, jsou navrženy sklepy nájemníků a domovní příslušenství.

V přízemí budovy je zachována vstupní část a vestibul, navrhován bankovní klub, salonek, foyer, jídelna a sociální zázemí. V přízemí je vedle hlavního vstupu ze Senovážného náměstí vstup z pasáže budovy do kantýny a dva další vstupy na Senovážné nám. Jeden přímo z podzemí budovy a druhý z nadzemní části, sloužící pro bydlení.

Do mezzaninu objektu jsou navrženy prostory pro výuku, knihovna, sklady a sociální zařízení. V obytné části domu se samostatným východem na Senovážné náměstí, jsou rekonstruovány dva byty IV. vel. kategorie.

V 1. patře budovy je rekonstruován hlavní sál, foyer, šatna návštěvníků, jídelna a sociální zařízení. V bytové části jsou dva byty (III. a V. vel. kategorie).

Ze 2. patra budovy je přístupný balkon hlavního sálu. Do 3. patra jsou situovány učebny, kabinety a soc. a provozní zázemí výuky. V obytné části domu jsou dva byty III. vel. kategorie.

Ve 4. patře jsou rovněž prostory pro výuku, soc. zařízení a strojovna vzduchotechniky.

V hlavní budově je celkem deset schodišť, z toho tři spojují všechna podzemní podlaží s přízemím. V nadzemní části slouží pro spojení s přízemím celkem osm schodišť. V budově Plodinové burzy vedou z podzemí na úroveň 1. podlaží tři schodiště, v nadzemní části budovy jsou rovněž tři schodiště.

V objektu budou prostory, určené pro skladování hořlavých kapalin. Jedná se o příruční sklady hořlavin dle ČSN 650201, ve kterých budou skladovány pohonné hmoty pro dieselaagraegáty náhradních zdrojů.

Ve strojovnách stabilního hasicího zařízení budou uloženy tlakové nádoby s hasebnou látkou (inergen).

V dílnách a případně v provozu rozmnožoven nebo tiskáren, ve kterých budou používány hořlavé kapaliny dle ČSN 650201, lze skladovat max. 250 l hořlavých kapalin, z toho max. 50 l kapaliny I. tř. nebezpečnosti.

Přepravní obaly rozbítné budou používány do obsahu 5 l a budou uloženy v nehořlavých skříních.

V dílnách nebudou používány ke svařování stlačené hořlavé plyny.

Posouzení změny stavby

Navrhované stavební úpravy v podzemí hlavního objektu je možno charakterizovat jako změny stavby II. skupiny dle ČSN 730834. V podzemí jsou navrženy nové provozy, zajišťující zásobování budovy el. energií a teplem, zajišťující napojení na vodovod a odkanalizování. Dále jsou zde nové provozy, zabezpečující údržbu objektu (dílny) a hromadné garáže pro vozidla banky.

V nadzemních podlažích hlavní budovy dochází k rozšíření stávající podlahové plochy podlaží nástavbou části posledního nadzemního podlaží objektu ve dvorní části. Protože toto rozšíření nepřesahuje limity dané čl.2.5 ČSN 730834, jedná se rovněž o změnu stavby II.skupiny. Úpravy v objektu Plodinové burzy jsou změnami stavby II.skupiny dle ČSN 730834. V podzemí budovy je navrženo provozní zázemí kuchyně, včetně varny. V přízemí bude jídelna se zázemím, v dalších podlažích pak knihovna se studovnou, sál, šatna návštěvníků a prostory pro výuku (učebny).

Dělení stavby na požární úseky

----- 3.podzemí

----- SO 1 - hlavní budova

P3.001 - sklad nafty
P3.002 - diesel
P3.003 - UPS
P3.004 - distribuční trafo
P3.005 - strojovna výtahu
ŠP3.006/P1 - nákladní výtah(3.podzemí až 1.podzemí)
P3.007 - strojovna VZD
P3.008 - strojovna SHZ
P3.009 - kabelový prostor
P3.010 - trafostanice
P3.011 - přečerpávací stanice
P3.012/P1 - kabelový prostor
P3.013/P1 - vodní hospodářství
P3.014 - sklad CO
P3.015 - technický prostor
P3.016 - tech.místnost elektro
ŠP3.017/N6 - osobní výtahy(3.podzemí až 5.patro)
P3.018 - strojovna výtahu
ŠP3.019/N1 - nákladní výtah(3.podzemí až přízemí)
P3.020 - chodba
P3.021/P1 - strojovna VZD
P3.022 - strojovna UT
P3.023 - kotelna
P3.024 - kotelna
P3.025 - trezor
P3.026 - strojovna výtahů
ŠP3.027/N6 - osobní výtahy(3.podzemí až 5.patro)
P3.028A - spisovna
P3.028B/P1 - skartace
ŠP3.029/N6 - instalační šachta(3.podzemí až 5.patro)
ŠP3.030/N1 - nákladní výtah(3.podzemí až přízemí)
P3.031 - trezor
P3.032 - chodba manipulační
P3.033 - rozvody ÚT
P3.034 - technický prostor
ŠP3.035/P1 - nákladní výtah
P3.036 - technická místnost

Samostatnými požárními úseky budou chráněné únikové cesty typu "B"(dle čl.8.4.4 ČSN 730802):

BB - schodiště "B"(3.podzemí až 5.patro)
 BC - schodiště "C"(3.podzemí až 6.patro)
 BD' - schodiště "D'"(3.podzemí až 1.podzemí - spojení se
 schodištěm "G")

2.podzemí

SO 1 - hlavní budova

P2.001 - strojovna SHZ
 P2.002 - diesel
 P2.003 - sklad nafty
 P2.004 - strojovna výtahu
 P2.005 - dílna
 P2.006 - dílna zámečníků
 P2.007 - dílna čalouníků
 P2.008 - dílny
 P2.009 - chodba
 P2.010 - sklad
 P2.011 - rozvodna NN
 ŠP2.012/P1 - nákladní výtah (2.podzemí až 1.podzemí)
 P2.013A - dílny
 P2.013B - dílny
 P2.014 - šatny
 P2.015 - technická místnost
 P2.016 - technická místnost
 P2.017 - rozvodna
 P2.018 - slaboproud
 ŠP2.019/N6 - nákladní výtah (2.podzemí až 5.patro)
 ŠP2.020/N6 - instalační šachta (2.podzemí až 5.patro)
 P2.021 - rozvodny VN,NN
 P2.022 - technický prostor
 P2.023 - sklad prádla
 P2.024 - sklad prádla
 P2.025 - sauna
 P2.026 - přednáškový sál
 ŠP2.027/N6 - instalační šachta (2.podzemí až 5.patro)
 ŠP2.028/N6 - osobní výtah(2.podzemí až 5.patro)
 ŠP2.029/N6 - instalační šachta (2.podzemí až 5.patro)
 P2.030A - šatna
 P2.030B - depozitář
 P2.030C - sklad
 P2.030D - kustod
 P2.031 - muzeum peněz
 P2.032/P1 - trezor
 ŠP2.033/N6 - instalační šachta
 P2.034 - šatny
 P2.035 - strojovna inergenu
 P2.036 - dílna
 P2.037 - slaboproud
 P2.038 - slaboproud
 P2.039 - manipulační chodba
 P2.040/N1 - schodiště

Samostatnými požárními úseky budou chráněné únikové cesty typu "B"(dle čl.8.4.4 ČSN 730802):

BA - schodiště "A"(2.podzemí až 5.patro)
 BE - schodiště "E"(2.podzemí až 5.patro)
 BG - schodiště "G"(2.podzemí až 6.patro)
 BH - schodiště "H"(2.podzemí až 5.patro)

SO 2 - plodínová burza

P2.101/P1 - strojovna vzduchotechniky
 P2.102 - strojovna výtahu
 P2.103 - kabelový prostor
 P2.104 - kanál TZB
 P2.105 - kanál TZB

1.podzemí

SO 1 - hlavní budova

P1.001A - úklidové stroje
 P1.001B - nabíjení
 P1.002 - hromadná garáž (60 stání)
 P1.003A - sklad
 P1.003B - hala
 P1.004 - strojovna potrubní pošty
 ŠP1.005/N6 - osobní výtah (1.podzemí až 5.patro)
 P1.006 - manipulační prostor
 P1.007 - sklad
 P1.008 - odpad
 P1.009 - papírová drť
 P1.010 - briklis
 P1.011 - dotační hala
 P1.012 - tělocvičny
 P1.013 - plynová stanice
 P1.014/VP - schodiště (1.podzemí až vložené patro)
 ŠP1.015/N2 - nákladní výtah (1.podzemí až 1. patro)
 P1.016 - pokladny
 P1.017 - man. prostor
 ŠP1.018/N6 - instalační šachta(1.podzemí až 5.patro)
 P1.019 - sklad
 P1.020 - slaboproud
 P1.021 - sklad
 P1.022 - šatna
 P1.023 - denní trezor
 P1.024 - strojovna výtahu
 P1.025 - chodba
 P1.026 - šatna
 P1.027 - šatna
 P1.028 - spisovny
 P1.029 - šatna
 P1.030 - servis
 P1.031 - sejfové schránky
 P1.032 - tech.míst.elektro
 ŠP1.033/N1 - nákladní výtah (1. podzemí až přízemí)
 P1.034 - tech.míst.elektro
 P1.035/N1 - schodiště,soc.zařízení

Samostatným požárním úsekem bude chráněná úniková cesta typu "B" (dle čl. 8.4.4 ČSN 730802):
BF - schodiště "F" (1. podzemí až 5. patro)

Poznámka k charakteru hromadné garáže:

Navrhovaná hromadná garáž bude sloužit pro vozidla 1. skupiny dle ČSN 736057 (max. 60 stání). Jedná se o vestavěnou garáž dle čl. I.2.4 ČSN 730804.

Velikost požárního úseku P 1.002 - hromadná garáž je stanovena počtem stání dle čl. I.3.3a a tab. I.2, pol. 3 citované normy. Navržený počet stání vozidel 1. skupiny, tj. max. 60, je menší než 120 stání dle uvedené tabulky a velikost garáže tedy vyhovuje normě.

Ustanovení čl. I.4.3 až I.4.5 se na navrhovaný požární úsek nevztahuje, protože nejde úsek navrhovaný dle čl. I.3.3b, ani není garáž určena pro vozidla 2. nebo 3. skupiny.

Požární úsek P 1.002 - hromadná garáž - bude vybaven EPS a stabilním hasicím zařízením vodním. Dále bude vybaven detektorem výskytu CO₂, připojeným na větrání garáže a hasicími přístroji dle ČSN 730804, čl. 12.9.2.

SO 2 - plodinová burza

P1.101 - kuchyně
P1.102a - chodba, příjem
P1.102b - chodba, příjem
P1.103 - kancelář, sklad
P1.104 - sklad obalů
P1.105 - sklad brambor
P1.106 - sklad konzerv
P1.107 - sklady
P1.108/N1 - schodiště, sklad (1. podzemí až přízemí)
P1.109 - sklady kuchyně
P1.110 - šatna
P1.111 - sklad odpadků
P1.112 - šatny
P1.113 - sklad
P1.114 - domovní vybavení
P1.115 - sklad pečiva
ŠP1.116/N5 - osobní výtah (1. podzemí až 4. patro)
ŠP1.117/N2 - nákladní výtahy (1. podzemí až 1. patro)
P1.118 - strojovna VZD
ŠP1.119/N5 - instalační šachta (1. podzemí až 4. patro)
ŠP1.120/N1 - nákladní výtah (1. podzemí až 1. podlaží)
P1.121/N2 - schodiště
P1.122 - sklad
P1.123 - kotelna

Samostatným požárním úsekem bude chráněná úniková cesta typu "B" (dle čl. 8.4.4 ČSN 730802):
BL - schodiště "L" (1. podzemí až 4. patro)

Přízemí

SO 1 - hlavní budova

N1.001/VP - CK WOLFF

N1.002 - restaurace
 N1.003/VP - ISABELLA
 N1.004 - bankovní hala
 N1.005 - sklad
 N1.006 - kuchyňka, kancelář
 N1.007/VP - salonky, výpravna
 N1.008A - chodba
 N1.008B - chodba
 N1.009 - manipulační prostředky
 N1.010/VP - chodba
 N1.011 - sklady
 N1.012 - šatny
 ŠN1.013/N6 - nákladní výtahy (přízemí až 5.patro)
 N1.014 - počítařna bankovek
 N1.015 - likvidace
 N1.017 - podatelna
 N1.019 - ATU
 N1.020 - KADERNICTVÍ
 N1.021/VP - COINVEST
 N1.022/VP - SPORT
 N1.023/VP - KNIHKUPECTVÍ
 N1.024 - odpadky
 N1.025 - úklidová zařízení
 N1.026 - strojovna výtahu
 ŠN1.027/N6 - schozy
 ŠN1.028/N6 - instalační šachta (přízemí až 5.patro)

Samostatným požárním úsekem bude chráněná úniková
 cesta typu "B" (dle čl. 8.4.4 ČSN 730802):
 BD - schodiště "D" (přízemí až 5.patro)

SO 2 - plodinová burza

 N1.101 - jídelna
 N1.102 - kadeřnictví
 N1.103 - bankovní klub
 N1.104 - kantýna
 ŠN1.105/N5 - nákladní výtah (přízemí až 4.patro)
 N1.106 - tech.místnost

Samostatným požárním úsekem bude chráněná úniková
 cesta typu "A":
 AK - hlavní a pomocné schodiště plodinové burzy,
 foyer (přízemí až 4.patro)

Vložené patro

SO 1 - hlavní budova

 VP.001 - kosmetický salon
 VP.002A/M - provozní místnost
 VP.002B/M - tech.místnost
 VP.003 - šatny
 VP.005 - rehabilitace
 VP.007 - sklad
 VP.008 - sál počítačů
 VP.013 - sklad médií
 ŠVP.014/N6 - instalační šachta (vložené patro až 5.patro)

Mezanin

SO 1 - hlavní budova

M.001 - rozvaděče SL
 M.002 - kanceláře
 M.004 - strojovna VZD
 ŠM.005/N6 - instalační šachta (mezanin až 5.patro)
 M.006 - strojovna VZD
 M.008 - strojovna VZD
 M.009 - kanceláře
 M.011 - kanceláře
 M.012 - chodba
 M.013 - kanceláře
 M.014 - rehabilitace
 M.015 - chodba
 M.016 - rozmnožovna
 M.017 - rozvaděče NN
 M.018 - kanceláře
 M.019 - chodba
 M.021 - sklad
 M.022 - knihárna
 ŠM.023/N6 - instalační šachta (mezanin až 5.patro)
 M.024 - kanceláře
 M.025 - kanceláře
 M.026 - kanceláře
 M.027 - sklad
 M.028 - rozvaděče SL
 M.029 - velín
 M.030 - strojovna VZD
 M.031 - rozvaděče SL
 ŠM.032/N6 - instalační šachta (mezanin až 5.patro)
 M.033 - sklad
 M.034 - kanceláře
 ŠM.035/N6 - instalační šachta (mezanin až 5.patro)

SO 2 - plodinová burza

M.101 - knihovna
 M.102 - učebny
 M.103 - expozice platidel
 M.104 - byt
 M.105 - byt
 M.106 - šatny

1.patro

SO 1 - hlavní budova

N2.001 - rozvaděče SL
 N2.002 - chodba
 N2.003 - kanceláře
 N2.004 - úklid
 N2.005 - kancelář
 N2.006 - kancelář
 N2.007 - strojovna VZD
 N2.008 - kanceláře
 N2.009 - strojovna VZD

N2.010 - strojovna VZD
 N2.011 - kanceláře
 N2.012 - kancelář
 N2.013 - kanceláře
 N2.014 - kanceláře
 N2.015 - zdravotnické zařízení
 N2.016 - chodba
 N2.017 - kanceláře
 N2.018 - strojovna inergenu
 N2.019 - kanceláře
 N2.020 - neobsazeno
 N2.021 - chodba
 N2.022 - chodba
 N2.023 - neobsazeno
 N2.024 - rozvaděče SL
 N2.025 - zasedací místnost
 N2.026 - rozvaděče SL
 N2.027 - strojovna VZD
 N2.028 - strojovna VZD
 ŠN2.029/N6 - instalační šachta (1. patro až 5. patro)
 ŠN2.030/N6 - instalační šachta (1. patro až 5. patro)
 ŠN2.031/N6 - instalační šachta (1. patro až 5. patro)

SO 2 - plodinová burza

N2.101 - sál, jídelna
 N2.102 - šatna
 N2.103/N3 - byt (1. patro až 2. patro)
 N2.104 - byt
 N2.105 - tech. místnost

2. patro

SO 1 - hlavní budova

N3.001 - rozvaděče SL
 N3.002 - kanceláře
 N3.003 - strojovna VZD
 N3.004 - kanceláře
 N3.005 - rozvaděče SL
 N3.006 - sklad
 N3.007 - kanceláře
 N3.008 - kanceláře
 N3.009 - zdravotnické zařízení
 N3.010 - kanceláře
 N3.012 - kanceláře
 N3.013 - kanceláře
 N3.014 - kanceláře
 N3.015 - kanceláře
 N3.016 - strojovna VZD
 N3.018 - rozvaděče SL
 N3.019 - zasedací místnost
 N3.020 - rozvaděče SL
 N3.021 - strojovna VZD
 N3.022 - archiv
 N3.023 - sklad

N3.024 - kancelář
 N3.025 - strojovna VZD

SO 2 - plodinová burza

N3.101 - strojovna vzduchotechniky

3.patro -----

SO 1 - hlavní budova

N4.001 - rozvaděče SL
 N4.002 - chodba
 N4.003 - kanceláře
 N4.004 - strojovna vzduchotechniky
 N4.005 - kanceláře
 N4.006 - strojovna VZD
 N4.007 - kanceláře
 N4.008 - strojovna VZD
 N4.009 - strojovna VZD
 N4.010 - kanceláře
 N4.011 - kanceláře
 N4.012 - kanceláře
 N4.013 - kanceláře
 N4.014 - zdravotnické zařízení
 N4.015 - kanceláře
 N4.016 - rozvaděče SL
 N4.017 - kanceláře
 N4.018 - kanceláře
 N4.019 - kanceláře
 N4.020 - kanceláře
 N4.021 - strojovna VZD
 N4.022 - rozvaděče SL
 N4.023 - zasedací místnost
 N4.024 - rozvaděče SL
 N4.025 - strojovna VZD
 N4.026 - sklad
 N4.027 - kanceláře

SO 2 - plodinová burza

N4.101 - učebny
 N4.102 - byt
 N4.103 - byt
 N4.104 - tech.místnost

4.patro -----

SO 1 - hlavní budova

N5.001 - rozvaděče SL
 N5.002 - kanceláře
 N5.003 - strojovna VZD
 N5.004 - strojovna VZD
 N5.005 - strojovna VZD
 N5.006 - kanceláře
 N5.007 - kanceláře

N5.008 - kanceláře
 N5.009 - zdravotnické zařízení
 N5.010 - kanceláře
 N5.011 - rozvaděče SL
 N5.012 - kanceláře
 N5.013 - kanceláře
 N5.014 - kanceláře
 N5.015 - kanceláře
 N5.016 - strojovna VZD
 N5.017 - rozvaděče SL
 N5.018 - zasedací místnost
 N5.019 - rozvaděče SL
 N5.020 - strojovna VZD
 N5.021 - strojovna VZD
 N5.022 - sklad

SO 2 - plodinová burza

 N5.101/N6 - strojovna VZD
 N5.102 - učebny
 N5.103 - byt
 N5.104 - byt
 N5.105 - tech.místnost

5.patro

SO 1 - hlavní budova

 N6.001 - kanceláře
 N6.002 - kanceláře
 N6.003 - strojovna výtahu
 N6.004 - strojovna výtahu
 N6.005 - zasedací místnost
 N6.006 - kanceláře
 N6.007 - kanceláře
 N6.008 - kosmetika
 N6.009 - kanceláře
 N6.010 - technická místnost
 N6.011 - strojovna chlazení
 N6.012 - strojovna VZD
 N6.013 - kanceláře
 N6.014 - strojovna VZD
 N6.015 - strojovna VZD
 N6.016 - rozvaděče SL
 N6.017 - kanceláře
 N6.018 - strojovna VZD
 N6.019/N7 - strojovna výtahu
 N6.020 - strojovna VZD

SO 2 - plodinová burza

 N6.101 - strojovna výtahu
 N6.102 - strojovna výtahu

Střecha

SO 1 - hlavní budova

N7.001 - strojovna VZD

N7.002 - strojovna výtahů
 N7.003 - strojovna VZD
 N7.004 - strojovna VZD
 N7.005 - strojovna výtahu
 N7.006 - technická místnost
 N7.007 - strojovna výtahu
 N7.008 - strojovna VZD
 N7.009 - strojovna výtahu
 N7.010 - strojovna VZD
 N7.011 - strojovna výtahu
 N7.013 - strojovna VZD
 N7.014 - strojovna výtahu

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně bezpečnosti proti ohni

 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně bezpečnosti proti ohni, včetně výpočtu obsazení osobami požárních úseků je provedeno v přílohách 1a,1b této dokumentace.

Posouzení velikosti vybraných požárních úseků

 Hlavní budova

 3.podzemí

 P3.028A - spisovna

 Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p > 22,5 \text{ m}$, $d = 40 \text{ m}$, $\bar{s} = 32,5 \text{ m}$

Skutečné rozměry:

$d = 36 \text{ m}$, $\bar{s} = 25 \text{ m}$, tj. vyhoví

2.podzemí

 P2.010 - sklad

 Pro hodnotu $a = 0,7$ ($c_3 = 0,7$) z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p > 22,5 \text{ m}$, $d = 55 \times 1,29 = 71 \text{ m}$, $\bar{s} = 32,5 \times 1,29 = 41,92 \text{ m}$

Skutečné rozměry:

$d = 61,5 \text{ m}$, $\bar{s} = 16 \text{ m}$, tj. vyhoví

1.podzemí

 P1.011 - dotační hala

 Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\bar{s} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

Dle čl.6.3.3 ČSN 730802:

mezní plocha = 806,4 m² < 2500 m², tj. vyhoví

Přizemí

 N1.004 - bankovní hala

 Pro hodnotu $a = 0,9$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 70 \text{ m}$, $\text{š} = 44 \text{ m}$, plocha = 3080 m²

Skutečné rozměry:

$d = 68 \text{ m}$, $\text{š} = 43 \text{ m}$, tj. vyhoví

N1.014 - počítařna bankovek

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\text{š} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

$d = 35 \text{ m}$, $\text{š} = 25 \text{ m}$, tj. vyhoví

Vestavěné podlaží

VP.008 - sál počítačů

Pro hodnotu $a = 0,98$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 64 \text{ m}$, $\text{š} = 40,8 \text{ m}$

Skutečné rozměry:

$d = 50 \text{ m}$, $\text{š} = 19 \text{ m}$, tj. vyhoví

Mezanin

M.002 - kanceláře

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\text{š} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

$d = 61,5 \text{ m}$, $\text{š} = 18 \text{ m}$, tj. vyhoví

M.009 - kanceláře

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\text{š} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

$d = 41,5 \text{ m}$, $\text{š} = 42 \text{ m}$, dle čl. 6.3.3 ČSN 730802:

plocha = 1743 m² < 2500 m², tj. vyhoví

1. patro

N2.017 - kanceláře

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\text{š} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

Dle čl. 6.3.3 ČSN 730802:

plocha = 1000 m² < 2500 m², tj. vyhoví

2. patro

N3.004 - kanceláře

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802:

$h_p < 22,5 \text{ m}$, $d = 62,5 \text{ m}$, $\text{š} = 40 \text{ m}$, plocha = 2500 m²

Skutečné rozměry:

$d = 43 \text{ m}$, $\text{š} = 41,5 \text{ m}$, dle čl. 6.3.3 ČSN 730802:

plocha = 739,4 m² < 2500 m², tj. vyhoví

5.patro

N6.001 - kanceláře

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tabulky 9 ČSN 730802: $h_p > 22,5$ m, $d = 40$ m, $š = 32,5$ m, plocha = 1300 m²

Skutečné rozměry:

 $d = 38$ m, $š = 34$ m, dle čl.6.3.3 ČSN 730802:plocha = 536,5 m² < 1300 m², tj. vyhoví

Plodinová burza

1.podzemí

P1.101 - kuchyně

Pro hodnotu $a = 1,09$ z tabulky 9 ČSN 730802: $h_p < 22,5$ m, $d = 35,5$ m, $š = 30,25$ m,

Skutečné rozměry:

 $d = 30,5$ m, $š = 15,5$ m, tj. vyhoví

Přízemí

N1.101 - jídelna

Pro hodnotu $a = 0,9$ z tabulky 9 ČSN 730802: $h_p < 22,5$ m, $d = 70$ m, $š = 44$ m,

Skutečné rozměry:

 $d = 35$ m, $š = 18,5$ m, tj. vyhoví

1.patro

N2.101 - sál, jídelna

Pro hodnotu $a = 0,9$ z tabulky 9 ČSN 730802: $h_p < 22,5$ m, $d = 70$ m, $š = 44$ m,

Skutečné rozměry:

 $d = 48$ m, $š = 33$ m, tj. vyhoví

Poznámka:

Velikosti ostatních požárních úseků v obou objektech
nedosahují rozměrů požárních úseků posuzovaných,
tj. vyhoví.

Posouzení požární odolnosti konstrukcí

SO 1 - hlavní budova

Požární stěny, stropy - podzemí:

min. požadovaná odolnost: I.st.bezp. = 30 A min

III.st.bezp. = 60 A min

IV.st.bezp. = 90 A min

V.st.bezp. = 120 A min

VII.st.bezp. = 180 A min

Stávající stěny, příčky - cihelné zdivo z plných
cihel tl. 150 mm

odolnost = 180 min

Stávající žbt stropní konstrukce(trámový strop,
stropní deska),min.tl.desky 120 mm,předpokládané
krytí výztuže 20 mm,bez omítky
odolnost = 60 min,tj.nevyhoví pro požární
úseky ve IV., V.a VII.st.bezpečnosti

Nutná opatření:

Jedná se o prostory trafostanic, skladů, kabelových
kanálů, skladů hořlavin,dílen atd.

Je navržena ochrana omítkou TERFIX:

a) omítka stropu materiálem TERFIX,tl.7 mm
v místnostech:

3.podzemí: 3S 107 až 3S 113,3S 118
2.podzemí: 2S 107,2S 108,2S 117 až 2S 123,
2S 146 až 2S 148,2S 150,2S 151
2S 198

1.podzemí: 1S 130,1S 131,1S 206

b) omítka stropu materiálem TERFIX,tl.13 mm
v místnostech:

3.podzemí: 3S 102
2.podzemí: 2S 103

Poznámka:

1)V kabelových kanálech a ve všech svislých a vodorov-
ných prostupech kabel. rozvodů požárními stropy a stěna-
mi bude použito rozebíratelných ucpávek
INTUMEX,max.požadovaná odolnost = 60 min.

2)Pokud budou v prostorách chodeb,vyčleněných jako
požární úseky bez požárního rizika,nebo v prostoru
chráněných únikových cest vedeny po povrchu kabelové
rozvody,nesloužící výhradně pro tyto prostory,budou
od prostoru chodeb nebo chráněných cest odděleny požárně
dělicí konstrukcí s odolností min.30 A min.Lze použít na
př.požární předěly fy PROMAT Praha(desky PROMATECT H,
tl.6 + 8 mm)

Požární stěny,stropy - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 15 min
III.st.bezp.= 45 min
IV.st.bezp.= 60 min

Stávající stěny,příčky - cihelné zdivo z plných
cihel tl.150 mm

odolnost = 180 min

Stávající žbt stropní konstrukce(trámový strop,
stropní deska),min.tl.desky 120 mm,předpokládané
krytí výztuže 20 mm,bez omítky
odolnost = 60 min

Poznámka:

1)Ve vloženém podlaží a v mezzaninu budou ve funkci
požární stěny prosklené konstrukce mezi bankovní halou a
přilehajícími kancelářemi.Požární odolnost této
konstrukce(pevné zasklení) bude min.45 min.

Obdobné konstrukce budou navrženy v chráněných únikových
cestách tam, kde okenní otvory těchto cest leží v
požárně nebezpečném prostoru přilehlých požárních úseků
(viz výkresová část).

2) Pokud budou v prostorách chodeb, vyčleněných jako požární úseky bez požárního rizika, nebo v prostoru chráněných únikových cest vedeny po povrchu kabelové rozvody, nesloužící výhradně pro tyto prostory, budou od prostoru chodeb nebo chráněných cest odděleny požárně dělicí konstrukcí s odolností min. 30 A min. Lze použít na př. požární předěly fy PROMAT Praha (desky PROMATECT H, tl. 6 + 8 mm)

Požární uzávěry otvorů - podzemí:

min. požadovaná odolnost: (I. st. bezp. = 15 A min)
 III. st. bezp. = 30 A min
 IV. st. bezp. = 45 A min
 V. st. bezp. = 60 A min
 VII. st. bezp. = 90 A min

Vyhoví požární uzávěry nehořlavé, dodávané na př. firmami:

- INVESTCONSULT Brno
 dveře s požární odolností PB 30 A až PB 90A
 - Obchodní družstvo Nezvěstice
 dveře s požární odolností PB 30 A až PB 90A

Poznámka:

1) Projektant požární ochrany doporučuje považovat stávající i nové trezorové dveře za vyhovující pro požadovanou odolnost PO 30A.

2) Dveře do chráněných cest budou mít samozavírače a min. požární odolnost PB 30A i když se bude jednat o vstup z požárního úseku v I. st. bezp. (chodby)

3) Poklopy ve stropích s funkcí požárních uzávěrů budou provedeny jako atypické konstrukce oprávněnou firmou, která, jako součást své dodávky, předá i atest výrobku.

Požární uzávěry otvorů - nadzemní podlaží:

min. požadovaná odolnost: (I. st. bezp. = 15 C2 min)
 III. st. bezp. = 30 C2 min
 IV. st. bezp. = 30 C2 min

Vyhoví požární uzávěry hořlavé, dodávané na př. firmou:

- SAPELI, Polná
 dveře s požární odolností PB 30C2 (PO 30 C2)

Poznámka:

1) Dveře do chráněných cest budou mít samozavírače a min. požární odolnost PB 30 C2 i když se bude jednat o vstup z požárního úseku v I. st. bezp. (chodby)

Požární uzávěry - poslední podlaží:

min. požadovaná odolnost: (I. st. bezp. = 15 C3 min)
 III. st. bezp. = 15 C2 min

Vyhoví požární uzávěry hořlavé, dodávané na př. firmami:

- SAPELI, Polná
 dveře s požární odolností PB 15C2 (PO 15 C2)

Poznámka:

1) Dveře do chráněných cest budou mít samozavírače a min. požární odolnost PB 15 C2 i když se bude jednat o vstup z požárního úseku v I. st. bezp. (chodby)

2) Použití poklopů jako požárních uzávěrů:

V objektu budou použity požární poklopy, dodané odbornou firmou, která dodá buď poklopy hromadně vyráběné se stanovenou požární odolností, nebo zajistí atypy s požadovanou požární odolností (zkoušky nebo stanovení odolnosti výpočtem)

Obvodové stěny - podzemí:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 30 A min
 III.st.bezp.= 60 A min
 IV.st.bezp.= 90 A min
 V.st.bezp.= 120 A min
 VII.st.bezp.= 180 A min

Stávající obvodové zdivo z cihel nebo betonu, předpokládána min tl.450 mm
 odolnost > 180 min

Obvodové stěny - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 15 min
 III.st.bezp.= 45 min
 IV.st.bezp.= 60 min

Stávající obvodové zdivo z cihel předpokládána min tl.450 mm
 odolnost > 180 min

Nosné konstrukce střech:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 0 min
 III.st.bezp.= 30 min

Stávající stropní konstrukce - žbt trámový strop nebo deska nad posledním podlažím, min.tl.desky 120 mm, předpokládané krytí výztuže 20 mm
 odolnost = 60 min

Nové zastropení nástavby, válcované profily s tvarovanými plechy jako ztracené bednění betonové desky, podhled KNAUF, desky tl.2 x 12,5 mm
 odolnost = 30 min

Nosné konstrukce, zaj, stabilitu budovy - podzemí:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 30 A min
 III.st.bezp.= 60 A min
 IV.st.bezp.= 90 A min
 V.st.bezp.= 120 A min
 VII.st.bezp.= 180 A min

Stávající nosné stěny cihelné, min.tl.300 mm
 odolnost > 180 min

Stávající žbt sloupy, min.b = 400 mm, předpokládané krytí výztuže 20 mm

odolnost = 120 min, tj. nevyhoví pro VII.st. bezpečnosti

Nutná opatření:

Jedná se o sklady hořlavin ve 3.a 2.podzemí (m.č. 3S 102 a 2S 103.

Je navržena ochrana omítkou na pletivu, vápenocementovou tl.30 mm.

Nosné konstrukce, zaj, stabilitu budovy - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 15 min
 III.st.bezp.= 45 min

IV.st.bezp.= 60 min

Stávající nosné stěny cihelné,min.tl.300 mm

odolnost > 180 min

Stávající žbt sloupy,min.b = 400 mm,předpokládané
krytí výztuže 20 mm

odolnost = 120 min

Konstrukce schodišť, které nejsou na chráněných únikových cestách:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 0

III.st.bezp.= 15C2

IV.st.bezp.= 15A

Konstrukce schodiště,žbt deska, předpokládaná tl.
desky 120 mm, krytí výztuže 20 mm

odolnost = 60 min

Konstrukce schodiště,ocel.schodiště, profily
O/F > 150

odolnost = 10 min,tj.nevyhoví pro III.a IV.
st.bezp.

Nutné opatření:

- ochrana nátěrem PITTURA IE-20, požadovaná odolnost
15 min

Poznámka:

Jedná se o schodiště v dále uvedených požárních úsecích,
která slouží jako jediná úniková cesta pro únik více než
10 osob (čl. 7.9 ČSN 730802):

2.podzemí:

P2.031/P1 - muzeum peněz = III.st.bezp.

P2.040/N1 - schodiště = I.st.bezp.

1.podzemí:

P1.003B - hala = I.st.bezp.

P1.025 - chodba = I.st.bezp.

Přízemí:

N1.001/VP - CK WOLFF = IV.st.bezp.

N1.021/VP - COINVEST = IV.st.bezp.

N1.022/VP - SPORT = IV.st.bezp.

N1.023/VP - KNIHKUPECTVÍ = IV.st.bezp.

Vložené podlaží:

VP.001 - kosmetický salon = III.st.bezp.

1.patro:

N2.022 - chodba = I.st.bezp.

Výtahové a instalační šachty,ohraničující konstrukce:

min.požadovaná odolnost: III.st.bezp.= 30 A

IV.st.bezp.= 30 A

V.st.bezp.= 45 A

Cihelné zdivo,min.tl.150 mm

odolnost > 180 min

Výtahové a instalační šachty,uzávěry otvorů:

min.požadovaná odolnost: III.st.bezp.= 15 A

V.st.bezp.= 30 A

Dveře do výtah.šachet budou součástí dodávky výtahu

SO 2 - plodinová burza

Požární stěny, stropy - podzemí:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 30 A min

III.st.bezp.= 60 A min

IV.st.bezp.= 90 A min

V.st.bezp.= 120A min

Stávající stěny, příčky - cihelné zdivo z plných
cihel tl.150 mm

odolnost = 180 min

Stávající cihelné klenby, předpokládaná tl.min
150 mm

odolnost = 120 min

Stávající stropní konstrukce - žbt trémový strop
nebo deska min.tl.120 mm, předpokládané krytí výz-
tuže 20 mmodolnost = 60 min, tj. nevyhoví pro IV. a V. st.
bezpečnosti

Nutná opatření:

Je navržena ochrana stropu omítkou TERFIX, tl. 7 mm v
místnosti č. S 6.

Poznámka:

1) V kabelových kanálech a ve všech svislých a vodorov-
ných prostupech kabel. rozvodů požárními stropy a stěna-
mi bude použito rozebíratelných ucpávek INTUMEX,
max.požadovaná odolnost = 60 min.2) Pokud budou v prostorách chodeb, vyčleněných jako
požární úseky bez požárního rizika, nebo v prostoru
chráněných únikových cest vedeny po povrchu kabelové
rozvody, nesloužící výhradně pro tyto prostory, budou
od prostoru chodeb nebo chráněných cest odděleny požárně
dělicí konstrukcí s odolností min. 30 A min. Lze použít na
př. požární předěly fy PROMAT Praha (desky PROMATECT H,
tl. 6 + 8 mm)

Požární stěny, stropy - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 15 min

III.st.bezp.= 45 min

IV.st.bezp.= 60 min

V.st.bezp.= 90 min

VI.st.bezp.= 120 min

Stávající stěny, příčky - cihelné zdivo z plných
cihel tl.150 mm

odolnost = 180 min

Stávající cihelné klenby, předpokládaná tl.min
150 mm

odolnost = 120 min

Stávající stropní konstrukce - žbt trémový strop
nebo deska min.tl.120 mm, předpokládané krytí výz-
tuže 20 mmodolnost = 60 min, tj. nevyhoví pro V. a VI.
st. bezpečnosti

Nutná opatření:

Je navržena ochrana stropu omítkou TERFIX, tl. 7 mm v
požárních úsecích M.101 - knihovna a M.102 - šatna v
mezaninu.

Poznámka:

1) Pokud budou v prostoru chráněných únikových cest vedeny po povrchu kabelové rozvody, nesloužící výhradně pro tyto prostory, budou odděleny požárně dělící konstrukcí s odolností min. 30 A min. Lze použít na př. požární předěly fy PROMAT Praha (desky PROMATECT H, tl. 6 + 8 mm)

Požární uzávěry otvorů - podzemí:

min. požadovaná odolnost: III. st. bezp. = 30 A min

IV. st. bezp. = 45 A min

Vyhoví požární uzávěry nehořlavé, dodávané na př. firmami:

- INVESTCONSULT Brno

dveře s požární odolností PB 30 A (PO 30 A),

PB 45 A

- Obchodní družstvo Nezvěstice

dveře s požární odolností PB 30 A (PO 30 A),

PB 45 A

Poznámka:

1) Dveře do chráněné cesty budou typu PB a budou mít samozavírače

Požární uzávěry otvorů - nadzemní podlaží:

min. požadovaná odolnost: III. st. bezp. = 30 C2 min

IV. st. bezp. = 30 C2 min

V. st. bezp. = 45 B min

VI. st. bezp. = 60 A min

Pro požární úseky do IV. st. bezp. vyhoví požární uzávěry hořlavé, dodávané na př.

firmami:

- SAPELI, Polná

dveře s požární odolností PB 30 C2 (PO 30 C2)

Pro požární úseky v V. a VI. st. bezp. vyhoví požární uzávěry, dodávané na př. firmami:

- INVESTCONSULT Brno

dveře s požární odolností PB 45 A, rep. PB 60 A

- Obchodní družstvo Nezvěstice

dveře s požární odolností PB 45 A, rep. PB 60 A

Poznámka:

1) Dveře do chráněné cesty budou mít samozavírače a

budou typu PB

2) Použití poklopů jako požárních uzávěrů:

V objektu budou použity požární poklopy, dodané odbornou firmou, která dodá buď poklopy hromadně vyráběné se stanovenou požární odolností, nebo zajistí atypy s požadovanou požární odolností (zkoušky nebo stanovení odolnosti výpočtem)

Obvodové stěny - podzemí:

min. požadovaná odolnost: III. st. bezp. = 60 A min

IV. st. bezp. = 90 A min

Stávající obvodové zdivo z cihel nebo betonu, předpokládáno min tl. 450 mm

odolnost > 180 min

Obvodové stěny - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: III.st.bezp.= 45 min
 IV.st.bezp.= 90 min
 V.st.bezp.= 90 min
 VI.st.bezp.= 120 min
 Stávající obvodové zdivo z cihel,předpokládaná
 min tl.450 mm
 odolnost > 180 min

Nosné konstrukce,zaj,stabilitu budovy - podzemí:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 30 A min
 III.st.bezp.= 60 A min
 IV.st.bezp.= 90 A min

Stávající nosné stěny cihelné,min.tl.300 mm
 odolnost > 180 min
 Stávající žbt sloupy,min.b = 400 mm,předpokládané
 krytí výztuže 20 mm
 odolnost = 120 min

Nosné konstrukce,zaj,stabilitu budovy - nadzemní podlaží:

min.požadovaná odolnost: I.st.bezp.= 15 min
 III.st.bezp.= 45 min
 IV.st.bezp.= 60 min
 V.st.bezp.= 90 min
 VI.st.bezp.= 120 min

Stávající nosné stěny cihelné,min.tl.300 mm
 odolnost > 180 min
 Stávající žbt sloupy,min.b = 400 mm,předpokládané
 krytí výztuže 20 mm
 odolnost = 120 min

Výtahové a instalační šachty,ohraničující konstrukce:

min.požadovaná odolnost: III.st.bezp.= 30 A
 IV.st.bezp.= 30 A
 VI.st.bezp.= 60 A

Cihelné zdivo,min.tl.150 mm
 odolnost > 180 min

Výtahové a instalační šachty,uzávěry otvorů:

min.požadovaná odolnost: III.st.bezp.= 15 A
 VI.st.bezp.= 30 A

Dveře do výtah.šachet budou součástí dodávky výtahu

Únikové cesty,obsazení osobami

SO 1 - hlavní budova

Pro zajištění úniku osob z objektu SO 1 - hlavní budova jsou k dispozici stávající schodiště,upravené jako chráněné únikové cesty typu "B",vybavené přetlakovou ventilací dle čl.8.4.6 až 8.4.8 ČSN 730802.Pro označení schodišť ve výkresové dokumentaci bylo použito pro přehlednost původního označení z dokumentace zaměření stavby.

Úniková cesta "BA"

Úniková cesta má východ mimo budovu na úrovni

přízemí. Spojuje 2. podzemí s přízemím a přízemí s 5. patrem.

Úniková cesta "BB"

Cesta spojuje všechna podlaží objektu, ale nemá přímý východ mimo budovu. V rámci rekonstrukce je navrženo propojení na úrovni přízemí s chráněnou chodbou se sousedním schodištěm, které je upraveno jako chráněná cesta "B(C)". Tato chodba je požárně oddělena od ostatních prostor budovy a je jako chráněná cesta i větrána.

Úniková cesta "BC"

Rovněž tato cesta spojuje všechna podlaží budovy a je vyvedena i na střechu objektu. Stejně, jako cesta "BB" nemá přímý východ mimo budovu. Na úrovni přízemí a mezzaninu je spojena opět chráněnou a požárně větranou chodbou s cestou "BD", která má v přízemí východ do Senovážné ulice.

Úniková cesta "BD"

Cesta začíná na úrovni přízemí, kde má i východ z objektu a spojuje tato podlaží s 5. patrem.

Úniková cesta "BE"

Cestu tvoří stávající schodiště, spojující 2. podzemí s přízemím, kde má výstup do začátku pasáže. Dále pokračuje až do 5. patra.

Úniková cesta "BF"

Cesta začíná na úrovni 1. podzemí, má východ do pasáže v přízemí a spojuje ostatní podlaží budovy, mimo výstup na střechu.

Úniková cesta "BG"

Chráněná úniková cesta začíná ve 2. podzemí, kde na ni navazuje cesta "BD", vedoucí ze 3. suterenu a končící v 1. podzemí bez možnosti přímého východu z budovy. Proto je navrženo výše uvedené propojení na úrovni 2. podzemí.

Cesta "BG" má východ ven z objektu v přízemí budovy, kde na ni navazuje cesta "BC". Chráněná cesta "BG" pak spojuje všechna nadzemní podlaží budovy, mimo prostory na střeše.

Úniková cesta "BH"

Cesta spojuje všechna podlaží budovy včetně prostorů na střeše. Má východ na úrovni přízemí do pasáže.

Pro posouzení úniku osob z objektu bylo, při konzultacích s Exp. střediskem pož. bezpečnosti staveb (Ing Reichel) a při jednání se zástupcem HZS hl. města Prahy (kpt. Týl) dohodnuto vycházet z těchto základních předpokladů:
1) Únik do pasáže budovy bude považován za únik do volného prostoru. Max. šířka pasáže v místech pod hlavní budovou banky je 8 m, pasáž je na obou koncích otevřená a její šířka při východu do ul. Na příkopě je 5 m, východ na Senovážné nám. je široký 4 m. Výška je max.

5,7 m, východy do ulice Na příkopě na Senovážné nám. jsou vysoké cca 3,5 m.

Do pasáže jsou navrženy požární ventilátory (viz část "vzduchotechnika"), jejichž úkolem je v případě požáru zajistit vyvětrání prostoru pod stropem pasáže tak, aby úroveň zakouření neklesla pod 2,0 m nad podlahou.

Spouštění ventilátorů bude vázáno na požární větrání cest BE, BF a BH, které ústí do pasáže.

2) Některé chodby propojující schodiště v podlažích, především v podzemí, budou samostatnými požárními úseky bez požárního zatížení. Budou intenzivněji vzduchotechnicky větrány (cca 6 až 10 x za hodinu) s přetlakem proti okolní místnosti.

3) Protože vnitřní schodiště označené "(B)" a "(C)", která jsou součástí chráněných únikových cest "BB" a "BC", nemají přímý východ z objektu, budou vzájemně propojeny na úrovni přízemí a připojeny na východ z budovy do Senovážné ul. (schodiště "D")

Navrhovaný systém únikových cest v objektech, tj. vzájemné propojení schodišť na úrovni podlaží, prostory s min. požárním zatížením nebo bez požárního rizika, vybavených EPS a větraných, zároveň řeší délky nechráněných únikových cest ke vstupům do cest chráněných. Umožňuje jejich prodloužení ve smyslu čl. 5.6.2, resp. čl. 8.10.3 c2 ČSN 730802 tak, že vyhovují požadavkům tab. 17 citované normy.

Poznámka:

Otevírání a ovládání dveří na únikových cestách.

Pro zachování bezpečnosti některých prostor v objektu banky, budou dveře na únikových cestách (nechráněných) při běžném provozu trvale zajištěny proti otevření nepovolanou osobou. V případě požáru bude možné tyto dveře otevřít klíčem, uloženým ve schránce vedle dveří. Schránka bude připojena na detekci, signalizující její porušení (zabezpečovací zařízení). Alternativním řešením bude "panikové kování" některých dveří (otvírací mechanismus bude kryt rozbitným plastovým krytem).

V obou objektech budou dveře na únikových cestách otevírány ve směru úniku osob tak, jak to stanoví čl. 8.12.1 ČSN 730802.

Rovněž všechny východy z chráněných únikových cest mimo budovu nebo do pasáže, budou otevírány ve směru úniku mimo únik z chráněných cest BG a BL, které mohou být otevírány proti směru úniku ($E < 200$ osob).

Normě odpovídající východ z cesty BA v přízemí bude zabezpečen instalací turniketových dveří, vybavených zařízeníem, které na signál EPS dveřní křídla turniketu složí tak, aby nebránila úniku osob. Vedle ovládání EPS bude možno zařízení uvést do chodu i zásahem dozoru.

Posouzení chráněných cest

----- Cesta BA

Do cesty BA uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 0
 2.podzemí - 202 osoby
 1.podzemí - 27 osob

celkem 229 osob

Přízemí:

celkem 137 osob

Nadzemní podlaží:

vlož.patru - 0
 mezanin - 70 osob
 1.patru - 74 osob
 2.patru - 43 osoby
 3.patru - 117 osob
 4.patru - 74 osoby
 5 .patru - 67 osob

celkem 445 osob

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí

- z podzemí

E = 229 osob

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 250 osob

u = 0,64 = 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

2.podzemí,pož.úseky:P2.026 = 46 osob

P2.031 = 65 osob

max.E = 111 osob

s = 1,0,K = 80 osob

u = 1,39 < 1,5 únikového pruhu

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

- z nadzemních podlaží

E = 445 osob

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 1,04 = 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

mezanin,pož.úseky:M.002 = 43 osoby

M.009 = 27 osob

max E = 70 osob

s = 1,0,K = 105 osob

u = 0,66 < 1 únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení šířky východu z objektu:

E = 741 osoba,s = 0,7,K = 400 osob

u = 1,3 < 1,5 únikového pruhu

Šířka východu z chráněné cesty vyhoví

Cesta BB

Do cesty BB uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 28 osob
 2.podzemí - 86 osob
 1.podzemí - 30 osoby

celkem 144 osoby

Přízemí:

celkem 248 osob

Nadzemní podlaží:

vloř.patro - 27 osob

mezanin - 39 osob

1.patro - 90 osob

2.patro - 79 osob

3.patro - 80 osob

4.patro - 96 osob

5 .patro - 63 osoby

celkem 474 osoby

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí

- z podzemí

E = 144 osoby

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 250 osob

u = 0,40 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

2.podzemí,požární úseky:P2.014 = 33 osoby

P2.034 = 26 osob

max E = 59 osob,s = 1,0,K = 80 osob

u = 0,74 < 1.únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

- z nadzemních podlaží

E = 474 osoby

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 1,01 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

1.patro,požární úseky:N2.017 = 38 osob

N2.025 = 52 osoby

max E = 90 osob,s = 1,0,K = 105 osob

u = 0,86 < 1.únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení úniku z objektu - viz dále.

Cesta BC

Do chráněné cesty BC uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 17 osob

2.podzemí - 6 osob

1.podzemí - 67 osob

celkem 90 osob

Přízemí:

celkem 137 osob

Nadzemní podlaží:

vloř.patro - 42 osoby

mezanin - 63 osoby

1.patro - 109 osob

2.patro - 82 osoby

3.patro - 73 osob

4.patro	- 91 osoba
5 .patro	- 74 osoby

celkem	534 osoby

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí

- z podzemí

E = 90 osob

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 250 osob

u = 0,25 < 1,5 únikového pruhu

Protože je obsazení osobami relativně nízké, není provedeno porovnání dle čl.8.11.12 ČSN 730802.

Vyhoví stávající schod.rameno.

- z nadzemních podlaží

E = 534 osoby

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 1,25 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

1.patro,požární úseky:N2.013 = 33 osoby

N2.025 = 52 osoby

max E = 85 osob,s = 1,0,K = 105 osob

u = 0,81 < 1.únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení úniku z objektu - viz dále.

Cesta BD

Do chráněné cesty BD uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 10 osob

1.podzemí - 16 osob

celkem 16 osob

Přízemí:

celkem 68 osob

Nadzemní podlaží:

vlož.patro - 58 osob

mezanin - 71 osoba

1.patro - 53 osoby

2.patro - 47 osob

3.patro - 45 osob

4.patro - 55 osob

5 .patro - 30 osob

celkem 359 osob

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí:

- z podzemí - vyhoví bez průkazu výpočty

- z nadzemních podlaží

E = 359 osob

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 0,84 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

vložené patro,pož.úseky:N1.007/VP = 39 osob

VP.008 = 19 osob

max E = 58 osob, s = 1,0, K = 105 osob
 u = 0,55 < 1. únikový pruh
 Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení šířky východu mimo objekt:
 spojení cest BB, BC a BD dle čl. 8.11.12 ČSN 730802:
 max BB = 722 osoby
 max BC = 671 osoba

 celkem = 1393 osoby = E, s = 0,7, K = 400 osob
 u = 2,44 = 2,5 únikového pruhu = 1,37 m
 Protože skutečná šířka východu z objektu je podstatně
 větší - vyhoví.

Cesta BE

 Do chráněné cesty BE uniká v jednotlivých podlažích:
 Podzemí:

3. podzemí - 10 osob
 2. podzemí - 9 osob
 1. podzemí - 16 osob

 celkem 35 osob

Přízemí:

celkem 137 osob

Nadzemní podlaží:

vlož. patro - 0
 mezanin - 43 osoby
 1. patro - 58 osob
 2. patro - 20 osob
 3. patro - 75 osob
 4. patro - 38 osob
 5. patro - 11 osob

 celkem 245 osob

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí:

- z podzemí

Vzhledem k nízkému obsazení osobami vyhoví šířka
 schodiště bez průkazu výpočty.

- z nadzemních podlaží

E = 245 osob

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 0,57 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl. 8.11.12 ČSN 730802:

4. patro, požární úseky: N4.003 = 27 osob
 N4.007 = 45 osob

max E = 72 osoby, s = 1,0, K = 105 osob

u = 0,48 < 1 únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení východu do pasáže v přízemí:

E = 382 osoby, s = 0,7, K = 400 osob

u = 0,67 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl. 8.11.12 ČSN 730802:

přízemí, požární úsek N1.004 = 137 osob
 max E = 137 osob, s = 1,0, K = 105 osob

$u = 1,3 = 1,5$ únikového pruhu = 0,8 m
 Vyhoví navržená šířka východu z cesty BE větší jak 0,8 m.

Cesta BF

Do chráněné cesty BF uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 0
 2.podzemí - 0
 1.podzemí - 8

celkem 8 osob

Přízemí: 0 osob

Nadzemní podlaží:

vlož.patro - 0
 mezanin - 27 osob
 1.patro - 5 osob
 2.patro - 43 osoby
 3.patro - 48 osob
 4.patro - 54 osoby
 5 .patro - 32 osoby

 celkem 204 osoby

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí:

- z podzemí

Protože je obsazení osobami nízké, vyhoví navrhovaná šířka cesty bez průkazu výpočty.

- z nadzemních podlaží

E = 204 osoby

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 0,48 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

5.patro,požární úseky:N5.012 = 13 osob
 N5.013 = 33 osoby

max E = 45 osob,s = 1,0,K = 105 osob

u = 0,43 < 1 únikový pruh

Vyhoví navržená šířka schod.ramene.

Posouzení východu do pasáže v přízemí:

E = 212 osob,s = 0,7,K = 400 osob

u = 0,37 < 1,5 únikového pruhu

Vyhoví i min. šířka východu, tj.0,8 m.

Cesta BG

Do cesty BG uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí - 10 osob
 2.podzemí - 16 osob
 1.podzemí - 19 osob

celkem 45 osob

Přízemí 0

Nadzemní podlaží:

vlož.patro - 13 osob
 mezanin - 14 osob

1.patro	-	8 osob
2.patro	-	12 osob
3.patro	-	8 osob
4.patro	-	12 osob
5 .patro	-	6 osob

celkem		73 osoby

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí

- z podzemí

Protože je počet osob, unikajících z podzemí relativně nízký, vyhoví šířka schodiště bez průkazu výpočty.

- z nadzemních podlaží

E = 73 osoby

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 0,17 < 1,5 únikového pruhu

Protože je obsazení osobami cesty BG nízké není provedeno porovnání dle čl.8.11.12 ČSN 730802. Šířka schodiště vyhoví.

Ze stejných důvodů není třeba posuzovat šířku východu mimo budovu na úrovni přízemí; navržená šířka vstupu vyhoví.

Cesta BH

Do cesty BH uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

3.podzemí	-	0
2.podzemí	-	14 osob
1.podzemí	-	20 osob

celkem 34 osoby

Přízemí 113 osob

Nadzemní podlaží:

vlož.patro	-	0
mezanin	-	52 osoby
1.patro	-	265 osob
2.patro	-	29 osob
3.patro	-	30 osoby
4.patro	-	45 osob
5 .patro	-	0 osoby

celkem 431 osoba

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí

- z podzemí

Protože je počet osob, unikajících z podzemí relativně nízký, vyhoví šířka schodiště bez průkazu výpočty.

- z nadzemních podlaží

E = 431 osoba

s = 0,7 = postupná evakuace

K = 300 osob

u = 1,0 < 1,5 únikového pruhu

Porovnání dle čl.8.11.12 ČSN730802:

1.patro,požární úseky:N2.019	=	5 osob
N2.101	=	260 osob

1.podlaží

N1.004 - bankovní hala

Pro únik z bankovní haly je k dispozici více únikových cest.

Pro hodnotu $a = 0,9$ z tab. 17 ČSN 730802 je max. délka cesty = 45 m; skutečná délka cesty bude max. 37 m.

Obsazení osobami = 548 osob

Jedná se o shromažďovací prostor SP1 dle ČSN 730831. Počet východů ze shromažďovacího prostoru je větší, než stanoví tab.3 citované normy.

Posouzení šířky východů z požárního úseku:

$E = 548$ osob, $s = 1,0$, $K = 135$ osob

$u = 4,05 = 4,5$ únikového východu, tj. 2,475 m

Skutečná šířka východů ze shromažďovacího prostoru je podstatně větší, tj. vyhoví.

N1.007/VP - salonky, výpravna

Z dvoupodlažního požárního úseku vedou v každém podlaží dvě nechráněné únikové cesty.

Pro hodnotu $a = 1,07$ z tab. 17 ČSN 730802 a při použití čl. 8.10.3 citované normy, je max. délka cesty = 36,5 x $1/0,85 = 42,94$ m; skutečná délka cesty bude max. 32 m.

Obsazení osobami - přízemí = 36 osob

vložené patro = 39 osob

Protože je obsazení osobami v obou podlažích relativně nízké, vyhoví navrhované šířky dveří bez průkazu výpočty.

Mezanin

M.009 - kanceláře

Pro únik z požárního úseku jsou k dispozici dvě únikové cesty do chráněných cest.

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tab. 17 ČSN 730802 je max. délka cesty = 40 m; skutečná délka cesty bude max. 34 m.

Obsazení osobami = 54 osob

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navrhované šířky dveří bez průkazu výpočty.

1.patro

N2.017 - kanceláře

Z požárního úseku je k dispozici více únikových cest.

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tab. 17 ČSN 730802 je max. délka cesty = 40 m; skutečná délka cesty bude max. 36 m.

Obsazení osobami = 75 osob

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navrhované šířky dveří bez průkazu výpočty.

2.patro

N3.004 - kanceláře

Pro únik z požárního úseku jsou k dispozici dvě únikové

cesty do chráněných cest BA a BC.

Pro hodnotu $a = 1,0$ z tab. 17 ČSN 730802 je max. délka cesty = 40 m; skutečná délka cesty bude max. 34 m.

Obsazení osobami = 48 osob

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navrhané šířky dveří bez průkazu výpočty.

Poznámka:

Podmínky pro únik osob v ostatních podlažích a u ostatních požárních úseků jsou lepší, než u vybraných požárních úseků. Délky únikových cest v nich jsou kratší a obsazení osobami je většinou nižší.

SO 2 - Plodinová burza

Pro únik z objektu je navržena chráněná úniková cesta typu "A", označená jako "AK" a cesta typu "B" s přetlakovou ventilací, označovaná jako "BL". Obě cesty vedou do Senovážného náměstí.

Cesta "AK"

Součástí cesty je vstupní hala bývalé Plodinové burzy, včetně foyer v 1. patře. Dále k ní patří schodiště, spojující přízemí se 4. patrem.

Cesta "BL"

Jedná se o stávající schodiště bytového domu, spojující podzemí se 4. patrem.

Posouzení chráněných cest

Cesta AK

Do chráněné cesty AK uniká v jednotlivých podlažích:

Přízemí:

celkem = 110 osob

Nadzemní podlaží:

mezanin - 158 osob

1. patro - 130 osob

2. patro - 0

3. patro - 103 osoby

4. patro - 50 osob

celkem 441 osoba

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí:

- z nadzemních podlaží

$E = 441$ osoba

$s = 0,8$ = postupná evakuace

$K = 120$ osob

$u = 2,94$ = 3 únikové pruhy, tj. 1,65 m

Porovnání dle čl. 8.11.12 ČSN 730802:

mezanin, požární úseky: $M.102 = 53$ osoby

$M.103 = 92$ osoby

$\max E = 145$ osob, $s = 1,0$, $K = 80$ osob

$u = 1,81 < 2,94$ únikové pruhy
 Hlavní schodiště vstupní haly je podstatně širší než 1,65 m, tj. vyhoví.
 Posouzení šířky východu z chráněné cesty mimo budovu:
 $E = 551$ osoba, $s = 0,8$, $K = 160$ osob
 $u = 2,76 = 3$ únikové pruhy, tj. 1.65 m
 Skutečná šířka východu z objektu je větší jak 1,65 m, tj. vyhoví.

Cesta BL

Do chráněné cesty BL uniká v jednotlivých podlažích:

Podzemí:

celkem = 7 osob

Přízemí:

celkem = 113 osoby

Nadzemní podlaží:

mezanin - 23 osoby

1.patro - 143 osoby

2.patro - 0

3.patro - 10 osob

4.patro - 10 osob

celkem 186 osob

Posouzení šířky cesty před vstupem do přízemí:

- z nadzemních podlaží

$E = 186$ osob

$s = 0,8$ = postupná evakuace

$K = 120$ osob

$u = 1,24 = 1,5$ únikového pruhu

Porovnání dle čl. 8.11.12 ČSN 730802:

1.patro, požární úseky: N2.101 = 130 osob

N2.103/N4 = 8 osob

max $E = 138$ osob, $s = 1,0$, $K = 80$ osob

$u = 1,73 = 2$ únikové pruhy, tj. 1,1 m

Stávající schodišťové rameno šířky 1200 mm vyhoví.

Posouzení šířky východu mimo budovu v přízemí:

$E = 299$ osob, $s = 0,8$, $K = 160$ osob

$u = 1,5$ únikového pruhu

Vyhoví šířka východu, shodná s šířkou schod. ramene.

Kapacity chráněných únikových cest v objektu SO 1 -
 - hlavní objekt a v objektu SO 2 - plodinová burza
 odpovídají požadavkům ČSN 730802 a jsou vyhovující.

Posouzení podmínek pro únik osob z vybraných požárních úseků

1.podzemí

P1.101 - kuchyně

Pro únik osob z požárního úseku jsou k dispozici nechráněné únikové cesty sousedním požárním úsekem bez požárního rizika.

Pro hodnotu $a = 1,09$ z tab.17 ČSN 730802 a při použití čl. 8.10.12 citované normy, je délka únikové cesty =

$= 35,5 \times 1,8 = 63,9 > 60 \text{ m}$; skutečná délka úniku bude max. 34 m, tj. vyhoví.

Obsazení osobami = 20 osob

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navržené šířky dveří na únikových cestách bez průkazu výpočty.

P1.109 - sklady kuchyně

Pro únik osob z požárního úseku jsou k dispozici nechráněné únikové cesty požárním úsekem bez požárního rizika.

Pro hodnotu $a = 1,05$ z tab. 17 ČSN 730802a při použití čl. 8.10.12 citované normy, je délka únikové cesty $= 37,5 \times 1,8 = 67,5 > 60 \text{ m}$; skutečná délka úniku bude max. 35 m, tj. vyhoví.

Obsazení osobami = 14 osob

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navržené šířky dveří na únikových cestách bez průkazu výpočty.

P1.112 - šatny

Pro únik osob z požárního úseku je k dispozici nechráněná úniková cesta sousedním požárním úsekem bez požárního rizika.

Pro hodnotu $a = 0,8$ z tab. 17 ČSN 730802 a při použití čl. 8.10.3, je délka únikové cesty $= 35 \times 1,8 = 63 > 45 \text{ m}$; skutečná délka úniku bude max. 31 m, tj. vyhoví.

Obsazení osobami = 52 osoby.

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navržené šířky dveří na únikových cestách bez průkazu výpočty.

Přízemí

N1.103 - bankovní klub

Z požárního úseku vede úniková cesta do cesty AK.

Pro hodnotu $a = 1,08$ z tab. 17 ČSN 730802 je délka únikové cesty = 21 m, skutečná délka úniku bude 19 m, tj. vyhoví

Obsazení osobami = 110 osob

Posouzení šířky vstupu do chráněné cesty:

$E = 110 \text{ osob}, s = 1,0, K = 43 \text{ osoby}$

$u = 2,55 = 2,5$ únikového pruhu, tj. 1,375 m.

Skutečná šířka vstupních dveří do cesty AK je podstatně větší a vyhoví.

1. patro

N2.101 - sál, jídelna

Z požárního úseku vede více únikových cest.

Pro hodnotu $a = 1,1$ z tab. 17 ČSN 730802 je délka únikových cest = 35 m, skutečná délka úniku bude 22 m, tj. vyhoví.

Obsazení osobami = 520 osob

Jedná se o shromažďovací prostor SP1 dle ČSN 730831. Z požárního úseku vede více únikových cest než stanoví tab.3 citované normy.

Posouzení šířky únikových cest:

$E = 520$ osob, $s = 1,0$, $K = 80$ osob

$u = 6,5$ únikového pruhu, tj. $3,575$ m

Skutečná celková šířka úniku do chráněných cest je větší než uvedená hodnota, tj. vyhoví.

3.patro

N4.101 - učebny

Z požárního úseku vede jediná úniková cesta do cesty AK. Pro hodnotu $a = 0,9$ z tab. 17 ČSN 730802 je délka únikové cesty $= 30$ m, skutečná délka úniku bude 21 m, tj. vyhoví

Obsazení osobami $= 103$ osoby

Posouzení šířky vstupu do chráněné cesty:

$E = 103$ osoby, $s = 1,0$, $K = 70$ osob

$u = 1,47 = 1,5$ únikového pruhu, tj. $0,8$ m

Navržená šířka vstupu do chráněné cesty vyhoví.

4.patro

N5.102 - učebny

Z požárního úseku vede jediná úniková cesta do cesty AK. Pro hodnotu $a = 0,9$ z tab. 17 ČSN 730802 je délka únikové cesty $= 30$ m, skutečná délka úniku bude 19 m, tj. vyhoví

Obsazení osobami $= 50$ osoby

Protože je obsazení osobami relativně nízké, vyhoví navržená šířka dveří bez průkazu výpočty.

Poznámka:

Podmínky pro únik osob v ostatních podlažích a u ostatních požárních úseků jsou lepší, než u vybraných požárních úseků. Délky únikových cest v nich jsou kratší a obsazení osobami je většinou nižší.

Odstupy

Protože nedochází k zásahům do velikosti otvorů ve stávajících obvodových stěnách obou objektů a navrhovaný provoz odpovídá čl.4.7 ČSN 730834, není třeba odstupy posuzovat, s výjimkou nástavby na střeše hlavního objektu.

Poznámka:

Ve výkresové dokumentaci jsou vyznačeny požadavky na úpravu požární odolnosti okenních otvorů v koutech, kde jedním z přilehlých požárně otevřených ploch je okno do chráněné cesty.

Fasáda dvorní - 5.patro, pož.úsek N6.013, $p_v = 34$ kg/m²

$p_o = 28\%$, odstup $= 1,64$ m, skutečný odstup $= 2,9$ m

- 5.patro, pož.úsek N6.001, $p_v = 36$ kg/m²

$p_o = 30\%$, odstup $= 1,9$ m, skutečný odstup $= 2,9$ m

Technická zařízení

Prostupy rozvodů

Prostupy rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN 830802, čl. 7.6.1.

Na potrubí přívodu plynu, jehož světlost je větší jak 0,015 m², bude osazen uzávěr, odpovídající čl. 10.11.2b ČSN 730802.

Prostupy vzduchotechnických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou odpovídat ČSN 730872. Rozmístění požárních klapek a označení částí potrubí z protipožární izolací je uvedeno v projektu vzduchotechniky.

Elektrická požární signalizace

V rekonstruovaných objektech je navržena el. požární signalizace s automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru. Je předmětem samostatného projektu. Prostory, hájené EPS jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci požární ochrany. Elektrická požární signalizace bude instalována i v prostorách, hájených SHZ.

Ústředna EPS bude umístěna ve velínu objektu.

Navržená EPS bude vícestupňová dle čl. 27 ČSN 730875 s dvoustupňovou signalizací poplachu.

Systémem EPS budou ovládány tyto činnosti:

- spouštění větrání chráněných únikových cest, větrání intenzivněji větraných chodeb, větrání pasáže
- dojezd výtahů do výchozích stanic
- ovládání zařízení pro odvod kouře v pož. úseku N1.004 - bankovní hala.
- v případě požáru vypínání příslušných soustrojí vzduchotechniky, zajišťující hygienické větrání v podzemí.
- ovládání (uzavření) požárních klapek bez opětovného otevření, signalizace stavu

Vedení ke všem prvkům EPS bude odpovídat čl. 57 ČSN 730875.

V objektu budou instalovány tlačítkové hlásiče požáru, umístěné u vstupů do všech chráněných únikových cest a u vstupů do obchodních prostor, přístupných z pasáže.

Stabilní hasicí zařízení

Ve vybraných provozech se zvýšenou možností výskytu požáru a v provozech, označených investorem, je navrženo stabilní hasicí zařízení sprchové (vodní) a plynové (inergen). Součástí tohoto projektu je samostatná část, která instalaci SHZ řeší. Prostory, hájené SHZ budou vybaveny i EPS a jsou vyznačeny ve výkresech požární ochrany. Jedná se o tyto místnosti:

č. místnosti:	SHZ plynové	SHZ vodní
3. podzemí		
105 - UPS	ano	ne
106 - UPS	ano	ne

126a až 126d - spisovna	ano	ne
2.suteren		
107 - sklady	ne	ano
180 - sklad	ne	ano
182 - výdejna	ne	ano
151a až 151c - spisovna	ano	ne
201 - rozvodna nn	ano	ne
202 - rozvodna vn	ano	ne
1.suteren		
201 - parking	ne	ano
202 - parking	ne	ano
207 - manipulace	ne	ano
208 - odpad	ne	ano
209 - odpad	ne	ano
210 - odpad	ne	ano
144 - drť	ne	ano
145 - briklis	ne	ano
Přízemí		
217 - ATÚ	ano	ne
217a - míst.obsluhy	ano	ne
217b - dílna	ano	ne
Vestavěné podlaží		
332 - sklad	ano	ne
341 - sál	ano	ne
Mezzanin		
308 - počítač	ano	ne
332 - tiskárny	ano	ne
333 - MGJ	ano	ne
338 - sklad	ano	ne
1.patro		
304 - technická místnost	ano	ne

Systém vodního SHZ bude připojen na suchovod, vyvedený mimo budovu a upravený pro připojení mobilní požární techniky.

Doporučené místo pro připojení je v blízkosti nástupní plochy před hlavním vstupem.

Provedení chráněných únikových cest

Větrání chráněných únikových cest typu "B" v hlavní budově je navrženo dle čl.8.4.6 až 8.4.8 ČSN 730802.

Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu min 60 min.

Ovládání požárního větrání bude systémem EPS a ručně z prostorů chráněných cest (každé druhé podlaží).

Soustrojí pro větrání chráněných cest budou připojena na náhradní zdroj el.energie. Veškeré propojovací kabely budou v provedení "B" dle ČSN IEC 332-3.

Větrání cesty "A" v objektu Plodinové burzy bude přirozené dle čl.8.4.2 citované normy.Schodiště a přilehlé prostory, které jsou součástí cesty mají otevíratelné otvory o ploše větší, než předepisuje norma. Cesta "BL" v objektu burzy bude větrána obdobně, jako cesty "B" v hlavní budově.Požární větrání bude připojeno na náhradní zdroj v objektu.Bude ovládáno EPS s možností ručního spuštění tlačítka z prostoru schodiště. Veškeré propojovací kabely budou v provedení "B" dle ČSN IEC 332-3.

Prostory chráněných cest a požárně větraných chodeb budou vybaveny nouzovým osvětlením, připojeným na náhradní zdroj el.energie v objektu.

V prostorách chráněných únikových cest a na vyznačených spojovacích chodbách s intenzivním větráním, nesmí být použity hořlavé materiály na povrchové úpravy konstrukcí, kromě podlah a madel schodiště. Podlahové krytiny hořlavé nesmí mít hodnotu $i_s > 100 \text{ mm/min}$.

Provedení shromažďovacích prostorů

Větrání prostoru bankovní haly v přízemí hlavního objektu bude přirozené pomocí kouřových klapek, umístěných ve střeše haly. Plocha klapek bude odpovídat tabulce v příloze 5 ČSN 730831 (1% plochy tj. 24,7 m²).

Větrání sálu a jídelny v patře "plodinové burzy" bude přirozené stávajícími okny. Jejich ovládání bude odpovídat čl. P.5.1 přílohy 5 ČSN 730831.

Ve shromažďovacích prostorech nesmí být použity pro povrchové úpravy stěn materiály s hodnotou $i_s \leq 100 \text{ mm/min}$, pro povrchové úpravy stropů materiály s hodnotou $i_s \leq 75 \text{ mm/min}$.

Poznámka:

Jedná se o jediné prostory v objektu, které odpovídají čl. 7.14.4 ČSN 730802.

Provedení příručních skladů hořlavých kapalin

Provedení skladů motorové nafty (hořlavina III. tř. nebezpečnosti) v podzemí bude odpovídat ČSN 650201. Oba sklady budou mít havarijní jímku s obsahem min. 0,6 m³, vytvořenou zvýšením prahu místnosti. Dno a stěny havarijní jímky budou provedeny tak, aby nepropouštěly skladovanou hořlavou kapalinu.

Oba sklady budou větrána uměle dle čl. 101 ČSN 650201.

Zařízení k řízení evakuace osob

V obou objektech bude instalováno rozhlasové zařízení pro vyhlašování požárního nebezpečí a pro řízení evakuace osob. Bude odpovídat čl. 8.16 ČSN 730802. V prostoru garáže v 1. podzemí bude rozhlasové zařízení doplněno houkačkou.

Součástí systému SHZ bude zvuková signalizace zahájení jeho činnosti.

Provedení elektroinstalace

Kabelová propojení, sloužící pro požární zabezpečení objektu budou provedena dle čl. 11.8.1 a 11.8.2 ČSN 730802. Bude použito kabelů "B" dle ČSN IEC 332-3. Podrobněji viz projekty elektro(silnoproud, slaboproud).

Větrání strojoven výtahů a výtahových šachet

Čl. 7.10.3 ČSN 730802 doporučuje odvětrání výtahových šachet, které jsou součástí chráněných únikových cest, nad poslední stanicí mimo budovu.

V obou objektech stavby nejsou žádné výtahové šachty součástí chráněných únikových cest (jsou samostatnými požárními úseky).

Odvětrání šachet bude dle možnosti provedeno potrubím o ploše max. 0,04 m² nad střechu objektu.

Strojovny výtahů jsou v obou objektech vždy samostatnými požárními úseky. Čl. 7.11.1 ČSN 730802 doporučuje větrat strojovny výtahu mimo budovu.

Strojovny výtahů v podzemí budou větrány vzduchotechnicky, strojovny na střeše objektu budou dle možnosti větrány okenními otvory.

Zařízení pro požární zásah

Pro příjezd požární techniky k objektu budou sloužit stávající městské komunikace, především ulice Na Příkopě a pro objekt burzy Senovážné náměstí. Předpokládá se, že případný protipožární zásah bude veden, s ohledem na nutnost evakuace osob východy do Senovážné ulice, spíše schodištěm "A" a "E", tj. vstupy do objektu z ul. Na Příkopě. Objekt má chráněné únikové cesty typu "B", které budou sloužit jako přístupový prostor zásahových jednotek. V objektu burzy bude protipožární zásah veden z nástupní plochy, která bude vyznačena před hlavním vstupem do objektu. Její rozměry budou odpovídat čl. 11.4.2 ČSN 730802.

Zásobování vodou pro hašení požáru

Ve smyslu ČSN 730873 musí být pro objekt k dispozici venkovní odběrný systém s vodovodním řadem min. DN 125 mm a venkovním hydrantem vzdáleným max. 120 m od budovy.

Tyto podmínky splňují vodovodní řady v ul. Na Příkopě a na Senovážném nám. Vzdálenost nejbližšího hydrantu H 80 je do 50 m od každé z budov.

Oba objekty jsou vybaveny stávajícími rozvody požární vody, které budou rekonstruovány. Jedná se o odběrný systém "C" s hydranty 52(C). Ve smyslu čl. 4.8.2 změny ČSN 730834 bude každý hydrant (mimo hydranty na schodišti "L" v objektu burzy) vybaven 1 ks hadice navíc. Podrobné údaje - viz samostatná část projektu (zdravotní instalace)

Vybavení věcnými prostředky požární ochrany

Oba objekty budou vybaveny ručními hasicími přístroji takto:

- | | |
|---|----------|
| - ruční hasicí přístroj sněhový (6 kg) | - ks 82 |
| - ruční hasicí přístroj práškový (6 kg) | - ks 183 |
| - ruční hasicí přístroj vodní (8 kg) | - ks 24 |

V objektech budou instalovány bezpečnostní tabulky a výstražné štítky. Jejich provedení a umístění bude řešeno v rámci jednotného informačního systému objektů ve spolupráci s projektantem požární ochrany.

Závěr

Navrhovaná rekonstrukce objektů vyhovuje požadavkům normy požární bezpečnosti staveb. Musí být realizována opatření, navrhovaná v této dokumentaci.

LAUBAU * PROJEKČNÍ KANCELÁŘ * U Děkanky 14/1649,140 00 PRAHA 4

Stavba : Česká národní banka,
rekonstrukce budov ústředí v Praze

Stupeň : Projekt pro stavební povolení,
upravená β,07/96

Část : Požární zabezpečení stavby

Seznam místností

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 3.suterén

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²
3S.101	prostor	techn. EGC	126,5	3S.122	prostor	manipulační	34,7	3S.140	chodba	bezpečnost.	90,7	3S.161	sklad	MG médií	26,1
3S.102	sklad	nafty	28,8	3S.123	strojovna	výtahu S2	10,7	3S.141	předtřezorň		27,2	3S.162	sklad	MG médií	26,4
3S.103	diesel		48,1	3S.124	strojovna	inergenu	45,2	3S.142	studna			3S.163	nádrž	havarijní	8,6
3S.104	nasáv. kom.	dieselu	13,8	3S.125	strojovna	VZT	303,6	3S.143	chodba		21,1	3S.164	nádrž	havarijní	13,3
3S.105	UPS		32,3	3S.126a	spisovna	depozitař 4	80,8	3S.144	předtřezorň		49,6				
3S.106	UPS		17,2	3S.126b	spisovna	depozitař 5	110,0	3S.145	trezor	nový	238,0	B	schodiště		
3S.107	trafostanice	distrib. PRE	32,4	3S.126c	spisovna	depozitař 6	90,6	3S.146	chodba	bezpečnost.	55,3	D	schodiště		
3S.108	trafostanice		76,8	3S.126d	spisovna	depozitař 7	102,7	3S.147	místnost	elektro	5,0	P	schodiště		
3S.109	prostor	kabelový	83,5	3S.127	strojovna	výtahu S3	11,4	3S.148	místnost	elektro	1,0	P1	schodiště		
3S.110	prostor	kabelový	48,5	3S.128	chodba		24,8	3S.149	prostor	manipulační	26,8	Q1	schodiště		
3S.111	prostor	kabelový	63,8	3S.129	rozvody	potrubí VZT	596,0	3S.150	ochoz č.1	Senovážná	121,1	R	schodiště		
3S.112	prostor	kabelový	208,1	3S.130	kanál	VZT	40,5	3S.151	ochoz č.2	Na příkopě	19,7				
3S.113	prostor tech.	havarijní nád	9,1	3S.131	kotelna	1	63,6	3S.152	ochoz č.3	Na příkopě	41,3	B1,B2	šachta	výťahová	5,9
3S.114	chodba		25,0	3S.132	strojovna	UT	283,2	3S.153	kabelovna	Telekomu	12,0	C1,C2	šachta	výťahová	6,8
3S.115	prostor	manipulační	76,7	3S.133	rozvody	potrubí UT	253,3	3S.154	úpravna	vody	16,9	S2	šachta	výťahová	9,0
3S.116	předsín	schodiště	19,4	3S.134	kotelna	2	79,5	3S.155	přčerp.	stanice spl.	19,3	S3	šachta	výťahová	3,1
3S.117	strojovna	výtahu T1,2	8,1	3S.135	manipulace	trezoru	59,0	3S.156	přčerp.	nádrž studný	9,0	T1	šachta	výťahová	6,0
3S.118	sklad	CO	74,7	3S.136	oddělení 1.	mince	122,2	3S.157	technická	slaboproud	9,4	T2	šachta	výťahová	4,8
3S.119	stanice	přčerp. spl.	20,9	3S.137	oddělení 2.	mince	84,8	3S.158	přčerp.	kanalizace	10,5				
3S.120	stanice	hydroforová	35,6	3S.138	oddělení 3.	bankovky	206,6	3S.159	akum. nádr	pravný vod	16,4	Š8	šachta		0,9
3S.121	prostor	technický	67,5	3S.139	oddělení 4.	bankovky	235,0	3S.160	spisovna	tajná	33,7				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 2. suterén

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
2S.101	strojovna	sprinklerů	94,8	2S.147	dílňa	elektro	29,6	2S.198	prostor	kabelový	33,6	2S.417	předsiň	WC	3,0
2S.102	diesel		58,3	2S.148	dílňa	instalatéři	33,3	2S.199	chodba		48,9	2S.418	WC		1,5
2S.103	sklad	nafty	13,5	2S.149	dílňa	zámečníci	59,4	2S.201	rozvodna	NN	25,1	2S.419	sklad	čist. prádla	5,2
2S.104	prostor	manipulační	37,9	2S.150	dílňa	záclonáři	21,7	2S.202	rozvodna	VN	24,3	2S.420	sklad	špin. prádla	5,7
2S.105	předsiň	schodiště	5,4	2S.151a	spisovna	depozitář 1	72,9	2S.203	chodba		38,1	2S.421	bazének	ochlazovací	8,0
2S.106	strojovna	výtahu SI	6,8	2S.151b	spisovna	depozitář 2	116,0	2S.204	studna		17,8	2S.422	bazén	rehabilitační	12,7
2S.107	sklady		784,1	2S.151c	spisovna	depozitář 3	94,7	2S.205	strojovna	VZT	497,7	2S.423	úklid		3,7
2S.108	úpravna	vody	86,2	2S.152	chodba		30,8	2S.206	vedoucí	skladu	24,7				
2S.109	rozvodna	NN	62,3	2S.153	manipulace	trezoru	108,1	2S.207	evidence	skladu	9,9	A3	schodiště		
2S.110	rozvodna	NN	57,5	2S.154	oddělení 1.		31,9	2S.208	místnost	elektro	1,8	B	schodiště		
2S.111	chodba		219,3	2S.155	oddělení 2.		30,3	2S.209	prostor	manipulační	25,5	C	schodiště		
2S.112	místnost	sedim. nádrž	10,7	2S.156	chodba	bezpečnost.	92,0	2S.210	předsiň	WC-ženy	3,7	D	schodiště		
2S.113	místnost	slaboproud	17,3	2S.157	předtrežoir		28,5	2S.211	WC	ženy	1,8	E	schodiště		
2S.114	předsiň	schodiště	12,9	2S.158	předsiň	schodiště	3,9	2S.212	předsiň	WC-muži	3,6	G	schodiště		
2S.115	místnost	elektro	3,8	2S.159	expozice	muzea peněz	242,1	2S.213	WC	muži	1,6	H	schodiště		
2S.116	sklad		8,2	2S.160	expozice	muzea peněz	101,3	2S.214	chodba	nábytek	20,4	P	schodiště		
2S.117	chodba		33,9	2S.161	vstupní hala	muzea peněz	37,3	2S.215	dílňa	IBS	16,9	Q	schodiště	točité	
2S.118	dílňa	servisní I	20,1	2S.162	pokladna	muzea peněz	7,7	2S.216	dílňa		10,5				
2S.119	rozvodna	VN	84,7	2S.163	přednáškový	sál	54,6	2S.217	sklad			A1	šachta	výtahová	4,8
2S.120	nádrž	požární I	62,6	2S.164	chodba		23,8	2S.218	dílňa	malíři	14,0	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
2S.121	nádrž	požární II	37,3	2S.165	předsiň	WC-pers.	4,2	2S.219	dílňa	zahradníci	22,8	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
2S.122	ochoz č.4	Na příkopě	7,9	2S.166	WC	personálu	1,8	2S.220	sklad	ATU	12,0	G1	šachta	výtahová	3,4
2S.123	ochoz č.5	Na příkopě	15,0	2S.167	předsiň	WC-ženy	3,5	2S.221	dílňa	servisní 2	14,4	H1	šachta	výtahová	7,2
2S.124	šatna		12,5	2S.168	WC	ženy	1,8	2S.222	dílňa	servisní 3	13,8	H2	šachta	výtahová	3,2
2S.125	umývárna		18,5	2S.169	předsiň	WC - muži	2,3	2S.223	dílňa	servisní 4	15,6	S1	šachta	výtahová	10,0
2S.126	předsiň	WC	2,1	2S.170	WC	muži - ZP	2,3	2S.224	dílňa	servisní 5	16,1	S2	šachta	výtahová	9,0
2S.127	WC		1,6	2S.171	předsiň		3,9	2S.225	oddělení 3		40,2	S3	šachta	výtahová	3,1
2S.128	šatna		20,1	2S.172	depozitář		7,9	2S.226	oddělení 4		39,1	T1	šachta	výtahová	6,0
2S.129	předsiň	WC	2,1	2S.173	kustod	muzea peněz	14,6	2S.227	prostor	technický	13,8	T2	šachta	výtahová	4,8
2S.130	WC		1,4	2S.174	sklad		3,6	2S.228	kuchyně	čajová	3,8				
2S.131	předsiň	WC-ženy	2,3	2S.175	šatna		7,4	2S.401	chodba		18,4				
2S.132	WC	ženy	1,4	2S.176	depozitář		15,7	2S.402	šatna		13,2	S8	šachta		1,8
2S.133	předsiň	WC-muži	5,5	2S.177	sklad		10,1	2S.403	předsiň	WC	2,2	S11	šachta		3,7

2S.134	pisoáry		4,7	2S.178	chodba		2,9	2S.404	WC		1,5	Š16	šachta		1,1
2S.135	WC	muži	1,3	2S.179	sklad	čalouníka	8,1	2S.405	rehabilitace		14,3	Š17	šachta		0,2
2S.136	úklid		3,0	2S.180	prýže		20,2	2S.406	čakárna		12,6	Š24	šachta		0,3
2S.137	šatna		17,0	2S.181	instalační		31,8	2S.407	šatna		12,6				
2S.138	šatna		20,9	2S.182	výdejna		9,6	2S.408	předsiň	WC	2,3	VZT1	šachta	VZT	3,0
2S.139	umývárna		14,3	2S.183	místnost	slaboproud	7,5	2S.409	WC		1,6	VZT2	šachta	VZT	10,5
2S.140	předsiň	WC	1,7	2S.184	místnost	slaboproud	9,2	2S.410	chodba		22,1	VZT3	šachta	VZT	5,7
2S.141	WC		1,7	2S.185	strojovna	inergenu	6,6	2S.411	potřina		5,7	VZT4	šachta	VZT	4,8
2S.142	předsiň	WC	1,6	2S.186	chodba		4,5	2S.412	předsiň	WC	3,2	VZT5	šachta	VZT	3,2
2S.143	WC		1,7	2S.194	strojovna	UT	30,2	2S.413	WC		1,5	VZT9	šachta	VZT	6,1
2S.144	chodba		63,6	2S.195	strojovna	UT	42,3	2S.414	odpočívárna		27,6	VZT11	šachta	VZT	1,2
2S.145	dílňa		28,5	2S.196	chodba		13,6	2S.415	chodba		7,5	VZT12	šachta	VZT	1,1
2S.146	dílňa	elektro	24,3	2S.197	prostor	technický	78,6	2S.416	saunér		11,0	VZT13	šachta	VZT	1,2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 1.suterén

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
IS.101	výjezd	Senovážná	90,0	IS.149	bezpečnost	bankovní	18,8	IS.194	místnost	tech. slab.	1,7	E	schodiště		
IS.102	točny		169,0	IS.150	předstín	WC	1,6	IS.195	strojovna	výťahu D4	3,8	F	schodiště		
IS.103	box	dotační	69,2	IS.151	WC		1,6	IS.196	hala		29,2	G	schodiště		
IS.104	hala	dotační	405,6	IS.152	zázemí		4,2	IS.196a	chodba		30,9	H	schodiště		
IS.105	pokladna	vel. výplat	33,6	IS.153	předstín	WC	2,3	IS.197	zázemí		13,0	O	schodiště		
IS.106	pokladna	vel. výplat	43,6	IS.154	WC		2,3	IS.198	WC		1,6	Q	schodiště	točité	
IS.107	pokladna	vel. výplat	32,6	IS.155	chodba		9,5	IS.198a	předstín	WC	2,2	W	schodiště		
IS.108	pokladna	vel. výplat	33,0	IS.156	předstín	WC	6,4	IS.199	chodba		4,3				
IS.109	box	přejímací	11,2	IS.157	WC	muži	10,8	IS.200	schránky	sejfové	85,4	A1	šachta	výtahová	4,8
IS.110	box	přejímací	10,2	IS.158	předstín	WC	8,2	IS.200a	kabina	prohlížeckí	3,3	A3	šachta	výtahová	6,9
IS.111	box	přejímací	10,4	IS.159	WC	ženy	8,4	IS.200b	kabina	prohlížeckí	4,1	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
IS.112	box	přejímací	11,6	IS.160	kabina	hygienická	4,7	IS.201	parking		2662,0	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
IS.113	box	přejímací	8,4	IS.161	úklid		2,0	IS.202	parking	guvernér	156,8	D4	šachta	výtahová	3,4
IS.114	box	přejímací	8,9	IS.162	kuchýňka		31,7	IS.203	sklad	autoprovozu	88,0	E1	šachta	výtahová	3,4
IS.115	box	přejímací	12,5	IS.163	chodba		56,9	IS.204	interlock		2,7	G1	šachta	výtahová	3,4
IS.116	box	přejímací	15,5	IS.164	strojovna	poř. pošty	43,0	IS.205	úklid	stroje	48,2	H1	šachta	výtahová	7,2
IS.117	sklad		6,3	IS.165	spisovna	příruční	20,9	IS.206	sklad		17,2	H2	šachta	výtahová	3,2
IS.118	chodba		36,4	IS.166	spisovna	příruční	18,8	IS.207	manipulace		8,3	S1	šachta	výtahová	10,0
IS.119	manipulace		79,4	IS.167	chodba		25,9	IS.208	odpad	komunální	63,6	S2	šachta	výtahová	9,0
IS.120	prostředky	manipulační	21,4	IS.168	chodba		31,8	IS.209	odpad	nebezpečný	7,0	T1	šachta	výtahová	6,0
IS.121	klíčnice		9,4	IS.168a	chodba		9,1	IS.210	odpad	papír	52,1	T2	šachta	výtahová	4,8
IS.122	chodba		58,4	IS.169	předstín	WC	5,4	IS.211	předstín	schodiště	34,8	T3	šachta	výtahová	2,6
IS.123	předtřezotí		29,7	IS.170	WC	ženy	1,5	IS.212	předstín	schodiště	19,9				
IS.126	místnost	tech. slab.	4,5	IS.171	kabina	hygienická	3,2	IS.213	předstín	schodiště	10,6	S7	šachta		0,3
IS.129	předstín	schodiště	14,7	IS.172	předstín	WC	3,7	IS.214	místnost	technická	5,7	S8	šachta		0,9
IS.130	sklad	medii	27,0	IS.173	WC	muži	8,5	IS.216	WC	ZP	2,7	S11	šachta		3,7
IS.131	sklad		13,6	IS.174	šatna		24,1	IS.401	tělocvična		33,9	S16	šachta		0,2
IS.132	zádveři		18,4	IS.175	umývárna		6,2	IS.402	tělocvična		37,4	S17	šachta		0,2
IS.133	trezor	denní	80,5	IS.176	šatna		30,7	IS.403	šatna	muži	12,7	S18	šachta		0,5
IS.134	trezor	denní	95,8	IS.177	umývárna		9,6	IS.404	šatna	ženy	9,5	S19	šachta		0,4
IS.134a	trezor	denní	16,6	IS.178	úklid		4,7	IS.405	obsluha		5,7	S24	šachta		0,3
IS.134b	trezor	denní	42,5	IS.179	umývárna		3,5	IS.406	chodba		26,1	S25	šachta		
IS.135	muzeum	peněžnictví	177,0	IS.180	šatna		19,3	IS.407	umývárna	muži	7,4				

IS.136	chodba	bezpečnost.	95,9	IS.181	umývárna		9,5	IS.408	umývárna	ženy	8,2	VZT1	šachta	VZT	2,5
IS.137	předsín	schodiště	3,7	IS.182	depozitář		15,5	IS.409	úklid		3,3	VZT2	šachta	VZT	4,1
IS.138	předsín	schodiště	18,7	IS.183	sklad		10,2	IS.410	WC	muži	1,7	VZT3	šachta	VZT	4,4
IS.139	čekařna		11,4	IS.184	umývárna		3,4	IS.411	WC	ženy	1,2	VZT4	šachta	VZT	5,6
IS.140	předsín	WC	2,5	IS.185	nabíjárna		38,4	IS.413	WC	ZP	3,2	VZT5	šachta	VZT	3,2
IS.141	WC		1,3	IS.186	předsín		3,8	IS.414	předsín	schodiště	13,3	VZT9	šachta	VZT	1,1
IS.142	předsín	schodiště	17,6	IS.187	usměrňovače		11,3								
IS.143	dotace	výpravny	33,1	IS.188	box	mycí	44,7	A1	schodiště						
IS.144	drť	papírová	28,1	IS.189	příjem	a evidence	55,1	A3	schodiště						
IS.145	briklis		22,1	IS.190	čistírna	odpad. vod	20,4	B	schodiště						
IS.146	chodba	schodiště	5,7	IS.191	šatna		4,7	C	schodiště						
IS.147	box	servisní	37,2	IS.192	umývárna		3,3	D	schodiště						
IS.148	plynová	reduk. slán.	18,6	IS.193	šatna		5,7	D1	schodiště						

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB přízemí

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
P.103	hala	vstupní	101,1	P.172	trezor	příruční	12,8	P.311	pasáž		776,0	D	schodiště		34,3
P.104	bezpečnost	bankovní	3,9	P.173	předtřezor		18,1					D1	schodiště		7,2
P.105	zazemí		4,4	P.174	kancelář	dispeč. pe.	65,0	CK WOLFF				E	schodiště		13
P.106	sklad		7,1	P.175	kancelář		42,5	P.315	kancelář		100,5	E1	schodiště		10
P.107	hala	klientů	784,0	P.176	hala	pokladen	72,7	P.316	sklad	CK	3,7	E2	schodiště	točité	2,3
P.108	likvidatura		503,1	P.177	chodba	pokladen	62,6					F	schodiště		10,3
P.109	likvidatura		467,1	P.178	chodba	pokladen	62,6	RESTAURACE U PASÁŽE				G	schodiště		22,0
P.110	hala	návštěvníků	150,3	P.179	chodba	bezpečnost.	4,7	P.320	restaurace		144,5	H	schodiště		22,2
P.111	kancelář		17,5	P.180	strojovna	výtahu	3,2	P.321	kuchyně	teplá	25,2	O	schodiště		3,7
P.112	kancelář		15,9	P.181	předsiň	schodiště	10,3	P.322	sklad	nápojů	5,8	Q	schodiště	točité	2,2
P.113	kuchyně	den. místn.	33,6	P.182	úklid		6,4	P.323	přípravná	cukrářská	10,8	T	schodiště		8,6
P.114	předsiň		40,0	P.183	předsiň		7,1	P.324	sklad	suchý potr.	8,4	U	schodiště		11,7
P.116	chodba		52,8	P.184	WC	muži	16,6	P.325	office	číšníků	31,3	V	schodiště		11,7
P.117	salonek		21,1	P.185	předsiň		7,9	P.326	umývárna	nádobi stol.	7,4	W	schodiště		7,4
P.118	salonek		11,1	P.186	WC	ženy	8,1	P.327	kuchyně	studená	9,0	Y	schodiště		4,7
P.119	salonek		11,1	P.187	kabina	hygienická	4,8	P.328	kancelář		3,4	S	schodiště		13,1
P.120	salonek		21,9	P.188	šatna		43,8	P.329	sklad	obalů	3,0				
P.121	chodba		42,8	P.189	umývárna		12,6	P.330	přípravná	zeleniny	3,8	A1,A2	šachta	výtahová	4,8
P.122	předsiň		3,8	P.190	WC		1,8	P.331	příjem	zboží	9,4	A3,A4	šachta	výtahová	6,9
P.123	WC	muži	1,6	P.191	kuchyně		30,8	P.332	WC	ženy,hosté	3,6	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
P.124	předsiň		3,5	P.192	šatna		29,5	P.333	WC	muži,hosté	4,1	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
P.125	WC	ženy	1,5	P.193	umývárna		17,1	P.334	kout	odpočink.	6,9	D1,D2	šachta	výtahová	5,9
P.126	operace	s poškoz. p.	57,8	P.194	WC		1,9	P.335	šatna	muži	8,6	D3	šachta	výtahová	2,0
P.127	bankovky	ničení	28,6	P.195	zádveří	vedl. vstupu	4,3	P.336	šatna	ženy	14,7	D4	šachta	výtahová	3,4
P.128	počítárna	bankovek	269,0	P.196	hala	vstupní	82,9	P.337	box	chladič	3,1	E1	šachta	výtahová	3,4
P.129	operace	s valutami	26,2	P.197	bezpečnost	bankovní	19,1	P.338	box	chladič	2,8	G1	šachta	výtahová	3,4
P.130	chodba		17,0	P.198	šatna		2,3	P.339	sklad	odpadků	4,0	H1	šachta	výtahová	7,2
P.131	operace	se zlatem	27,3	P.199	podatelna		14,7	P.340	komora	úklid	1,1	H2	šachta	výtahová	3,2
P.132	operace	s pam. minc.	2,48	P.200	kontrola	zásilek	6,0	P.341	bar		23,1	T1	šachta	výtahová	6,0
P.133	přípravná	vybalování	106,9	P.201	předsiň		24,4	P.342	WC	ženy,pers.	2,6	T2	šachta	výtahová	4,8
P.134	počítárna	mincí	47,8	P.202	předsiň	schodiště	18,2	P.343	WC	muži,pers.	2,6	T3	šachta	výtahová	2,6
P.135	počítárna	bankovek	79,9	P.203	předsiň	schodiště	35,8	P.344	komora	úklid	2,0	T4	šachta	výtahová	2,6
P.136	manipulace		75,4	P.204	předsiň	WC	3,6	P.345	předsiň	WC hosté	5,9	F1	šachta	výtahová	1,1

P.137	chodba		27,3	P.205	předstř	WC	1,7	P.346	předstř	WC hosté	2,4				
P.138	chodba		66,2	P.206	předstř	WC	1,6	P.349	salonek		34,6	Š7	šachta		0,3
P.139	sklad		11,0	P.207	WC	muži	1,4					Š8	šachta		1,6
P.140	přípravná	pokladních	11,6	P.208	WC	ženy	2,0	KNIHKUPECTVÍ RUŽIČKA							
P.141	prostředky	manipulační	40,7	P.209	úklid		2,5	P.350	prodejna		99,3	Š11	šachta		3,7
P.142	úklid		7,4	P.210	předstř	WC	1,4	P.351	šatna	personál	3,3	Š13	šachta		0,3
P.143	místnost	technická	6,7	P.211	WC		1,3	P.352	WC	personál	3,6	Š14	šachta		0,2
P.146	interlock		5,2	P.212	předstř	WC	3,4	P.353	sklad		7,2	Š16	šachta		0,1
P.147	předstř		12,7	P.213	WC		2,6					Š17	šachta		0,3
P.148	předstř	schodiště	9,8	P.214	WC		2,6	SPORT							
P.149	předstř	schodiště	33,2	P.215	předstř	WC	2,6	P.360	prodejna	sport	129,0	Š18	šachta		0,2
P.150	chodba		57,7	P.216	WC		1,2					Š19	šachta		0,3
P.151	předstř	schodiště	21,7	P.217	ATU		53,8	COINVEST							
P.152	předstř	schodiště	13,2	P.217a	místnost	obsluhy	22,8	P.370	prodejna	kožené vyr.	109,9	Š21	šachta		0,6
P.153	kancelář	vedoucího	15,1	P.217b	dílna		13,1					Š22	šachta		0,3
P.154	pokladna		13,0	P.218	předstř	schodiště	33,6	ISABELLA							
P.155	přejímka		7,8	P.219	kontrola	osob	13,7	P.380	prodejna			VZT1	šachta	VZT	4,4
P.156	pokladna		17,1	P.220	sklad		9,2	P.381	chodba		39,1	VZT2	šachta	VZT	5,1
P.157	pokladna		16,3	P.221	předstř	schodiště	5,2	P.382	šatna	zaměstnanci	12,2	VZT3	šachta	VZT	4,6
P.158	přejímka		8,1	P.222	zadveři		13,6	P.383	WC	zaměstnanci	10,1	VZT4	šachta	VZT	4,6
P.159	pokladna		18,6	P.223	předstř	schodiště	20,6	P.384	umývárna	zaměstnanci	1,5	VZT5	šachta	VZT	2,8
P.160	přejímka		10,2	P.224	zařízení	úklidové	9,3	P.385	sklad		3,5	VZT7	šachta	VZT	7,2
P.161	přejímka		9,9								8,5	VZT9	šachta	VZT	1,1
P.162	pokladna		20,2	PRONAJÍMATELNĚ PLOCHY											
P.163	pokladna		14,8					P.390	odpadky		13,8				
P.164	přejímka		7,9	ISABELLA											
P.165	pokladna		13,0	P.301	obchod	parfumerie	16,3	P.401	hala	vstupní	11,4				
P.166	pokladna		10,5	P.302	šatna	parfumerie	2,9	P.402	předstř	schodiště	19,0				
P.167	pokladna		10,5	P.303	WC	parfumerie	1,0	A	schodiště						
P.168	pokladna		10,5	P.304	vstup	salon	16,8	A1	schodiště		9,0				
P.169	pokladna		10,5					A2	schodiště		8,2				
P.170	pokladna		10,9	P CONSULT											
P.171	přejímka		4,3	P.310	výlohy		63,1	B	schodiště		21,9				
								C	schodiště		22,2				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB vložené

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
V.101	místnost	provozní	45,3	V.306	chodba	schodiště	8,9	V.370	kuchyně	čajovná	4,0	D	schodiště		
V.102	místnost	provozní	7,1	V.307	čekárna		41,9	V.371	sprecha	zaměstnanci	3,1	E	schodiště		
V.103	prostor	technický	22,8	V.308	sklad		4,3	V.372	úklid		2,9	F	schodiště		
V.201	šatna	ženy	22,8	V.309	chodba		7,2	V.373	WC	muži	3,6	G	schodiště		
V.203	šatna	muži	48,4	V.310	solárium		5,8	V.374	WC	ženy	3,6	H	schodiště		
V.204	chodba		9,0	V.311	kosmetika		7,3	V.375	předsín		2,7				
V.205	chodba	schodiště	22,7	V.312	kosmetika		6,9	V.376	úklid		2,7	A1,A2	šachta	výťahová	4,8
V.206	chodba	schodiště	8,2	V.313	kosmetika	přijem	3,8	V.377	WC		1,8	A3,A4	šachta	výťahová	6,9
V.207	interlock		3,8	V.314	masér		12,4	V.378	předsín	WC	6,0	B1,B2	šachta	výťahová	5,9
V.208	chodba		7,1	V.315	chodba		4,9	V.379	WC	zaměstnanci	2,0	C1,C2	šachta	výťahová	6,8
V.209	výprava		104,4	V.316	šatna	zaměstnanci	7,9	V.380	sprecha		2,3	D1,D2	šachta	výťahová	5,9
V.210	kancelář		18,5	V.317	šatna		11,0	V.381	kuchyně	čajovná	12,9	D3	šachta	výťahová	2,0
V.211	šatna	ženy	15,2	V.318	sklad		50,2	V.382	WC	muži	3,3	D4	šachta	výťahová	3,4
V.212	šatna	muži	11,9	V.319	knihovna		202,0	V.383	WC	ženy	3,3	E1	šachta	výťahová	3,4
V.213	podatelna		43,8	V.320	místnost	denní	18,1	V.384	předsín	sprecha	4,7	F1	šachta	výťahová	1,2
V.214	chodba		40,9	V.321	chodba	schodiště	13,5	V.385	WC	zaměstnanci	1,3	G1	šachta	výťahová	3,4
V.215	spisovna		15,6	V.322	prodejna	sport	86,4	V.386	úklid		2,8	H1	šachta	výťahová	7,2
V.216a	kancelář		14,0	V.323	sklad		19,3	V.387	WC	zaměstnanci	3,2	H2	šachta	výťahová	3,2
V.216b	cenné	zásilky	17,3	V.324	šatna		9,3	V.388	úklid		5,8	T3	šachta	výťahová	2,6
V.270	předsín	sprecha	5,8	V.325	šatna		11,6	V.389	úklid		2,5				
V.271	WC		1,5	V.326	kancelář		12,6	V.390	předsín	WC muži	2,9	S10	šachta		0,9
V.272	úklid		3,3	V.327	sklad		10,3	V.391	WC	muži-sprecha	8,0	S11	šachta		3,7
V.273	strojovna	výlahu	2,6	V.328	chodba		4,2	V.392	WC	ženy-sprecha	2,8	S12	šachta		2,5
V.274	umývárna	muži	14,7	V.329	prodejna	kabelky	113,9	V.393	WC	inv.-sprecha	6,6	S13	šachta		0,4
V.275	WC	muži	6,1	V.330	sklad	obalů	10,0	V.394	kuchyně	čajovná	3,5	S14	šachta		1,7
V.276	WC	muži	1,4	V.332	sklad	medii	23,0	V.401	chodba	schodiště	13,9	S15	šachta		0,4
V.277	kuchyně	čajovná	10,8	V.333	kancelář		101,4	V.402	chodba		9,6	S16	šachta		0,8
V.278	předsín		1,9	V.334	kancelář		64,0	V.403	masérna		20,4	S17	šachta		1,1
V.279	předsín		2,0	V.335	chodba		13,7	V.404	odpočinek		10,4	S21	šachta		0,2
V.280	WC	muži	1,2	V.336	sklad	přípr. techn.	65,7	V.405	tělocvična		26,2	S22	šachta		0,2
V.281	WC	ženy	1,3	V.337	velin		58,4	V.406	šatna		9,2	S23	šachta		0,2
V.282	předsín	umývárna	6,0	V.338	chodba		16,6	V.470	sprecha	úklid	5,3				
V.283	WC	ženy	2,5	V.339	chodba	schodiště	22,4	V.471	WC		1,8	VZT1	šachta	VZT	4,4

V.284	předsíň	umývárna	14,2	V.340	UPS		37,9	V.473	předsíň WC	sprcha	3,1	VZT2	šachta	VZT	4,2
V.285	WC	muži	1,2	V.341	sál	počítačů	299,5	V.474	WC		1,1	VZT3	šachta	VZT	4,5
V.286	úklid		2,9	V.342	strojovna	VZT	38,3					VZT4	šachta	VZT	4,6
V.301	chodba	schodiště	17,3	V.343	chodba		26,3	A	schodiště			VZT8	šachta	VZT	0,3
V.302	kancelář		150,1	V.344	sklad		18,2	A2	schodiště			VZT9	šachta	VZT	1,1
V.303	kancelář		51,4	V.345	chodba		20,2	A4	schodiště						
V.304	sklad		14,0	V.346	chodba	schodiště	42,3	B	schodiště						
V.305	chodba	schodiště	9,0	V.347	chodba	schodiště	28,4	C	schodiště						

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB mezanin

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha m ²
M.101	kancelář		42,6	M.216	kancelář		16,2	M.321	kancelář	repro	13,5	M.474	sprcha	WC	1,8
M.102	kancelář		21,4	M.217	kancelář		16,8	M.322	rozmnožovna		92,3				
M.103	kancelář		24,0	M.218	kancelář		17,1	M.323	planografie	přijem, výdej	15,6	A	schodiště		
M.104	kancelář	ředitel	42,1	M.219	kancelář		17,7	M.324	chodba		48,7	B	schodiště		
M.105	kancelář	sekretariát	39,5	M.220	kancelář		19,5	M.325	interlock		3,3	C	schodiště		
M.106	kancelář	náměstek	22,4	M.221	chodba	ředitel	36,5	M.326	chodba		62,2	D	schodiště		
M.107	kancelář	sekretariát	19,4	M.223	kancelář		34,6	M.327	sklad		14,2	D2	schodiště		
M.108	kancelář	F - rezerva	39,2	M.224	kancelář	sekretariát	17,1	M.328	kancelář		50,6	E	schodiště		
M.110	kancelář		44,5	M.225	kancelář	náměstek	22,7	M.329	kancelář		33,3	F	schodiště		
M.112	kancelář	n - rezerva	23,2	M.226	kancelář		4,9	M.330	kancelář		91,3	G	schodiště		
M.113	kancelář	náměstek	23,3	M.227	sklad		6,0	M.331	kancelář		25,5	H	schodiště		
M.114	kancelář	sekretariát	42,6	M.228	chodba		5,9	M.332	MGJ		27,9	A1,A2	šachta	výtahová	4,8
M.116	kancelář	ředitel	42,9	M.229	interlock		4,7	M.333	tiskárny		15,7	A3,A4	šachta	výtahová	6,9
M.118	chodba		248,0	M.230	sklad		13,9	M.334	sklad	planografie	10,1	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
M.119	chodba	schodiště	197,4	M.231	jidelna		14,9	M.335	interlock		45,9	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
M.120	strojovna	VZT	13,1	M.232	kancelář		12,9	M.336	chodba	schodiště	30,6	D1,D2	šachta	výtahová	5,9
M.121	chodba		111,0	M.233	kancelář		14,8	M.338	sklad	vedoucí	14,6	D3	šachta	výtahová	2,0
M.122	kancelář		23,9	M.234	sklad		11,7	M.339	kancelář		12,8	E1	šachta	výtahová	3,4
M.123	sklad		5,7	M.235	strojovna	VZT	6,6	M.340	kancelář		16,9	G1	šachta	výtahová	3,4
M.124	chodba	schodiště	2,7	M.236	chodba		5,0	M.341	kancelář	vedoucí	7,8	H1	šachta	výtahová	7,2
M.125	strojovna	VZT	6,8	M.237	interlock		10,0	M.342	strojovna	VZT	15,4	H2	šachta	výtahová	3,2
M.126	kancelář		24,5	M.238	rozvaděče	slaboproud	11,5	M.343	sklad		49,9	J1	šachta	výtahová	0,9
M.127	kancelář		21,8	M.239	technická	místnost	64,2	M.344	chodba		15,2				
M.128	kancelář	náměstek	22,2	M.240	řidiči	místnost	13,4	M.345	kancelář		14,9	Š1	šachta		3,0
M.129	kancelář	sekretariát	45,9	M.241	technická	místnost	10,8	M.346	kancelář	vedoucí	33,8	Š3	šachta		3,2
M.131	kancelář	ředitel	35,4	M.242	rozvaděče	slaboproud	9,4	M.347	kancelář		33,2	Š5	šachta		4,9
M.132	místnost	denní	44,3	M.243	sklad		16,0	M.348	kancelář		12,5	Š8	šachta		2,2
M.133	chodba		14,5	M.244	šatna		16,0	M.349	kopírky		41,4	Š9	šachta		7,3
M.134	kancelář		15,6	M.245	kancelář		16,6	M.350	chodba	schodiště	27,3	Š10	šachta		0,9
M.135	sklad	zbrojní	14,2	M.246	kancelář		15,2	M.351	místnost	denní	33,7	Š11	šachta		3,7
M.138	kancelář		43,8	M.247	kancelář		15,4	M.352	kancelář	gastro	16,7	Š12	šachta		3,6
M.139	chodba	schodiště	13,6	M.248	kancelář		6,5	M.353	sklad		3,9	Š13	šachta		7,6
M.140	kancelář		26,2	M.270	předsíň			M.370	předsíň						

M.141	úklid	mechanizmy	9,8	M.271	WC	úklid	muži	7,5	M.371	WC	ženy	7,3	Š14	šachta	1,4
M.142	kancelář		19,5	M.272	úklid			3,6	M.376	předsiň		2,7	Š15	šachta	2,5
M.143	kancelář		21,9	M.273	předsiň			4,3	M.377	WC		1,3	Š16	šachta	1,2
M.144	kancelář		23,6	M.274	WC		ženy	14,1	M.378	kuchyně	čajová	10,1	Š17	šachta	0,5
M.145	kancelář		37,8	M.279	předsiň			3,2	M.379	předsiň		3,1	Š20	šachta	0,2
M.147	protokol	tajný	26,4	M.280	WC		ženy	1,4	M.380	sprcha	muži	4,0	Š21	šachta	0,1
M.170	kuchyně	čajová	8,4	M.281	úklid			2,1	M.381	WC	muži	7,2	Š22	šachta	0,2
M.171	rozvaděče	slaboproud	10,1	M.282	předsiň			3,1	M.382	předsiň		3,0	Š23	šachta	0,1
M.172	rozvaděče	slaboproud	6,4	M.283	předsiň		WC, sprcha	2,8	M.383	WC		4,6	VZT1	šachta	3,2
M.173	úklid		2,9	M.286	WC		muži	8,8	M.384	sprcha		2,4	VZT2	šachta	4,7
M.174	předsiň		3,3	M.301	strojovna		VZT	30,0	M.385	úklid		1,8	VZT3	šachta	4,8
M.175	WC		11,9	M.302	kancelář			22,6	M.386	sklad		6,9	VZT4	šachta	4,3
M.176	kuchyně	muži	8,7	M.303	kancelář			20,2	M.387	předsiň		8,6	VZT6	šachta	2,0
M.177	kuchyně	čajová	5,7	M.304	kancelář			21,6	M.388	WC	muži	3,2	VZT8	šachta	0,3
M.201	kancelář	čajová	14,7	M.305	kancelář			43,2	M.389	úklid		4,8	VZT9	šachta	1,1
M.202	kancelář		16,4	M.307	kancelář			41,9	M.390	předsiň		13,8	VZT10	šachta	1,1
M.203	kancelář		16,4	M.308	počítač		sálový	84,1	M.391	WC	ženy	1,8			
M.204	kancelář		14,2	M.309	chodba			64,0	M.395	úklid		16,4			
M.205	kancelář	vedoucí	15,3	M.310	chodba		schodiště	30,3	M.396	kuchyně	čajová	12,5			
M.206	kancelář	vedoucí	15,6	M.311	chodba			69,5	M.401	chodba	schodiště	11,0			
M.207	kancelář		15,3	M.312	adresář			39,6	M.402	čekárna		18,2			
M.208	kancelář		16,2	M.313	knihárna			62,6	M.403	elektroléba		17,3			
M.209	kancelář		14,4	M.314	ořet			58,9	M.404	šatna		19,9			
M.210	chodba		48,8	M.315	komora		temná	15,1	M.405	vodoléčba	denni	13,4			
M.211	chodba	schodiště	77,8	M.316	shozy			2,0	M.406	místnost		3,9			
M.212	chodba		75,4	M.317	sklad			3,8	M.470	úklid		2,5			
M.213	kancelář		15,2	M.318	chodba		schodiště	35,4	M.471	sprcha		1,7			
M.214	kancelář		18,1	M.319	rozvaděče		silnoproud	7,7	M.472	předsiň		1,3			
M.215	kancelář		15,5	M.320	místnost		denni	19,2	M.473	WC					

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 1.patro

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
1.101	kancelář	ředitel	46,2	1.214	chodba		97,6	1.317	strojovna	VZT	9,1	1.472	WC	pacienti	1,7
1.103	kancelář	sekretariát	40,1	1.215	kancelář		16,9	1.318	sklad		17,0	1.473	místnost	deruň	13,3
1.104	kancelář	náměstek	22,9	1.216	kancelář		17,2	1.319	interlock		5,3	1.474	WC	sprcha	1,7
1.105	kancelář	náměstek	22,3	1.217	kancelář		15,7	1.320	chodba		18,4				
1.107	kancelář	sekretariát	41,0	1.218	kancelář		18,4	1.321	místnost	jednací	26,6	A	schodiště		
1.108	kancelář	ředitel	42,7	1.219	kancelář		17,5	1.322	kancelář	dealing	30,2	B	schodiště		
1.109	kancelář		22,8	1.220	kancelář		16,7	1.323	kancelář	sekretariát	16,9	C	schodiště		
1.110	kancelář		21,1	1.221	kancelář		17,3	1.324	kancelář	sekretariát	17,3	D	schodiště		
1.111	kancelář		20,8	1.222	kancelář		16,6	1.325	kancelář		35,0	E	schodiště		
1.112	kancelář	náměstek	22,8	1.225	kancelář		18,6	1.326	dálnopis		26,5	F	schodiště		
1.113	kancelář	sekretariát	39,2	1.226	kancelář		18,0	1.327	kancelář		53,3	G	schodiště		
1.114	kancelář	ředitel	43,5	1.227	kancelář		19,0	1.328	strojovna	inergen	20,9	H	schodiště		
1.115	strojovna	VZT	14,4	1.229	kancelář		34,0	1.329	chodba		32,6	P	schodiště		
1.116	chodba		418,2	1.230	kancelář		17,3	1.330	místnost	den. údržba	59,3				
1.117	chodba	schodiště	46,8	1.231	kancelář		17,4	1.331	kancelář		42,8	A1,A2	šachta	výťahová	4,8
1.118	sklad		2,3	1.232	foyer	chodba	83,5	1.332	kancelář	vedoucí	24,3	A3,A4	šachta	výťahová	6,9
1.119	strojovna	VZT	16,2	1.233	strojovna	VZT	10,7	1.333	kancelář	vedoucí	20,1	B1,B2	šachta	výťahová	5,9
1.120	kancelář		23,9	1.235	rozvaděče	slaboproud	25,4	1.334	sklad	písemnosti	16,6	C1,C2	šachta	výťahová	6,8
1.121	kancelář	vedoucí	19,1	1.236	místnost	jednací	45,3	1.335	kancelář	vedoucí	17,9	D1,D2	šachta	výťahová	5,9
1.122	kancelář	náměstek	22,9	1.237	místnost	jednací	28,8	1.336	kancelář	vedoucí	17,1	D3	šachta	výťahová	2,0
1.123	kancelář	sekretariát	47,1	1.239	rozvaděče	slaboproud	25,9	1.337	místnost	jednací	19,8	E1	šachta	výťahová	3,4
1.124	kancelář	ředitel	35,6	1.240	strojovna	VZT	12,1	1.338	kancelář	vedoucí	16,8	G1	šachta	výťahová	3,4
1.125	kancelář	sekretariát	18,5	1.241	kancelář	sekretariát	14,9	1.370	předsín		3,6	H1	šachta	výťahová	7,2
1.126	kancelář	ředitel	38,0	1.242	kancelář	vedoucí	17,7	1.371	WC	ženy	5,7	H2	šachta	výťahová	3,2
1.128	kancelář	sekretariát	39,0	1.243	kancelář		18,1	1.372	úklid		3,1				
1.129	kancelář	náměstek	16,9	1.244	kancelář		25,8	1.373	kuchyně	čajovná	6,2	S1	šachta		2,9
1.130	kancelář		37,1	1.245	kopírka		4,1	1.374	předsín		2,9	S3	šachta		3,1
1.131	kancelář		35,1	1.270	předsín		4,2	1.375	WC	muži	10,4	S5	šachta		4,7
1.132	kancelář	náměstek	17,3	1.271	WC		7,8	1.376	předsín		2,9	S6	šachta		4,6
1.133	kancelář	sekretariát	36,4	1.272	úklid		2,3	1.377	WC	ženy	11,9	S7	šachta		4,5
1.134	kancelář	ředitel	37,0	1.273	předsín		3,2	1.378	sprcha		3,7	S8	šachta		1,8
1.137	kancelář		20,1	1.274	WC	ženy	11,5	1.379	shozy		2,0	S9	šachta		1,6
1.138	kancelář		19,3	1.275	kuchyně	čajovná	7,4	1.380	kuchyně	čajovná	4,1	S10	šachta		1,0

1 139	chodba	schodiště	13,1	1 276	sklad		0,8	1 381	předsiň		2,9	Š11	šachta		3,7
1 140	kancelář		30,4	1 277	kuchyně	čajovná	11,3	1 382	WC	muži	7,2	Š12	šachta		3,7
1 142	úklid	mechanizmy	7,6	1 278	předsiň		2,2	1 383	předsiň		3,1	Š13	šachta		6,7
1 143	kopírka		4,4	1 279	WC	muži	3,5	1 384	WC	ženy	6,9	Š14	šachta		1,7
1 148	kancelář		20,7	1 280	úklid		2,2	1 385	úklid		2,3	Š15	šachta		2,5
1 170	kuchyně	čajovná	8,5	1 281	předsiň		3,1	1 386	předsiň		3,6	Š16	šachta		1,0
1 171	rozvaděče	slaboproud	10,0	1 282	WC	ženy	9,7	1 387	WC	muži	8,5	Š17	šachta		0,5
1 172	rozvaděče	slaboproud	6,4	1 287	kuchyně	čajovná	9,3	1 388	úklid		2,0	Š20	šachta		0,2
1 173	úklid		2,9	1 301	chodba		65,8	1 389	předsiň		2,9	Š21	šachta		0,1
1 174	předsiň		3,3	1 302	chodba	schodiště	21,9	1 390	WC	ženy	11,4	Š22	šachta		0,2
1 175	WC	muži	7,7	1 303	chodba		64,4	1 391	kuchyně	čajovná	8,1	Š23	šachta		0,1
1 201	kancelář		15,8	1 304	místnost	technická	51,0	1 393	předsiň		6,6				
1 202	kancelář		17,7	1 305	kancelář	vedoucí	23,8	1 394	úklid		2,3	VZT1	šachta	VZT	3,2
1 203	kancelář		16,2	1 306	kancelář	dealing	110,6	1 395	WC	muži	9,9	VZT2	šachta	VZT	4,7
1 204	kancelář	vedoucí	16,8	1 307	sál	počítačový	484,8	1 396	předsiň		10,6	VZT3	šachta	VZT	4,8
1 205	kancelář	sekretariát	35,0	1 308	kancelář	dealing	66,5	1 397	WC	ženy	6,1	VZT4	šachta	VZT	4,3
1 206	kancelář	vedoucí	16,2	1 309	kancelář	ATU	20,1	1 398	rozvaděče	slaboproud	1,8	VZT6	šachta	VZT	2,2
1 207	kancelář		17,0	1 310	kancelář	ATU	42,3	1 401	chodba	schodiště	12,9	VZT8	šachta	VZT	0,3
1 208	kancelář		16,5	1 311	chodba		50,2	1 402	čekárna		12,1	VZT9	šachta	VZT	1,1
1 209	kancelář		17,4	1 312	interlock		5,9	1 403	ordinace		23,0	VZT10	šachta	VZT	1,1
1 210	kancelář		15,7	1 313	chodba	schodiště	37,3	1 404	odběry		16,7	VZT14	šachta	VZT	2,2
1 211	kancelář		17,4	1 314	chodba		97,7	1 405	přípravná	izolace	16,9				
1 212	chodba		57,4	1 315	interlock		5,1	1 470	komora	úklidová	3,2				
1 213	chodba	schodiště	60,4	1 316	chodba	schodiště	19,7	1 471	předsiň		2,8				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 2.patro

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2
2.101	kancelář	vrch. ředitel	42,4	2.213	kancelář		17,2	2.327	chodba	schodiště	37,5	2.402	čekárna		14,6
2.102	předstř.		6,3	2.214	kancelář	ředitel	33,2	2.328	kancelář	vedoucí	23,6	2.403	komora	úklidová	3,2
2.103	kancelář	sekretariát	30,3	2.215	kancelář		52,9	2.329	kancelář		18,4	2.404	WC	pacienti	4,6
2.104	kancelář	vrch. ředitel	45,2	2.217	kancelář	sekretariát	33,2	2.330	kancelář	sekretariát	36,1	2.405	odběry		17,0
2.105	předstř.		6,1	2.218	kancelář	náměstek	17,2	2.331	kancelář	vedoucí	21,3	2.406	ordinace		23,4
2.106	kancelář	sekretariát	28,6	2.219	kancelář		16,4	2.332	kancelář		24,0	2.407	přípravná místnost	izolace	17,0
2.107	kancelář	vrch. ředitel	41,2	2.220	kancelář		16,3	2.333	chodba		58,7	2.409	WC	denní sprcha	13,4
2.108	předstř.		8,4	2.221	kancelář		18,6	2.334	sklad		21,8	2.410			3,1
2.109	kancelář	sekretariát	26,2	2.222	kancelář		17,6	2.335	kancelář		27,7				
2.110	kancelář	vrch. ředitel	41,1	2.223	kancelář		17,2	2.337	kancelář	ředitel	34,2	A	schodiště		
2.111	předstř.		5,8	2.224	kancelář		17,8	2.339	kancelář	sekretariát	33,1	B	schodiště		
2.112	kancelář	sekretariát	28,6	2.225	kancelář		17,2	2.340	kancelář	náměstek	17,6	C	schodiště		
2.113	kancelář	víceguver.	41,4	2.226	kancelář		16,6	2.341	kancelář		33,3	D	schodiště		
2.114	kancelář	sekretariát	29,7	2.228	místnost	jednací	103,3	2.342	chodba		64,2	E	schodiště		
2.115	předstř.		4,9	2.229	strojovna	VZT	11,1	2.343	chodba	schodiště	61,3	F	schodiště		
2.116	chodba		474,3	2.230	rozvaděče	slaboproud	26,5	2.344	chodba		35,9	G	schodiště		
2.117	chodba	schodiště	46,8	2.231	telefon		1,5	2.345	kancelář		17,1	H	schodiště		
2.118	předstř.		7,9	2.232	chodba		30,9	2.346	kancelář		16,2				
2.119	kancelář	sekretariát	30,2	2.233	chodba		30,9	2.347	kancelář		16,9	A1,A2	šachta	výtahová	4,8
2.120	kancelář	víceguver.	41,3	2.234	rozvaděče	slaboproud	25,7	2.348	kancelář		17,4	A3,A4	šachta	výtahová	6,9
2.121	kancelář	guvernér	59,4	2.235	sklad		2,7	2.349	kancelář		16,5	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
2.122	chodba		3,0	2.236	strojovna	VZT	11,5	2.350	kancelář		17,0	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
2.123	chodba		5,1	2.237	kancelář		16,5	2.351	kancelář		16,2	D1,D2	šachta	výtahová	5,9
2.124	šatna		14,1	2.238	kancelář		17,4	2.352	strojovna	VZT	15,4	D3	šachta	výtahová	2,0
2.125	kancelář	sekretariát	34,8	2.239	kancelář		18,2	2.353	kancelář		17,8	E1	šachta	výtahová	3,4
2.126	telefon		1,6	2.240	kancelář		17,4	2.354	kancelář		17,4	G1	šachta	výtahová	3,4
2.127	místnost	jednací	71,2	2.241	kancelář	sekretariát	22,7	2.355	kancelář		18,0	H1	šachta	výtahová	7,2
2.128	foyer		34,7	2.271	předstř.		2,2	2.356	kancelář		15,9	H2	šachta	výtahová	3,2
2.129	kancelář		22,4	2.272	WC		1,4	2.357	strojovna	VZT	10,5				
2.130	místnost	jednací	36,2	2.273	kuchyně	čajová	2,5	2.358	kancelář	sekretariát	15,8	S1	šachta		3,3
2.131	místnost	jednací	36,2	2.275	kuchyně	čajová	10,4	2.359	kancelář	vedoucí	17,1	S3	šachta		3,1
2.132	office	centrální	14,5	2.276	předstř.		2,4	2.360	kancelář		16,7	S5	šachta		4,7
2.133	přípravná		9,9	2.277	WC	muži	3,7	2.361	kancelář		17,2	S6	šachta		2,0

2.134	sklad		10,4	2.278	komora	úklidová	2,4	2.362	kancelář		16,4	S7	šachta	4,5
2.135	místnost	jednací	42,8	2.279	předsín		3,5	2.363	kancelář		15,9	S8	šachta	1,8
2.136	chodba	schodiště	12,3	2.280	WC	ženy	5,2	2.364	kancelář		17,7	S9	šachta	1,6
2.137	místnost	jednací	42,6	2.281	kuchyně	čajová	13,6	2.365	sklad		13,3	S10	šachta	1,0
2.138	místnost	technická	12,2	2.286	předsín		3,7	2.366	chodba	schodiště	39,6	S11	šachta	3,7
2.140	místnost	technická	8,4	2.287	WC	ženy	10,1	2.367	kancelář		20,5	S12	šachta	3,7
2.141	rozvaděče	slaboproud	10,1	2.288	komora	úklidová	3,0	2.368	kancelář		19,8	S13	šachta	4,6
2.142	rozvaděče	slaboproud	6,3	2.289	předsín		4,5	2.369	sklad		17,7	S14	šachta	1,7
2.171	předsín		2,6	2.290	WC	muži	10,3	2.371	předsín		3,1	S15	šachta	2,5
2.172	WC	sprcha	3,2	2.301	kancelář	ředitel	44,0	2.372	WC	muži	7,4	S16	šachta	1,0
2.173	předsín		2,2	2.302	úklid	mechanizmy	10,6	2.373	předsín		2,7	S17	šachta	0,5
2.174	WC	sprcha	3,2	2.303	kancelář	sekretariát	45,0	2.374	WC	ženy	7,4	S20	šachta	0,2
2.175	předsín		2,7	2.305	kancelář	náměstek	19,8	2.375	kuchyně	čajová	4,8	S21	šachta	0,1
2.176	WC	sprcha	3,1	2.306	kancelář	vedoucí	21,2	2.376	předsín		3,7	S22	šachta	0,2
2.177	předsín		2,6	2.307	kancelář	sekretariát	22,2	2.377	WC	muži	9,5	S23	šachta	0,1
2.178	WC	sprcha	3,0	2.308	chodba		69,8	2.378	komora	úklidová	3,1			
2.179	předsín		2,6	2.309	chodba	schodiště	33,4	2.379	předsín		4,2	VZT1	šachta	3,2
2.180	WC	sprcha	2,1	2.310	chodba		68,6	2.380	WC	ženy	7,4	VZT2	šachta	4,7
2.181	předsín		2,4	2.311	chodba		76,2	2.381	kuchyně	čajová	4,1	VZT3	šachta	4,8
2.182	WC	sprcha	2,5	2.312	kancelář		20,5	2.382	předsín		3,0	VZT4	šachta	4,3
2.183	WC	sprcha	4,4	2.313	kancelář		21,1	2.383	WC	muži	7,1	VZT6	šachta	2,3
2.184	komora	úklidová	3,0	2.314	kancelář		19,8	2.384	předsín		2,9	VZT7	šachta	0,7
2.201	místnost	jednací	31,3	2.315	kancelář		21,0	2.385	WC	ženy	6,6	VZT8	šachta	0,3
2.202	kancelář	vrch. ředitel	38,0	2.316	kancelář		21,1	2.386	komora	úklidová	2,5	VZT9	šachta	5,3
2.203	předsín		3,8	2.317	kancelář		20,1	2.387	WC	invalida	5,9	VZT14	šachta	3,6
2.204	kancelář	náměstek	16,2	2.318	kancelář		21,0	2.388	kuchyně	čajová	8,0			
2.205	archiv	badatelna	47,8	2.319	kancelář		22,8	2.389	předsín		3,3			
2.206	chodba		53,4	2.320	sklad		4,3	2.390	WC	muži	9,4			
2.207	chodba	schodiště	60,0	2.321	shozy		1,9	2.391	komora	úklidová	4,3			
2.208	chodba		99,1	2.322	kancelář		20,1	2.392	předsín		3,6			
2.209	kancelář		15,7	2.323	kancelář		22,5	2.393	WC	ženy	11,1			
2.210	kancelář		18,0	2.324	spisovna	přiruční	20,6	2.394	sprcha		4,6			
2.211	kancelář		17,1	2.325	kancelář		20,3	2.395	sprcha		4,3			
2.212	kancelář		17,1	2.326	rozvaděč	silnoproud	8,7	2.401	chodba	schodiště	13,1			

[illegible]

3.138	chodba	schodiště	13,4	3.301	kancelář	sekretariát	54,3	3.367	sklad		3,0	\$9	šachta		1,0
3.139	kancelář	vedoucí	26,9	3.302	kancelář	vedoucí	22,3	3.368	sklad		15,3	\$10	šachta		0,9
3.140	úklid	mechanizmy	8,8	3.303	kancelář		20,0	3.369	kancelář		19,5	\$11	šachta		3,7
3.142	kancelář		17,9	3.304	kancelář		22,3	3.371	předsiň		3,6	\$12	šachta		3,6
3.143	kancelář	vedoucí	17,6	3.305	kancelář		20,3	3.372	WC	ženy	7,6	\$13	šachta		7,6
3.144	kancelář	náměstek	17,4	3.306	kancelář		19,8	3.373	předsiň		3,8	\$14	šachta		1,4
3.173	komora	úklidová	2,7	3.307	chodba		60,6	3.374	WC	muži	9,4	\$15	šachta		2,5
3.174	kuchyně	čajová	8,9	3.308	chodba	schodiště	35,0	3.375	komora	úklidová	2,9	\$16	šachta		1,2
3.175	rozvaděče	slaboproud	10,3	3.309	chodba		61,3	3.376	předsiň		3,9	\$17	šachta		0,5
3.176	rozvaděče	slaboproud	6,5	3.310	chodba		66,8	3.377	WC	ženy	7,7	\$20	šachta		0,2
3.201	kancelář		14,4	3.311	kancelář	vedoucí	20,5	3.378	kuchyně	čajová	3,6	\$21	šachta		0,1
3.202	kancelář	vedoucí	19,4	3.312	kancelář		25,3	3.379	předsiň		2,8	\$22	šachta		0,2
3.203	kancelář	sekretariát	34,0	3.313	kancelář		21,5	3.380	WC	muži	7,2	\$23	šachta		0,1
3.205	kancelář	vedoucí	17,5	3.313a	kancelář		18,4	3.381	předsiň		2,8				
3.206	kancelář		17,9	3.314	kancelář		21,6	3.382	WC	ženy	6,4	VZT1	šachta	VZT	4,2
3.207	kancelář		16,1	3.315	kancelář		20,7	3.383	komora	úklidová	2,2	VZT2	šachta	VZT	5,5
3.208	kancelář		17,3	3.316	kancelář		21,3	3.384	WC	invalida	6,0	VZT3	šachta	VZT	4,6
3.209	kancelář		17,3	3.317	kancelář		20,9	3.385	kuchyně	čajová	7,8	VZT4	šachta	VZT	4,3
3.210	chodba		58,9	3.318	kancelář		21,8	3.386	předsiň		3,6	VZT6	šachta	VZT	1,0
3.211	chodba	schodiště	61,3	3.319	shozy		1,8	3.387	WC	muži	8,3	VZT7	šachta	VZT	0,7
3.212	chodba		98,3	3.320	kancelář		23,7	3.388	komora	úklidová	1,9	VZT8	šachta	VZT	0,3
3.213	kancelář		16,6	3.321	archiv		20,9	3.389	předsiň		2,6	VZT9	šachta	VZT	5,3
3.214	kancelář		16,5	3.322	kancelář		21,5	3.390	WC	ženy	11,5	VZT14	šachta	VZT	3,6
3.215	kancelář	vedoucí	17,3	3.323	rozvaděče	slaboproud	9,4	3.391	kuchyně	čajová	8,0				
3.217	kancelář	sekretariát	33,9	3.324	chodba	schodiště	35,5	3.392	předsiň		3,4				
3.218	kancelář	vedoucí	16,7	3.325	kancelář		23,4	3.393	WC	muži	10,1				
3.219	kancelář		17,5	3.326	kancelář		19,0	3.394	sprcha		4,7				
3.220	kancelář		16,8	3.327	kancelář	sekretariát	21,8	3.395	sprcha		4,4				
3.221	kancelář		17,6	3.328	kancelář	vedoucí	21,4	3.401	chodba	schodiště	12,8				
3.222	kancelář	vedoucí	18,1	3.329	kancelář		20,9	3.402	chodba		11,5				
3.223	kancelář		18,3	3.330	chodba		44,1	3.403	sklad		4,3				
3.224	kancelář		17,7	3.331	kancelář		18,8	3.404	kompresor		3,0				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 4.patro

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2 Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2 Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2 Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2 Plocha míst.
4.101	kancelář		18,3	4.225	kancelář		34	4.333	kancelář	vedoucí	18,1	4.404	čekárna		22,5
4.102	kancelář		18,0	4.226	kancelář		19,1	4.334	kancelář		16,7	4.405	ordinace	zubní	22,5
4.103	kancelář		20,7	4.227	kancelář		16,5	4.335	kancelář		16,3	4.406	WC	pacienti	5,0
4.104	kancelář	náměstek	19,5	4.228	kancelář		19,1	4.336	kancelář		16,5	4.407	místnost	denní	13,7
4.105	kancelář	sekretariát	35,5	4.229	kancelář		15,8	4.337	kancelář		17,1	4.408	WC	sprcha	2,9
4.107	kancelář	ředitel	37,6	4.231	foyer	chodba	83,5	4.338	kancelář		35,1				
4.109	kancelář	ředitel	37,3	4.232	strojovna	VZT	11,3	4.339	chodba		72,9	A	schodiště		
4.111	kancelář	sekretariát	36,1	4.233	rozvaděč	slaboproud	27,4	4.340	chodba	schodiště	62,6	B	schodiště		
4.112	kancelář	náměstek	20,2	4.234	sklad		17,5	4.341	chodba		59,7	C	schodiště		
4.113	kancelář	náměstek	18,8	4.235	místnost	jednací	44,0	4.342	kancelář	vedoucí	18,5	D	schodiště		
4.115	kancelář	sekretariát	34,9	4.236	místnost	jednací	29,9	4.344	kancelář	sekretariát	34,4	E	schodiště		
4.116	kancelář	ředitel	40,0	4.237	rozvaděč	slaboproud	27,1	4.345	kancelář	vedoucí	17,5	F	schodiště		
4.118	strojovna	VZT	14,9	4.238	strojovna	VZT	10,7	4.346	kancelář		17,0	G	schodiště		
4.119	chodba		270,9	4.239	kancelář	sekretariát	16,8	4.347	kancelář		15,7	H	schodiště		
4.120	chodba	schodiště	42,6	4.240	kancelář	vedoucí	18,4	4.348	kancelář		17,3				
4.121	chodba		126,0	4.241	kancelář		17,6	4.349	strojovna	VZT	28,9	A1,A2	šachta	výtahová	4,8
4.122	chodba	schodiště	52,4	4.242	kancelář		26,2	4.350	kancelář		25,0	A3,A4	šachta	výtahová	6,9
4.123	strojovna	VZT	15,8	4.243	kancelář		14,6	4.351	kancelář		17,0	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
4.124	kancelář		21,7	4.244	kancelář		13,2	4.352	kancelář		16,3	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
4.125	kancelář		18,8	4.271	kuchyně	čajovná	10,7	4.353	kancelář		15,3	D1,D2	šachta	výtahová	5,9
4.126	kancelář		19,1	4.272	předsíň		2,4	4.354	strojovna	VZT	12,7	D3	šachta	výtahová	2,0
4.127	kancelář	náměstek	18,3	4.273	WC	muži	1,7	4.355	sklad		0,9	E1	šachta	výtahová	3,4
4.128	kancelář		18,3	4.274	předsíň		2,8	4.356	kancelář		15,3	G1	šachta	výtahová	3,4
4.129	kancelář	sekretariát	34,3	4.275	WC	ženy	11,5	4.357	kancelář		18,3	H1	šachta	výtahová	7,2
4.130	kancelář	ředitel	39,4	4.276	komora	úklidová	2,3	4.358	kancelář		17,0	H2	šachta	výtahová	3,2
4.131	kancelář	náměstek	18,0	4.277	kuchyně	čajovná	13,5	4.359	kancelář		17,6				
4.132	kancelář	sekretariát	37,0	4.282	kuchyně	čajovná	7,2	4.360	kancelář		17,4	S1	šachta		2,7
4.133	kancelář	ředitel	38,6	4.283	předsíň		2,9	4.361	kancelář		17,0	S3	šachta		3,2
4.134	sklad		9,3	4.284	WC	ženy	8,4	4.362	kancelář		18,8	S5	šachta		5,6
4.135	kancelář		37,6	4.285	komora	úklidová	2,1	4.363	sklad	přiruční	13,0	S6	šachta		3,3
4.136	kancelář		36,0	4.286	předsíň		4,0	4.364	chodba	schodiště	40,3	S7	šachta		3,7
4.137	kancelář		37,4	4.287	WC	muži	6,9	4.365	kancelář		24,0	S8	šachta		1,7
4.138	kancelář		20,7	4.301	kancelář	sekretariát	52,2	4.366	sklad		36,5	S9	šachta		2,0

4.139	kancelář		21,3	4.302	kancelář	vedoucí	23,8	4.367			3,0	Š10	šachta		1,0
4.140	chodba	schodiště	13,7	4.303	kancelář		20,3	4.368	kancelář		21,1	Š11	šachta		3,7
4.141	kancelář	vedoucí	30,2	4.304	kancelář		21,9	4.369	kancelář		22,5	Š12	šachta		3,7
4.142	úklid	mechanizmy	7,7	4.305	kancelář		20,5	4.371	předsiň		3,8	Š13	šachta		4,1
4.144	sklad		6,5	4.306	kancelář		22,0	4.372	WC	ženy	8,0	Š14	šachta		1,8
4.173	komora	úklidová	2,7	4.307	chodba		65,8	4.373	předsiň		3,7	Š15	šachta		2,5
4.174	kuchyně	čajová	8,9	4.308	chodba	schodiště	33,5	4.374	WC	muži	9,2	Š16	šachta		1,0
4.175	rozvaděče	slaboproud	8,3	4.309	chodba		66,3	4.375	komora	úklidová	2,9	Š17	šachta		0,5
4.176	rozvaděče	slaboproud	6,6	4.310	chodba		79,2	4.376	předsiň		3,8	Š20	šachta		0,2
4.201	kancelář		15,4	4.311	kancelář	f - rezerva	39,2	4.377	WC	ženy	7,5	Š21	šachta		0,1
4.202	kancelář		17,0	4.312	kancelář	s - rezerva	45,3	4.378	kuchyně	čajová	3,7	Š22	šachta		0,2
4.203	kancelář	vedoucí	17,0	4.313	kancelář	n - rezerva	20,3	4.379	předsiň		2,7	Š23	šachta		0,1
4.204	kancelář	sekretariát	29,0	4.314	kancelář		23,5	4.380	WC	muži	7,2				
4.206	kancelář	vedoucí	14,8	4.315	kancelář		20,8	4.381	předsiň		2,6	VZT1	šachta	VZT	4,0
4.207	kancelář		14,8	4.316	kancelář		20,4	4.382	WC	ženy	6,8	VZT2	šachta	VZT	5,1
4.208	kancelář		15,0	4.317	kancelář		23,0	4.383	komora	úklidová	2,2	VZT3	šachta	VZT	4,1
4.209	kancelář		14,3	4.318	kancelář		21,1	4.384	WC	invalida	5,8	VZT4	šachta	VZT	4,5
4.210	chodba		58,9	4.319	shozy		2,4	4.385	kuchyně	čajová	7,4	VZT6	šachta	VZT	2,6
4.211	chodba	schodiště	61,8	4.320	kancelář		21,6	4.386	předsiň		4,1	VZT7	šachta	VZT	0,7
4.212	chodba		101,1	4.321	spisovna	příruční	22,2	4.387	WC	muži	8,5	VZT8	šachta	VZT	0,3
4.213	kancelář		13,9	4.322	kancelář		18,2	4.388	komora	úklidová	1,9	VZT9	šachta	VZT	5,3
4.214	kancelář		14,2	4.323	rozvaděče	silnoproud	9,3	4.389	předsiň		2,8	VZT14	šachta	VZT	5,6
4.215	kancelář		14,9	4.324	chodba	schodiště	36,3	4.390	WC	ženy	6,2				
4.216	kancelář		14,4	4.325	kancelář		22,2	4.391	kuchyně	čajová	7,7				
4.217	kancelář		15,1	4.326	kancelář		19,1	4.392	předsiň		3,4				
4.218	kancelář		14,3	4.327	kancelář		20,9	4.393	WC	muži	8,1				
4.219	kancelář		14,7	4.328	kancelář		23,1	4.394	sprcha		4,6				
4.220	kancelář		15,6	4.329	kancelář	vedoucí	19,9	4.395	sprcha		4,5				
4.221	kancelář		15,3	4.330	chodba		39,7	4.401	chodba	schodiště	12,9				
4.222	kancelář		55,2	4.331	sklad		20,1	4.402	RTG	zubní	5,6				
4.223	kancelář		18,9	4.332	kancelář	sekretariát	35,0	4.403	ordinace	zubní	23,9				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB 5.patro

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha míst.	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha míst.
5.101	kancelář	ředitel	39,7	5.212	kancelář		30,3	5.328	kancelář		22,0	B	schodiště		
5.102	kancelář	sekretariát	41,4	5.213	sklad		15,3	5.329	kancelář		20,0	C	schodiště		
5.104	kancelář	náměstek	21,5	5.214	kancelář		15,1	5.330	kancelář		21,4	D	schodiště		
5.105	kancelář		20,8	5.215	kancelář	vedoucí	14,9	5.331	kancelář	vedoucí	10,4	E	schodiště		
5.106	kancelář		20,9	5.216	kancelář		15,6	5.332	chodba		67,4	F	schodiště		
5.107	kancelář	ředitel	39,7	5.217	kancelář		25,9	5.333	chodba	schodiště	56,5	G	schodiště		
5.108	kancelář	sekretariát	40,8	5.219	chodba		33,9	5.334	chodba		64,6	H	schodiště		
5.110	kancelář	náměstek	19,7	5.220	chodba		32,6	5.335	kancelář		22,1	N	schodiště	žebříkové	
5.111	kancelář	vedoucí	17,0	5.221	místnost	technická	23,9	5.336	kancelář		20,3				
5.112	kancelář	sekretariát	35,6	5.222	kancelář		9,7	5.338	kancelář		21,3	B1,B2	šachta	výtahová	5,9
5.114	kancelář	vedoucí	17,5	5.223	kancelář		10,1	5.339	kancelář		17,7	C1,C2	šachta	výtahová	6,8
5.115	kancelář		19,3	5.224	kancelář		9,7	5.340	kancelář		26,2	D1,D2	šachta	výtahová	5,9
5.116	strojovna	výtahu A3,4	21,2	5.225	rozvaděče	slaboproud	20,8	5.341	kancelář	ved. odděl.	10,1	D3	šachta	výtahová	2,0
5.117	chodba		66,2	5.226	strojovna	VZT	8,3	5.342	kancelář		20,2	E1	šachta	výtahová	3,4
5.118	chodba		83,0	5.227	kancelář		20,1	5.343	strojovna	VZT	7,9	G1	šachta	výtahová	3,4
5.119	chodba	schodiště	21,2	5.228	kancelář		10,7	5.344	kancelář	vedoucí	10,5	H1	šachta	výtahová	7,2
5.120	místnost	jednací	45,0	5.229	kancelář		21,2	5.345	kancelář		20,5	H2	šachta	výtahová	3,2
5.121	sklad		5,9	5.230	kuchyně	čajová	10,9	5.346	kancelář		10,2				
5.122	chodba		92,0	5.270	předstř.		3,9	5.347	kancelář		21,2	S1	šachta		2,3
5.123	strojovna	výtahu A1,2	14,3	5.271	WC	muži	6,2	5.348	dílna	čalounická	16,9	S2	šachta		0,7
5.124	kancelář		28,7	5.272	úklid		2,3	5.349	chodba	schodiště	43,8	S3	šachta		2,3
5.125	kancelář	vedoucí	17,4	5.273	předstř.		3,6	5.350	chodba		64,1	S4	šachta		0,8
5.126	kancelář	ředitel	35,5	5.274	WC	ženy	9,9	5.351	strojovna	chlazení	25,8	S5	šachta		5,0
5.127	kancelář	sekretariát	36,3	5.275	kuchyně	čajová	5,4	5.352	chodba	schodiště	8,9	S6	šachta		2,8
5.129	kancelář	náměstek	23,1	5.276	sklad		2,0	5.353	chodba		21,2	S7	šachta		2,7
5.130	kancelář		26,8	5.301	místnost	technická	7,4	5.354	shozy		2,3	S8	šachta		1,9
5.132	kancelář		27,0	5.302	kancelář		25,1	5.370	úklid		2,4	S9	šachta		1,7
5.134	kancelář		26,0	5.303	kancelář		16,2	5.371	předstř.		3,0	S10	šachta		0,9
5.136	kancelář		25,7	5.304	kancelář		16,0	5.372	WC	ženy	6,6	S11	šachta		3,7
5.138	kancelář		24,7	5.305	kancelář		16,1	5.373	předstř.		3,1	S12	šachta		2,3
5.140	kancelář		26,2	5.306	kancelář		16,4	5.374	WC	muži	7,2	S13	šachta		2,9
5.141	strojovna	VZT	19,6	5.307	kancelář		16,3	5.375	kuchyně	čajová	4,1	S14	šachta		1,8
5.142	kancelář		14,2	5.308	kancelář		16,9		předstř.		5,2	S21	šachta		0,2

5.143	kancelář	rezerva	14,8	5.309	chodba	schodiště	24,9	5.377	WC	muži	6,4	Š22	šachta		0,2
5.144	chodba	schodiště	15,3	5.310	chodba		58,3	5.378	úklid		2,6	Š23	šachta		0,1
5.145	kancelář		29,3	5.311	kancelář		26,8	5.379	předsiň		3,7				
5.170	předsiň		3,5	5.312	kancelář		42,7	5.380	WC	ženy	9,6	VZT1	šachta	VZT	5,4
5.171	WC	ženy	6,4	5.313	kancelář		28,7	5.381	kuchyně	čajová	7,1	VZT2	šachta	VZT	5,3
5.172	předsiň		3,7	5.314	kancelář		45,5	5.383	sprcha		2,9	VZT3	šachta	VZT	4,5
5.173	WC	muži	4,0	5.315	strojovna	VZT	40,5	5.384	sprcha		3,3	VZT4	šachta	VZT	4,8
5.174	kuchyně	čajová	9,7	5.316	rozvaděč	slaboproud	6,9	5.401	schodiště		12,6	VZT6	šachta	VZT	2,3
5.201	kancelář	vedoucí	12,9	5.317	strojovna	chlazení	67,2	5.402	sklad		6,0	VZT7	šachta	VZT	0,3
5.202	kancelář		20,2	5.318	strojovna	chlaz.jedn.	101,4	5.403	čekařna		5,2	VZT9	šachta	VZT	1,1
5.204	kancelář		29,4	5.319	chodba	schodiště	29,1	5.404	předsiň		1,9	VZT10	šachta	VZT	1,1
5.205	kancelář	vedoucí	14,7	5.320	chodba		47,3	5.405	WC		1,2				
5.206	strojovna	VZT	7,7	5.321	kancelář	vedoucí	19,4	5.406	pedikura		15,6				
5.207	chodba		54,8	5.322	kancelář		20,0	5.407	místnost	denní	9,2				
5.208	chodba	schodiště	68,1	5.323	kancelář		19,9	5.408	předsiň WC	personál	1,5				
5.209	chodba		49,6	5.324	kancelář	vedoucí	23,0	5.409	WC	personál	1,4				
5.210	kancelář	vedoucí	15,6	5.325	kancelář		34,1								
5.211	kancelář		12,9	5.326	úklid	mechanizmy	17,3	A	schodiště						

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ČNB střecha

Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2		Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2		Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	m2	
			Plocha míst.					Plocha míst.					Plocha míst.	
ST.101	strojovna	VZT	6,1		ST.109	strojovna	VZT	26,0		ST.117	strojovna	VZT	34,2	0,8
ST.102	strojovna	výtahu E1	15,6		ST.110	chodba	schodiště	10,2		ST.118	chodba	schodiště	5,5	0,8
ST.103	strojovna	VZT	32,0		ST.111	strojovna	výtahu G1	7,9		ST.119	strojovna	výtahu H1,2	65,1	
ST.104	strojovna	VZT	20,0		ST.112	místnost	technická	15,6						
ST.105	chodba	schodiště	13,1		ST.113	strojovna	VZT	36,5		C	schodiště			2,8
ST.106	strojovna	výtahu C1,2	20,4		ST.114	strojovna	výtahu D1,2	32,5		G	schodiště			4,2
ST.107	předsín		13,5		ST.115	strojovna	výtahu D3	10,2		N	schodiště	točité		1,1
ST.108	strojovna	výtahu B1,2	16,1		ST.116	místnost	technická	4,7						1,1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 2.suterén							
m2				m2			
Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti
2S.1	strojovna	výtahu	10,1	2S.6	čerpací	stanice	49,1
2S.2	kanál	TZB	69,5	2S.7	kabelový	prostor	7,0
2S.3	kanál	TZB	198,2				
2S.4	kanál	VZT přívod	35,8	V3	šachta	výtahová	3,2
2S.5	kanál		27,2	V4	šachta	výtahová	3,2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 1.suterén

m2				m2			
Číslo	Název	Doplň. údaj	Plocha	Číslo	Název	Doplň. údaj	Plocha
místnosti	místnosti	o místnosti	míst.	místnosti	místnosti	o místnosti	míst.
1S.1	sklad	konzerv	13,7	1S.56	strojovna	VZT	12,7
1S.2	sklad	suchý	35,6	1S.57	sklípek		8,5
1S.3	sklad	přir. klubu	11,2	1S.58	sklípek		6,3
1S.4	chodba	zásobovací	73,4	1S.59	chodba		15,8
1S.5	sklad	aromat.potr.	5,2	1S.60	sklípek		4,4
1S.6	sklad	suchý klubu	5,7	1S.61	sklípek		5,5
1S.7	sklad	mraž. zboží	13,1	1S.62	sklípek		5,1
1S.8	sklad	brambor	15,6	1S.63	sklípek		5,1
1S.9	přípravná	brambor.hr.	14,4	1S.64	sklípek		4,8
1S.10	předsín	WC	1,5	1S.65	sklípek		6,8
1S.11	WC		1,5	1S.66	kotelna		11,3
1S.12	úklid		2,0	1S.67	rozdělovač	UT	14,1
1S.13	příjem	zboží	29,2	1S.68	kuchyně	studená	28,2
1S.14	kancelář	skladníka	6,7	1S.69	kancelář	šéfkuchaře	5,2
1S.15	vjezd	zásobování	48,4	1S.70	kuchyně	teplá	58,0
1S.16	chodba	spojev. VZT	11,7	1S.71	umývárna	čer.nádobi	18,6
1S.17	sklad	špin. prádla	2,0	1S.72	sklad	kuch.nádobi	21,9
1S.18	sklad	kantýny	25,9	1S.73	prostor	chl. boxy	8,4
1S.19	sklad	pečiva	6,2	1S.74	prostor	chl. boxy	13,9
1S.20	přípravná	masa hr.	19,2	1S.75	místnost	technická	6,3
1S.21	prostor	chl. boxy	31,2	1S.76	místnost	technická	5,6
1S.22	chodba		98,2				
1S.23	sklad	zeleniny	14,3	CH	schodiště		5,2
1S.24	přípravná	zeleniny hr.	20,4	I	schodiště		5,7
1S.25	prostor	chl. boxy	8,7	L	schodiště		7,4
1S.26	sklad	vajec	7,7	M	schodiště		9,0
1S.27	strojovna	VZT	104,8				
1S.28	kabelová	komora	2,9	V2	šachta	výtahová	1,6
1S.29	chodba	nečistá	31,0	V3	šachta	výtahová	3,2
1S.30	sklad	vrat. obalů	15,8	V4	šachta	výtahová	3,2
1S.31	sklad	odpadků	12,2	V5	šachta	výtahová	2,0
1S.32	přípravná	těsta	21,0	V6	šachta	výtahová	2,1
1S.33	přípravná	cukrářská	17,4	V7	šachta	výtahová	2,3
1S.34	přípravná	masa čistá	27,0				
1S.35	přípravná	zeleniny čís.	36,2	VZT50	šachta	VZT	5,6
1S.36	chodba		16,6	VZT52	šachta	VZT	0,5
1S.37	prostor	chl. boxy	4,1	VZT55	šachta	VZT	4,8
1S.38	sklad	kuch. suchý	10,8				
1S.39	denní míst.	zaměstnanců	20,5	Š53	šachta	TZB	0,4
1S.40	hala		22,8	Š54	šachta	TZB	1,2
1S.41	sklad	nevrat. obal	9,5	Š55	šachta	TZB	0,6
1S.42	sklad	čist. prádla	6,8				
1S.43	vjezd		113,4	CHL1	mrazírna	masa	
1S.44	úklidová	komora	2,6	CHL2	chladírna	masa	
1S.45	hygienická	kabina	2,9	CHL3	chladírna	zeleniny	
1S.46	šatna	muži	25,7	CHL4	chladírna	uzenin	
1S.47	umývárna	muži	8,5	CHL5	chladírna	tuků a ml.výr	
1S.48	WC	muži	1,2	CHL6	chladírna	vajec	
1S.49	šatna	ženy	82,0	CHL7	chladírna	nápoje	
1S.50	umývárna	ženy	12,0	CHL8	chladírna	st. kuchyně	
1S.51	WC	ženy	1,4	CHL9	chladírna	kuchyně	
1S.52	chodba		6,8	CHL10	chladírna	cukr. výrobků	
1S.53	chodba		8,4	CHL11	chladírna	odpadků	
1S.54	sklad		4,7	CHL12	mrazírna	mraž. zboží	
1S.55	chodba		12,0				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza přízemí							
m2				m2			
Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti
P.1	vestibul	vstupní	52,0	P.42	prodejna	kantýny	56,7
P.2	klub	bankovní	176,6	P.43	místnost	technická	2,0
P.3	office	club	15,9	P.44	přípravná	kantýny	13,7
P.4	sklad		3,3	P.45	chodba		8,9
P.5	salonek	bank. rada	52,2	P.46	předsíň	WC	1,9
P.6	foyer		45,5	P.47	WC		1,9
P.7	chodba		16,0	P.48	vstup	bytv	39,8
P.8	úklid		3,1	P.49	vjezd		58,3
P.9	šatna	personál	11,4	P.50	úklid		1,3
P.10	umývárna	personál	4,8	P.51	průjezd		41,1
P.11	WC	personál	1,8	P.52	kadeřnictví		60,9
P.12	předsíň	WC - muži	5,1	P.53	provozní	místnost	13,8
P.13	pisárny		6,7	P.54	předsíň	WC-zákazn.	1,5
P.14	WC	muži	1,3	P.55	WC	zákazníci	1,8
P.15	WC	muži	1,3	P.56	předsíň	C-zákazn.	5,7
P.16	předsíň	WC - ženy	5,9	P.57	WC	zaměstnanci	1,9
P.17	předsíň	WC	3,1	P.58	výkladec		10,2
P.18	WC	ženy	1,6	P.59	sklad	odpadky	5,9
P.19	WC	ZP	5,3				
P.20	úklid		3,0	CH	schodiště		4,4
P.21	sklad		7,2	I	schodiště		5,8
P.22	bezpečnost	bankovní	12,1	J1	schodiště		9,8
P.23	umývárna	bank. bezp.	4,2	L	schodiště		26,4
P.24	WC	bank. bezp.	1,6	M	schodiště		9,4
P.25	pasáž		129,2				
P.26	chodba		16,5	V1	šachta	výtahová	3,4
P.27	předsíň	WC muži	3,8	V2	šachta	výtahová	1,6
P.28	pisárny		3,1	V3	šachta	výtahová	3,2
P.29	WC	muži	1,4	V4	šachta	výtahová	3,2
P.30	WC	invalida	2,8	V5	šachta	výtahová	1,1
P.31	úklid		2,2	V6	šachta	výtahová	2,1
P.32	jídlna	výdej	371,2	V7	šachta	výtahová	2,3
P.33	umývárna	stol. nádobí	25,6				
P.34	chodba		36,1	VZT50	šachta	VZT	6,2
P.35	předsíň	WC ženy	5,3	VZT52	šachta	VZT	0,5
P.36	WC	ženy	1,2	VZT55	šachta	VZT	5,3
P.37	WC	ženy	1,2				
P.38	úklid		4,8	Š51	šachta		1
P.39	chodba		8,3	Š52	šachta		0,6
P.40	předsíň	WC personál	2,6	Š53	šachta		0,8
P.41	WC	personál	1,5	Š54	šachta		1,3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza mezanin							
m2				m2			
Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti
M.1	vestibul		52,4	M.41	WC	muži	1,4
M.2	chodba		34,1	M.42	WC	muži	1,3
M.3	foyer		21,3	M.43	předsíň	WC - ženy	6,7
M.4	učebna		51,8	M.44	úklid		3,1
M.5	učebna		33,1	M.45	sklad		2,5
M.6	učebna		50,6	M.51	chodba		4,8
M.7	učebna		89,3	M.52	předsíň		5,0
M.8	kabinet		31,6	M.53	koupelna		4,7
M.9	WC	invalida	2,8	M.54	WC		1,7
M.10	předsíň	WC	1,3	M.55	kuchyň		11,6
M.11	WC		1,1	M.56	pokoj		24,9
M.12	knihovna	odborná	151,6	M.57	pokoj		21,8
M.13	chodba		18,8	M.58	předsíň		12,8
M.14	chodba		89,4	M.59	kuchyň		14,2
M.15	chodba		13,4	M.60	pokoj		17,7
M.16	depozit		21,1	M.61	pokoj		20,0
M.17	místnost	technická	7,0	M.62	WC		1,6
M.18	sklad		33,8	M.63	koupelna		4,3
M.19	kancelář		32,7				
M.20	sklad		2,9	CH	schodiště		4,6
M.21	studovna		82,4	J1	schodiště		131,5
M.22	studovna		101,8	J2	schodiště		20,6
M.23	salonek		35,2	K	schodiště		27,4
M.24	sklad		3,7	L	schodiště		29,5
M.25	kancelář		28,3				
M.26	kuchyň	čajová	6,3	V1	šachta	výtahová	3,4
M.27	šatna	muži	5,8	V2	šachta	výtahová	1,6
M.28	umývárna	muži	4,2	V3	šachta	výtahová	3,2
M.29	WC	muži	1,4	V4	šachta	výtahová	3,2
M.30	šatna	ženy	16,3				
M.31	umývárna	ženy	4,2	VZT50	šachta	VZT	6,9
M.32	WC	ženy	1,5	VZT52	šachta	VZT	0,5
M.33	WC	ženy	1,5	VZT55	šachta	VZT	4,8
M.34	WC	ženy	1,4				
M.35	kabina	hyg. ženy	3,2	Š50	šachta		0,3
M.36	WC	ženy	2,0	Š51	šachta		1,0
M.37	WC	ženy	9,0	Š52	šachta		0,6
M.38	předsíň	WC - muži	8,9	Š53	šachta		0,2
M.39	pisovny		7,0	Š54	šachta		0,4
M.40	WC	muži	1,4				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 1.patro

m2				m2			
Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti
1.1	foyer		148,0	1.61	WC	byt 4	1,6
1.2	sal	hlavni	443,4	1.62	koupelna	byt 4	4,3
1.3	šatna		127,3				
1.4	WC	invalida	4,7	CH	schodiště		5,8
1.5	chodba	propojovací	47,0	J2	schodiště		30,0
1.6	jídlna		379,6	K	schodiště		25,7
1.7	umývárna	stol. nádobí	28,6	L	schodiště		29,6
1.8	výdej	jidel	44,4	N	schodiště		3,7
1.9	chodba		6,8				
1.10	úklid		1,5	V1	šachta	výtahová	3,8
1.11	předsíň	WC	2,6	V2	šachta	výtahová	1,6
1.12	WC	personál	1,3	V3	šachta	výtahová	3,2
1.13	hala		47,5	V4	šachta	výtahová	3,2
1.14	balkon		10,2				
1.15	místnost	technická	0,9	VZT50	šachta	VZT	5,1
1.16	úklid		11,5	VZT51	šachta	VZT	1,1
1.17	balkon		32,5	VZT52	šachta	VZT	0,5
1.51	chodba		4,9	VZT53	šachta	VZT	0,9
1.52	předsíň	byt 3	10,1	VZT54	šachta	VZT	0,9
1.54	WC	byt 3	2,6				
1.55	kuchyně	byt 3	14,7	Š50	šachta		0,4
1.56	pokoj	byt 3	39,4	Š51	šachta		1,0
1.57	předsíň	byt 4	12,7	Š52	šachta		0,6
1.58	kuchyně	byt 4	14,7	Š53	šachta		0,2
1.59	pokoj	byt 4	17,8	Š54	šachta		0,4
1.60	pokoj	byt 4	19,5				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 2.patro							
m2				m2			
Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Doplň. údaj o místnosti	Plocha místnosti
2.1	strojovna	VZT	58,3	V1	šachta	výtahová	3,8
2.51	galerie	byt 3	13,2	V2	šachta	výtahová	1,6
2.52	chodba	byt 3	12,6				
2.53	ložnice	byt 3	14,4	VZT50	šachta	VZT	4,7
2.54	ložnice	byt 3	18,1	VZT51	šachta	VZT	0,9
2.55	ložnice	byt 3	20,3	VZT52	šachta	VZT	0,5
2.56	koupelna	byt 3	4,4	VZT53	šachta	VZT	0,9
2.57	WC	byt 3	1,6	VZT54	šachta	VZT	0,9
2.58	koupelna	byt 3	5,4				
				S50	šachta		0,3
K	schodiště		23,5	S51	šachta		1,3
L	schodiště		29,1	S52	šachta		0,7
N	schodiště		4,1	S53	šachta		0,2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 3.patro							
m2				m2			
Číslo	Název	Doplň. údaj	Plocha	Číslo	Název	Doplň. údaj	Plocha
místnosti	místnosti	o místnosti	místnosti	místnosti	místnosti	o místnosti	místnosti
3.1	chodba		122,9	3.55	WC	byt 5	1,9
3.2	učebna		44,4	3.56	ob. pokoj	byt 5	24,2
3.3	učebna		41,1	3.57	ložnice	byt 5	21,8
3.4	kuchyně	čajová	7,2	3.58	vstup	byt 6	13,1
3.5	sklad		9,0	3.59	kuchyně	byt 6	15,4
3.6	kabinet		24,5	3.60	ob. pokoj	byt 6	18,4
3.7	učebna	počítačová	44,3	3.61	ložnice	byt 6	19,8
3.8	učebna	počítačová	44,9	3.62	koupelna	byt 6	4,4
3.9	předsíň	WC - muži	2,7	3.63	WC	byt 6	1,6
3.10	pisárny		3,0				
3.11	WC	muži	1,3	K	schodiště		23,5
3.12	předsíň	WC - ZP	2,6	L	schodiště		29,0
3.13	WC	ZP	4,4				
3.14	úklid		1,9	V1	šachta	výtahová	3,8
3.15	úklid		2,2	V2	šachta	výtahová	1,6
3.16	předsíň	WC - ženy	4,2				
3.17	WC	ženy	1,1	VZT50	šachta	VZT	5,1
3.18	WC	ženy	1,1	VZT51	šachta	VZT	1,0
3.19	předsíň	WC - muži	5,3	VZT52	šachta	VZT	0,5
3.20	pisárny	muži	5,1				
3.21	WC	muži	1,6	Š50	šachta		0,4
3.22	WC	muži	1,3	Š51	šachta		0,7
3.23	balkon		36,7	Š52	šachta		0,6
3.51	chodba		4,9	Š53	šachta		0,2
3.52	vstup	byt 5	5,3				
3.53	kuchyně	byt 5	12,4				
3.54	koupelna	byt 5	4,8				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - Burza 4.patro							
Číslo	Název	Doplň. údaj	m2	Číslo	Název	Doplň. údaj	m2
místnosti	místnosti	o místnosti	místnosti	místnosti	místnosti	o místnosti	místnosti
4.1	chodba		67,9	4.57	ložnice	byt 7	21,3
4.2	učebna		40,7	4.58	vstup	byt 8	12,3
4.3	učebna		44,7	4.59	kuchyně	byt 8	14,2
4.4	chodba		26,4	4.60	ob. pokoj	byt 8	17,1
4.5	kuchyně	čajová	5,6	4.61	ložnice	byt 8	20,5
4.6	kabinet		24,5	4.62	koupelna	byt 8	4,1
4.7	kabinet		21,4	4.63	WC	byt 8	1,6
4.8	studovna		48,2				
4.9	strojovna	VZT	33,9	K	schodiště		24,2
4.10	předsíň	WC - muži	2,4	L	schodiště		29,1
4.11	pisárny		2,6				
4.12	WC	muži	1,5	V1	šachta	výtahová	3,8
4.13	předsíň	WC - ženy	2,4	V2	šachta	výtahová	1,6
4.14	WC	ženy	2,7				
4.15	úklid		2,8	VZT50	šachta	VZT	6,3
4.16	chodba		3,4	VZT51	šachta	VZT	1,1
4.17	sklad		5,0	VZT52	šachta	VZT	0,5
4.51	chodba		4,7				
4.52	vstup	byt 7	5,1	Š50	šachta		0,4
4.53	kuchyně	byt 7	12,0	Š51	šachta		1,4
4.54	koupelna	byt 7	4,6	Š52	šachta		0,8
4.55	WC	byt 7	1,6	Š53	šachta		0,2
4.56	ob. pokoj	byt 7	24,1				