

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 20. dubna 2021
Č. j.: 2021/041827/CNB/420

Vysvětlení č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obměna osobního východního výtahu v objektu ČNB Plzeň“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy dodavatele, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

„Technický podklad pro zadání uvádí požární odolnost šachetních dveří EI 15 – ? nejedná se o překlep, opravdu EI, ne EW ?“

Odpověď na dotaz č. 1

V rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“ je chybně uvedeno původní značení „EI“. Správné značení dle současných norem je skutečně „EW“.

Dotaz č. 2:

„Technický podklad pro zadání uvádí umístění pohonu a řídicí jednotky do stávající strojovny výtahu – ? je možné alternativně nabídnout výtah „ bez strojovny „ s pohonem a řídicí jednotkou umístěnými v hlavě výtahové šachty?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na řešení stanoveném v rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky