

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 21. dubna 2021
Č. j.: 2021/042389/CNB/420

Vysvětlení č. 2
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obměna osobního východního výtahu v objektu ČNB Plzeň“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotazy dodavatele, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědí zadavatele na tyto dotazy.

Dotaz č. 1:

„Prosíme o upřesnění požadované šířky šachetních dveří (do rozměru šachty 2000 x 2000 mm je možné dodat dveře šířky 900 mm, které splňují požadavek na invalidní provedení výtahu). V případě dodávky dveří šířky 900 mm s úzkým rámem při zachování stávajícího dveřního otvoru budou dodány přivolávače a ukazatele polohy v provedení BOX s montáží na zeď.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadavek na šířku šachetních dveří je stanoven v rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“, který je součástí zadávacích podmínek na předmětnou poptávku. Zadavatel požaduje šachetní dveře o šířce 800 mm.

Dotaz č. 2:

„Má výtah mít kompletní invalidní výbavu, včetně sedačky? Pro splnění požadavků na invalidní provedení je rozměr kabiny min. 1100 x 1400 mm.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nepožaduje dodání kompletní invalidní výbavy.

Dotaz č. 3:

„Není specifikováno chování výtahu při požáru, součástí zadání není PBŘ pro ověření dalších požadavků na výbavu výtahu.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Jedná se o výměnu výtahu dle stávajícího PBŘ. Chování výtahu PBŘ neupravuje. Zadavatel požaduje, aby výtah splňoval požadavky stanovené v rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“.

Dotaz č. 4:

„Jakou funkci má plnit multimediální displej v kabině?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel považuje tento displej za standartní zobrazovací prvek, který je schopen zobrazovat směr jízdy, polohu kabiny a nápisy informující o stavu výtahu.

Dotaz č. 5:

„Jaké funkce má sledovat vzdálený monitoring přes GSM modul?“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel předpokládá vzdálený monitoring výtahu servisní firmou.

Dotaz č. 6:

„V provedení kabiny v nerez brus je i strop nerez brus.“

Odpověď na dotaz č. 6:

Požadavky na provedení stropu kabiny jsou stanovené v rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“.

Dotaz č. 7:

„Šachetní dveře jsou dodávány v provedení nerez brus.“

Odpověď na dotaz č. 7:

Požadavky na provedení šachetních dveří jsou stanovené v rámci Přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Technický podklad pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v pobočce ČNB Plzeň“.

Dotaz č. 8:

„Doba potřebná pro výrobu výtahu ve výrobním závodě je při současných protipandemických opatřeních min. 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Prosíme o úpravu.“

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel na stanovené lhůtě trvá. Zadavatel považuje tuto lhůtu za přiměřenou.

Dotaz č. 9:

„Doba potřebná pro realizaci činí při zohlednění technologických postupů, BOZP a zákoníku práce 6 týdnů od dodávky materiálu na místo montáže. Prosíme o úpravu.“

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel na stanovených lhůtách trvá. Zadavatel považuje stanovené lhůty za přiměřené.

Dotaz č. 10:

„Jaký je předpokládaný termín realizace?“

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel předpokládá realizaci v roce 2021, konkrétní doba realizace však závisí na průběhu poštávkového řízení a datu uzavření smlouvy.

Dotaz č. 11:

„Je vydáno stavební povolení, nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu, že stavební povolení není vyžadováno? Pokud ne, objednatel i zhotovitel by se vystavovali riziku postihu za provádění nepovolené stavby.“

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel disponuje vyjádřením stavebního úřadu, podle něhož stavební povolení ani ohlášení stavby není v daném případě požadováno.

Dotaz č. 11:

„K vystavení protokolu o zkoušce je potřeba doložit objednatelem platnou revizní zprávu stávajícího přívodu el. energie do strojovny.“

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel disponuje revizní zprávou přívodu elektrické energie do strojovny, která bude dána k dispozici vybranému zhotoviteli.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky