

Příloha č.1 – rozváděče

Legenda: DC – dilatační celek objektu (1-5)

1) SUTERÉN (1.PP):

Rozváděč :	R01
V místnosti:	020 (1.PP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/26+27

<u>Přívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	379	
Vodič:	3xCYKY 3x120+70	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	630A/3	pojistky / odpojovač

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	380	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	40A/3	pojistky / odpojovač
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/67 - SUTEREN - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/73 - SUTEREN - D2 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/84 - SUTEREN - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/3 - SUTEREN - D1 - MOTORY
	D.1-07/9 - SUTEREN - D2 - MOTORY
	D.1-07/20 - SUTEREN - D4 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	004	Strojovna výtahů	4
	006	Komunikace	4
	007	Garáž byt	4
	008	Garáž byt	4
	009	Garáž byt	4
	010	Garáž byt	4
	011	Garáž byt	4
	012	Garáž služebních vozidel	1
	013	Chodba	1
	014	Hygienická buňka	1
	015	Strojovna výtahů	1
	017	Sklad DKP	1
	017a	Skartace	1
	018	Parking zaměstnanců	1+2
	019	Strojovna výtahu	1
	020	Rozvodna EL	1
	021	Předsíň	1
	022	Strojovna výtahů	1
	023	Předtrezoří	2

024	Depozitní SAFESY	2
025	Chodba	2
027	Předsíň WC	2
028	WC	2
045	Úklidová komora	2

Rozváděče / výtahy:	Označení:	Místnost:	DC:
	R51	501 - Archiv, spisovna	1
	R21	212 - Chodba	1
	R22	217 - Chodba	1
	V3-personal	019 - Strojovna výtahu	1
	V4-atrium 1	022 - Strojovna výtahů	1
	V5-atrium 2	022 - Strojovna výtahů	1
	V7 - trezor 1	004 - Strojovna výtahů	4
	V8 - trezor 2	004 - Strojovna výtahů	4
	R52	513 - Strojovna VZT	1
	R12	161 - Chodba	1
	R41	409 - Chodba	1
	R16	135 - Chodba	4
	R31	306 - Chodba	1
	R09	018 - Parking zaměstnanců	2
	V1-výtah	015 - Strojovna výtahu	1
	R11	153 - Manipulační chodba	1
	R22, 31, 41, 51	217, 306, 409, 501	1
	R12	161 - Chodba	1
	R16	135 - Chodba	4

Rozváděč :	R02
V místnosti:	003 (1.PP)
V dilatačním celku:	4
Výkres rozváděče:	D.1-07/28

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	370	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	371	
Vodič:	CYKY 5Cx4	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	20A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/84 - SUTEREN - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/20 - SUTEREN - D4 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	001	Trezor	4
	002	Kontrolní chodba	4
	003	Předtrezoří	4
	005	Schodiště	4

Rozváděč :	R03
V místnosti:	034 (1.PP)
V dilatačním celku:	3
Výkres rozváděče:	D.1-07/29

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	377	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/78 - SUTEREN - D3,D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/14 - SUTEREN - D3,D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	034	Výměník tepla	3

Rozváděč :	R04
V místnosti:	033 (1.PP)
V dilatačním celku:	3
Výkres rozváděče:	D.1-07/30

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	378	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/78 - SUTEREN - D3,D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/14 - SUTEREN - D3,D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	033	Strojovna VZT	3

Rozváděč :	R05-SÍŤ
V místnosti:	030 (1.PP)
V dilatačním celku:	5
Výkres rozváděče:	D.1-07/31

<u>Prívod sít:</u>	
Číslo v hl. schématu:	386
Vodič:	3xCYKY 3x240+120
Z rozváděče:	TRAFOSTANICE
Jištění:	viz projekt TS

<u>Prívod diesel:</u>	
Číslo v hl. schématu:	X
Vodič:	X
Z rozváděče:	X
Jištění:	X
Poznámka:	

Výkresy osvětlení:	D.1-07/78 - SUTEREN - D3,D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/14 - SUTEREN - D3,D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	029	Náhradní zdroj EL	5
	030	Rozvodna EL	5
	035	Chodba	3

Rozváděče / výtahy:	Označení:	Místnost:	DC:
	RD	029 - Náhradní zdroj EL	5
	R01-část 1	020 - Rozvodna EL	1
	R17	122 - Chodba	4
	R14	195 - Vstupní hala byty	3
	R42	433 - Předsíň	2
	R18	129 - Velín ostrahy	4
	R19	105 - Stroj. potrubní pošty	4
	R13	184 - Chodba	2
	R02	003 - Předtrezoří	4
	R32	335 - Předsíň	2
	R23	244 - Předsíň	2
	R03	034 - Výměník tepla	3
	R04	033 - Strojovna VZT	3

Rozváděč :	R05-DIESEL
V místnosti:	030 (1.PP)
V dilatačním celku:	5
Výkres rozváděče:	D.1-07/32

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	385	
Vodič:	CYKY 3x120+70	
Z rozváděče:	RD	
Jištění:	?	?
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/78 - SUTEREN - D3,D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/14 - SUTEREN - D3,D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	029	Náhradní zdroj EL	5
	030	Rozvodna EL	5
	035	Chodba	3

Rozváděče / výtahy:	Označení:	Místnost:	DC:
	R17	122 - Chodba	4
	R18	129 - Velín ostrahy	4
	R24	245 - Telefonní ústředna	2
	R01-část 2	020 - Rozvodna EL	1
	Výtahy V7, V8	004 - Strojovna výtahů	4
	R33	336 - Výpočetní technika	2
	R13	184 - Chodba	2
	R14	195 - Vstupní hala byty	3
	R02	003 - Předtrezoří	4
	R04	033 - Strojovna VZT	3
	R19	105 - Stroj. potrubní pošty	4
	R43	434 - Přenos dat	2

Rozváděč :	R09
V místnosti:	018 (1.PP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/33

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	304	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01 - část 1	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	
Výkresy motory:	D.1-07/9 - SUTEREN - D2 - MOTORY
	D.1-07/10 - PŘÍZEMÍ - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	018	Parking zaměstnanců	2
	199	Fontána a vodní plocha	2

2) PŘÍZEMÍ (1.NP)

Rozváděč :	R11
V místnosti:	153 (1.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/34

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	201	
Vodič:	CYKY 5Cx4	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	20A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/68 - PŘÍZEMÍ - D1 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/4 - PŘÍZEMÍ - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	153	Manipulační chodba	1
	154	Šatna	1
	155	Umývárna	1
	156	Sklad odpadků	1
	157	Úklidová komora	1
	158	Sklad lahvin	1

Rozváděč :	R12
V místnosti:	161 (1.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/35

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	367	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	368	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01-část 2	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/68 - PŘÍZEMÍ - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/74 - PŘÍZEMÍ - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/4 - PŘÍZEMÍ - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	159	Zásobovací vjezd	1
	160	Schodiště personálu chodba	1
	218	Schodiště personálu chodba	1
	307	Schodiště personálu chodba	1
	410	Schodiště personálu chodba	1
	502	Schodiště	1
	161	Chodba	1
	162	Vrátnice	1
	163	Čajová kuchyňka	1
	164	Předsín WC muži	1
	165	Pisoiry	1
	166	WC muži	1
	167	Úklidová komora	1
	168	Předsín WC ženy	1
	169	Chodba	1
	170	WC ženy	1
	171	Hygienická kabina ženy	1
	172	Kancelář BO	1
	172a	Místnost pro trezor	1
	172b	Předsín	1
	173	Denní místnost	1
	175	Zázemí likvidatury	1
	176	Chodba	1
	177	Bezpečnostní propust	1
	178	Přejímací míst. mal. výplat 1	1
	179	Přejímací míst. mal. výplat 2	1
	180	Bankovní hala s likvidaturou	2

Rozváděč :	R13
V místnosti:	184 (1.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/36

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	235	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	366	
Vodič:	CYKY 5Cx4	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	20A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/74 - PŘÍZEMÍ - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/10 - PŘÍZEMÍ - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	181	Schodišťová hala	2
	182	Vstupní hala	2
	183	Informace	2
	184	Chodba	2
	186	Hovorna	2
	188	Podatelna, výpravna	2
	189	Předsín WC	2
	190	WC	2
	197	Závětrí	3
	198	Závětrí	2
	236	Schodiště	2
	327	Schodiště	2
	423	Schodiště	2

Rozváděč :	R14
V místnosti:	195 (1.NP)
V dilatačním celku:	3
Výkres rozváděče:	D.1-07/37

<u>Přívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	364	
Vodič:	CYKY 5Cx25	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	80A/3	pojistky / odpojovač

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	365	
Vodič:	CYKY 5Cx1,5	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	16A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/78 , D.1-07/79, D.1-07/80, D.1-07/81 D.1-07/82
Výkresy motory:	D.1-07/14, D.1-07/15/A, D.1-07/16 D.1-07/17, D.1-07/18

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	036	Sklípek byt	3
	037	Sklípek byt	3
	037	Sklípek byt	3
	039	Sklípek byt	3
	040	Sklípek byt	3
	041	Chodba	3
	042	Schodiště byty chodba	3
	043	Strojovna výtahu	3
	044	Sušárna byty	3
	195	Vstupní hala byty	3
	196	Sklad	3
	197	Závětrí	3
	252	Schodiště bytů chodba	3
	253	Chodba	3
	343	Schodiště bytů chodba	3
	344	Chodba	3
	440	Schodiště bytů chodba	3
	441	Chodba	3

Rozváděče / výtahy:	Označení:	Místnost:	DC:
	Výtah V6	043 - Strojovna výtahu	3
	R25	255-Předsíň (insp.pok.)	3
	R26	259-Předsíň (insp.pok.)	3
	R27	263-Předsíň (insp.pok.)	3
	R44	441 - Chodba	3

	R16
V místnosti:	135 (1.NP)
V dilatačním celku:	4
Výkres rozváděče:	D.1-07/39

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	272	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	362	
Vodič:	CYKY 5Cx1,5	
Z rozváděče:	R01-část 2	
Jištění:	16A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/85 - PŘÍZEMÍ - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/21 - PŘÍZEMÍ - D4 - MOTORY
	D.1-07/4 - PŘÍZEMÍ - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	133	Dílna údržby	4
	133a	Dílna údržby	4
	134	Šatna údržby	4
	135	Chodba	4
	136	Šatna úklid	4
	137	Předsíň	4
	138	Umývárna	4
	139	Šatna ženy	4
	140	Předsíň	4
	141	Umývárna	4
	142	Šatna muži	4
	143	Předsíň	4
	144	Umývárna	4
	145	Šatna ostraha	4
	146	Předsíň	4
	147	Umývárna	4
	148	Předsíň WC ženy	4
	149	WC ženy	4
	150	Předsíň WC muži	4
	151	WC muži	4
	152	Úklidová komora	4
	159	Zásobovací vjezd	1

Rozváděč :	R17
V místnosti:	122 (1.NP)
V dilatačním celku:	4
Výkres rozváděče:	D.1-07/40+41

<u>Prívod sítě:</u>		
Číslo v hl. schématu:	273	
Vodič:	CYKY 5Cx35	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	100A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	360	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	50A/3	pojistky / odpojovač
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/85 - PŘÍZEMÍ - D4 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/79 - PŘÍZEMÍ - D3, D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/21 - PŘÍZEMÍ - D4 - MOTORY
	D.1-07/15 - PŘÍZEMÍ - D3, D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	101	Bezpečnostní propust dot. boxů	5
	101a	Prostor likv. bankovek	5
	103	Dotační box 1 + rampa	4
	104	Dotační box 2 + rampa	4
	106	Čekárna 1	4
	107	Předsíň WC 1	4
	108	WC 1	4
	109	Čekárna 2	4
	110	Předsíň WC 2	4
	111	WC 2	4
	112	Přej. místnost vel. výplat 1	4
	113	Přej. místnost vel. výplat 2	4
	114	Bezpečnostní propust	4
	115	Pokladna velkých výplat 1	4
	116	Pokladna velkých výplat 2	4
	117	Manipulační hala	4
	118	Pokladna malých výplat 1	4
	119	Pokladna malých výplat 2	4
	120	Příruční trezor	4
	121	Denní místnost	4
	122	Chodba	4
	123	Předsíň WC muži	4
	124	WC muži	4
	125	Úklidová komora	4
	126	Předsíň WC ženy	4
	127	WC ženy	4
	191	Strojní zpracování bankovek	3
	192	Ruční zpracování bankovek	3

193, 193a	Dispečeri	3
194	Strojní zpracování mincí	3

Rozváděč :	R18
V místnosti:	129 (1.NP)
V dilatačním celku:	4
Výkres rozváděče:	D.1-07/42

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	274	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	357	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	50A/3	pojistky / odpojovač
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/85 - PŘÍZEMÍ - D4 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/79 - PŘÍZEMÍ - D3, D5 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/21 - PŘÍZEMÍ - D4 - MOTORY
	D.1-07/15 - PŘÍZEMÍ - D3, D5 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	101	Bezp. propust dot. boxů	5
	102	Předsíní dotačních boxů	4
	103	Dotační box 1 + rampa	4
	104	Dotační box 2 + rampa	4
	128	Bezpečnostní propust	4
	129	Velín ostrahy	4
	130	Čajová kuchyňka	4
	131	Předsíní WC	4
	132	WC	4

Rozváděč :	R19
V místnosti:	105 (1.NP)
V dilatačním celku:	4
Výkres rozváděče:	D.1-07/43

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	275	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	32A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	7	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/85 - PŘÍZEMÍ - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/21 - PŘÍZEMÍ - D4 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	102	Předsíní dotačních boxů	4
	103	Dotační box 1 + rampa	4
	104	Dotační box 2 + rampa	4
	105	Strojovna potrubní pošty	4

3) 1.PATRO (2.NP)

Rozváděč :	R21
V místnosti:	212 (2.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/44

<u>Přívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	75	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R01 - část 1	
Jištění:	63A/3	jistič

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/69 - 1.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/86 - 1.PATRO - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/5 - 1.PATRO - D1 - MOTORY
	D.1-07/22 - 1.PATRO - D4 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	201	Jídelna (1 zásuvka 230V)	4
	202	Výdej jídel s dok. kuchyní	4
	203	Sklad potravin	4
	205	Umývárna stolního nádobí	1
	206	Umývárna přeprav. nádob	1
	207	Sklad DPK	1
	208	Předsíň WC personálu	1
	209	WC personálu	1
	210	Úklidová komora	1
	212	Chodba	1
	213	Zázemí bufetu	1
	214	Sklad bufetu	1
	215	Bufet	1
	216	Sklad DKP stravovací části	1

Rozváděč :	R22
V místnosti:	217 (2.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/45

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	76	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R01 - část 1	
Jištění:	50A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	4	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01 - část 2	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:	zapojeno smyčkově - z R01, do R31	

Výkresy osvětlení:	D.1-07/69 - 1.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/75 - 1.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/86 - 1.PATRO - D4 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/5 - 1.PATRO - D1 - MOTORY
	D.1-07/22 - 1.PATRO - D4 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	201	Jídelna	4
	217	Chodba	1
	219	Čajová kuchyňka	1
	220	Předsíň WC muži	1
	221	Pisoiry	1
	222	WC muži	1
	223	WC invalidů	1
	224	Předsíň WC ženy	1
	225	Chodba	1
	226	WC ženy	1
	227	Hygienická kabina ženy	1
	228	Kancelář	1
	228a	Tiskárna	1
	229	Kancelář	1
	230	Kancelář	1
	231	Kancelář	1
	232	Kancelář	1
	233	Kancelář	1
	282	Úklidová komora	1
	234	Komunikační hala	1
	278	Terasa	4
	279	Závětrí	4
	280	Umývárna muži	4
	281	Umývárna ženy	4
	282	Úklidová komora	4

Rozváděč :	R23
V místnosti:	244 (2.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/46

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	112	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/75 - 1.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/11 - 1.PATRO - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	235	Jednací místnost	2
	237	Čajová kuchyňka	2
	238	Předsíň WC muži	2
	239	Pisoir	2
	240	WC muži	2
	241	Úklidová komora	2
	242	Předsíň WC ženy	2
	243	WC ženy	2
	244	Předsíň	2
	246	Kancelář	2
	247	Kancelář	2
	248	Kancelář	2
	249	Kancelář	2
	250	Kancelář	2
	251	Hala	2

Rozváděč :	R24
V místnosti:	245 (2.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/47

<u>Prívod sítí:</u>	
Číslo v hl. schématu:	X
Vodič:	X
Z rozváděče:	X
Jištění:	X

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	113	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	63A/3	pojistky / odpojovač
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/75 - 1.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/4, D.1-07/5, D.1-07/10, D.1-07/11, D.1-07/14, D.1-07/15, D.1-07/20, D.1-07/21

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:	
	245	Telefonní ústředna	2	
	246	Kancelář	2	Z-PC
	247	Kancelář	2	Z-PC
	248	Kancelář	2	Z-PC
	249	Kancelář	2	Z-PC
	250	Kancelář	2	Z-PC
	228	Kancelář	1	Z-PC
	228a	Tiskárna	1	Z-PC
	229	Kancelář	1	Z-PC
	230	Kancelář	1	Z-PC
	231	Kancelář	1	Z-PC
	232	Kancelář	1	Z-PC
	233	Kancelář	1	Z-PC
	183	Informace	2	Z-PC
	188	Podatelna, výpravna	2	Z-PC
	180	Bankovní hala s likvidaturou	1, 2	Z-PC
	172	Kancelář BO	1	Z-PC
	173	Denní místnost	1	Z-PC
	175	Zázemí likvidatury	1	Z-PC
	115	Pokladna velkých výplat 1	4	Z-PC
	116	Pokladna velkých výplat 2	4	Z-PC
	118	Pokladna malých výplat 1	4	Z-PC
	119	Pokladna malých výplat 2	4	Z-PC
	193, 193a	Dispečeri	3	Z-PC
	191	Strojní zpracování bankovek	3	Z-PC
	192	Ruční zpracování bankovek	3	Z-PC
	001	Trezor	4	Z-PC
	003	Předtrezoří	4	Z-PC

4) 2.PATRO (3.NP)

Rozváděč :	R31
V místnosti:	306 (3.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/52

<u>Prívod sítě:</u>		
Číslo v hl. schématu:	59	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R01 - část 1	
Jištění:	32A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	4	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01 - část 2	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:	zapojeno smyčkově - z R22, do R41	

Výkresy osvětlení:	D.1-07/70 - 2.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/76 - 2.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/6 - 2.PATRO - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	301	Učebna	1
	303	Kabinet platidel	1
	304	Kancelář	1
	305	Kancelář	1
	306	Chodba	1
	308	Čajová kuchyňka	1
	309	Předsíň WC muži	1
	310	Pisoiry	1
	311	WC muži	1
	312	Úklidová komora	1
	313	Předsíň WC ženy	1
	314	Chodba	1
	315	WC ženy	1
	316	Hygienická kabina ženy	1
	317	Kancelář	1
	318	Kancelář	1
	319	Kancelář	1
	320	Kancelář	1
	321	Kancelář	1
	322	Kancelář	1
	323	Kancelář	1
	324	Kancelář	1
	325	Komunikační hala	2

Rozváděč :	R32
V místnosti:	335 (3.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/53

<u>Prívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	103	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	25A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/76 - 2.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/12 - 2.PATRO - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	326	Jednací místnost	2
	328	Čajová kuchyňka	2
	329	Předsíň WC muži	2
	330	Pisoir	2
	331	Úklidová komora	2
	332	WC muži	2
	333	Předsíň WC ženy	2
	334	WC ženy	2
	335	Předsíň	2
	337	Kancelář	2
	338	Kancelář	2
	339	Kancelář	2
	340	Kancelář	2
	341	Kancelář	2
	342	Hala	2

Rozváděč :	R33
V místnosti:	336 (3.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/54

<u>Přívod sít:</u>	
Číslo v hl. schématu:	X
Vodič:	X
Z rozváděče:	X
Jištění:	X

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	104	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R05-DIESEL	
Jištění:	32A/3	jistič
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/76 - 2.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/6, D.1-07/7, D.1-07/8, D.1-07/12, D.1-07/13

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:	
	336		2	
	301	Učebna	1	Z-PC
	303	Kabinet platidel	1	Z-PC
	304	Kancelář	1	Z-PC
	305	Kancelář	1	Z-PC
	317	Kancelář	1	Z-PC
	318	Kancelář	1	Z-PC
	319	Kancelář	1	Z-PC
	320	Kancelář	1	Z-PC
	321	Kancelář	1	Z-PC
	322	Kancelář	1	Z-PC
	323	Kancelář	1	Z-PC
	324	Kancelář	1	Z-PC
	337	Kancelář	2	Z-PC
	338	Kancelář	2	Z-PC
	339	Kancelář	2	Z-PC
	340	Kancelář	2	Z-PC
	341	Kancelář	2	Z-PC
	401	Archiv	1	Z-PC
	420	sloučena s 421	1	Z-PC
	421	Zasedací místnost	1	Z-PC
	435	Pracovna náměstka ředitele	2	Z-PC
	436	Sekretariát	2	Z-PC
	437	Pracovna ředitele	2	Z-PC
	438	Jednací místnost	2	Z-PC
	501	Archiv, spisovna	1	Z-PC

5) 3.PATRO (4.NP)

Rozváděč :	R41
V místnosti:	409 (4.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/57

<u>Řízení sítě:</u>		
Číslo v hl. schématu:	50	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	32A/3	jistič

<u>Řízení diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	4	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01 - část 2	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:	zapojeno smyčkově - z R31, do R51	

Výkresy osvětlení:	D.1-07/71 - 3.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
	D.1-07/77 - 3.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/7 - 3.PATRO - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	401	Archiv	1
	402	Sklad	1
	403	Sklad	1
	404	Rehabilitace ženy	1
	404a	Předsíň	1
	404b	Umývárna	1
	405	Rehabilitace muži	1
	406	Předsíň	1
	407	Umývárna	1
	408	Chodba	1
	409	Chodba	1
	411	Čajová kuchyňka	1
	412	Předsíň WC muži	1
	413	Pisoiry	1
	414	WC muži	1
	415	Úklidová komora	1
	416	Předsíň WC ženy	1
	417	Chodba	1
	418	WC ženy	1
	419	Hygienická kabina ženy	1
	420	sloučena s 421	1
	421	Zasedací místnost	1
	422	Komunikační hala	2

Rozváděč :	R42
V místnosti:	433 (4.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/58

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	94	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R05-SÍŤ	
Jištění:	32A/3	pojistky / odpojovač

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/77 - 3.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/13 - 3.PATRO - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	424	Atrium	2
	426	Čajová kuchyňka	2
	427	Předsíň WC muži	2
	428	Pisoir	2
	429	WC muži	2
	430	Úklidová komora	2
	431	Předsíň WC ženy	2
	432	WC ženy	2
	433	Předsíň	2
	435	Pracovna náměstka ředitele	2
	436	Sekretariát	2
	437	Pracovna ředitele	2
	438	Jednací místnost	2
	439	Hala	2
		Střecha	2

Rozváděč :	R43
V místnosti:	434 (4.NP)
V dilatačním celku:	2
Výkres rozváděče:	D.1-07/59

<u>Prívod sítě:</u>	
Číslo v hl. schématu:	X
Vodič:	X
Z rozváděče:	X
Jištění:	X

<u>Prívod diesel:</u>	
Číslo v hl. schématu:	95
Vodič:	CYKY 5Cx6
Z rozváděče:	R05-DIESEL
Jištění:	25A/3
Poznámka:	jistič

Výkresy osvětlení:	D.1-07/77 - 3.PATRO - D2 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/13 - 3.PATRO - D2 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	434	Přenos dat	2
		Střecha	2

Rozváděč :	R44
V místnosti:	441 (4.NP)
V dilatačním celku:	3
Výkres rozváděče:	D.1-07/60

<u>Prívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	122	
Vodič:	CYKY 5Cx4	
Z rozváděče:	R14	
Jištění:	16A/3	jistič

<u>Prívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/82 - 3.PATRO - D3 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/18 - 3.PATRO - D3 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	441	Chodba	3

6) 4.PATRO (5.NP)

Rozváděč :	R51
V místnosti:	501 (5.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/63

<u>Přívod sít:</u>		
Číslo v hl. schématu:	35	
Vodič:	CYKY 5Cx16	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	40A/3	jistič

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	4	
Vodič:	CYKY 5Cx6	
Z rozváděče:	R01 - část 2	
Jištění:	25A/3	jistič
Poznámka:	zapojeno smyčkově - z R41	

Výkresy osvětlení:	D.1-07/72 - 4.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/8 - 4.PATRO - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	501	Archiv, spisovna	1
		Střecha	1

Rozváděč :	R52
V místnosti:	513 (5.NP)
V dilatačním celku:	1
Výkres rozváděče:	D.1-07/64

<u>Přívod sítí:</u>		
Číslo v hl. schématu:	32	
Vodič:	CYKY 5Cx10	
Z rozváděče:	R01-část 1	
Jištění:	32A/3	jistič

<u>Přívod diesel:</u>		
Číslo v hl. schématu:	X	
Vodič:	X	
Z rozváděče:	X	
Jištění:	X	
Poznámka:		

Výkresy osvětlení:	D.1-07/72 - 4.PATRO - D1 - OSVĚTLENÍ
Výkresy motory:	D.1-07/8 - 4.PATRO - D1 - MOTORY

Místnosti:	Číslo:	Název místnosti:	DC:
	513	Strojovna vzduchotechniky	1
		Střecha	1