

V Praze dne 13. srpna 2021
Č. j.: 2021/083912/CNB/420

**Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Výměna ústředn EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň
a Hradec Králové“**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“), níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, a to na základě žádostí dodavatele o vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

na základě našeho tel. hovoru Vás prosím o upřesnění bodu 12. Zadávací dokumentace, č. j.: 2021/074603/CNB/420

12. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

V případě, že na objektech ČNB v Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích je systém Aritech, nevylučuje tento bod použít v nabídce ústředny jiného výrobce?

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředn elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a musí mít zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systém EPS (bod 1 zadávací dokumentace).

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo:

- v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu,
 - č. 1A ZD pro 1. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Plzni,
 - č. 1B ZD pro 2. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Hradci Králové,

- č. 1C ZD pro 3. část Výměna ústředny EPS v budově ČNB v Českých Budějovicích;
- v cenových tabulkách, které tvoří přílohu,
 - č. 2A ZD pro 1. část veřejné zakázky (Plzeň),
 - č. 2B ZD pro 2. část veřejné zakázky (Hradec Králové),
 - č. 2C ZD pro 3. část veřejné zakázky (České Budějovice).

Odkaz na výrobce Aritech používá zadavatel pouze ve spojitosti se specifikací stávajících systémů EPS v jednotlivých místech plnění.

Volba výrobce ústředny či jiných komponent, nezbytných pro poskytnutí zadavatelem požadovaného plnění, je tak zcela na dodavateli.

Dodavatel pouze musí dodržet požadavky zadávacích podmínek veřejné zakázky, jako např. to, aby nová zařízení EPS byla kompatibilní se stávající kabeláží ke koncovým prvkům a měla zachovány minimálně všechny funkce ovládání návazných zařízení jako stávající systémy EPS apod.

Jak je již uvedeno výše, bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
zástupkyně ředitele odboru obchodního
podepsáno elektronicky