

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 28. 5. 2014
Č.j.: 2014/2531/420

Dodatečné informace č. 1
k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Stavební a technologické úpravy peněžního provozu pobočky Praha“

Zadavatel obdržel v rámci výše uvedené poptávky dotazy uchazečů, které jsou uvedeny níže, včetně odpovědi zadavatele na ně.

Dotaz č. 1:

Prosíme o specifikaci typu nových zářivkových svítidel do podhledu 4x18W, aby byly podobné stávajícím.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Stávající typ zářivkových svítidel je: PHILIPS TBS260 4Xtl5-14W/830 HFS C6.

Dotaz č. 2:

Prosíme o bližší specifikaci lišty S10088V (uvedeno v TZ), která má být použita k doplnění soklu u podlah. Pod tímto označením jsme nebyli schopni žádný výrobek dohledat.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Požadavek na instalaci uvedené lišty zadavatel ruší. Sokl bude proveden nalepením 50mm pruhu podlahové krytiny. Z důvodu změny provedl zadavatel „Změna č. 1 podmínek poptávky“, která je uveřejněna na profilu zadavatele E-ZAK u předmětné poptávky.

Dotaz č. 3:

Bude součástí předání díla dokumentace skutečného provedení?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Nebude.

Dotaz č. 4:

Kdo bude zajišťovat požadavky hygienické stanice:

- a) protokol dokládající, že VZT zařízení zajišťuje projektovou výměnu vzduchu
- b) měření hluku.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Protokol dokládající, že VZT zařízení zajišťuje projektovou výměnu vzduchu, bude zajišťovat objednatel.

Měření hluku bude zajišťovat objednatel.

Dotaz č. 5:

V případě, že získáme Veřejnou zakázku a máme připomínky ke smlouvě, bude možné dělat ve smlouvě změny i v případě, že odevzdáme podepsanou smlouvu, která je součástí dokladů k nabídce „Veřejné zakázky“?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Jakékoli změny smlouvy ve znění uveřejněném na profilu zadavatele nejsou připuštěny. Dle bodu 1.4 předmětné poptávky je návrh smlouvy závazný, dodavatel není oprávněn jej měnit, pouze v něm doplnit zadavatelem požadovaná ustanovení.

S pozdravem

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky