

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze dne 26. ledna 2022
Č. j.: 2022/010023/CNB/420

Vysvětlení č. 1

k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

„Obnova výtahu GU13 v objektu ČNB Brno“

Zadavatel obdržel u výše uvedené poptávky dotaz dodavatele. Dotaz je uveden níže, včetně odpovědi zadavatele na tento dotaz.

Dotaz:

„Dobrý den, nějak nerozumím požadovaným rozměrům kabiny v souvislosti hloubky šachty. Když je kabina průchozí a hloubka šachty je 2200mm, tak kabina nemůže být hluboká pouze 1040mm. Chápu tedy dobře, že můžeme nabídnout hlubší kabinu, aby byl vyplněn celý rozměr šachty? Děkuji za vysvětlení.“

Odpověď zadavatele na dotaz:

Hloubka šachty je 1700mm a šířka šachty je 2200mm. Tomu odpovídají požadované minimální vnitřní rozměry kabiny, tj. hloubka 1040mm x šířka 1480mm.

Rozměry šachty a umístění dveřních otvorů je zřejmé z dokumentace stávajícího výtahu, která je součástí zadávací dokumentace – viz Příloha č. 5 návrhu smlouvy - Technická specifikace původního výtahu.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky