




# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 20839/2022/2  
Č. j.: KHSHK 21375/2022/HOK.HK/No  
Vyřizuje:   
Tel.:   
E-mail: 

Doručovací adresa:  
CONSILIUM ai, s.r.o.  
Pohořelec 152/3  
118 00 Praha 1  
IDDS: bbhwh5r

V Hradci Králové dne 4. července 2022

### **Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „ČNB – pobočka Hradec Králové – technická místnost BB“, Hořická 1652, Hradec Králové, na pozemku parc. č. st. 4071, parc. č. 772/2, parc. č. st. 1616 v katastrálním území Pražské Předměstí**

Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu § 30 a násl. zákona o ochraně veřejného zdraví žádost stavebníka Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 48136450, kterého zastupuje společnost CONSILIUM ai, s.r.o., se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, IČO: 28886241, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

**S projektovou dokumentací stavby „ČNB – pobočka Hradec Králové – technická místnost BB“, Hořická 1652, Hradec Králové, na pozemku parc. č. st. 4071, parc. č. 772/2, parc. č. st. 1616 v katastrálním území Pražské Předměstí**

**s e s o u h l a s í .**

### **Odůvodnění**

Dne 29. 6. 2022 obdržela KHS žádost stavebníka Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 48136450, kterého zastupuje společnost CONSILIUM ai, s.r.o., se sídlem Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, IČO: 28886241, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „ČNB – pobočka Hradec Králové – technická místnost BB“, Hořická 1652, Hradec Králové, na pozemku parc. č. st. 4071, parc. č. 772/2, parc. č. st. 1616 v katastrálním území Pražské Předměstí.

Předmětem předložené projektové dokumentace (zakázkové číslo neuvedeno) vypracované v dubnu 2022, zpracovatel dokumentace architektonická a inženýrská kancelář CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, IČO: 28886241, je návrh stavebních úprav za účelem vytvoření místnosti pro umístění jednoho racku 1000x600x42U pro výpočetní techniku. Místnost vznikne oddělením části stávající denní místnosti č. 121. Vstupní dveře budou vytvořeny nově realizovaným otvorem v železobetonové přičce tl. 150 mm ze stávající bezpečnostní předsíně před velínem. Do nové technické místnosti bankovního zabezpečení m. č. 121A o půdorysné ploše 9,65 m<sup>2</sup> bude přesunuta stávající jednotka chlazení z velínu ostrahy, nově bude doplněna záložní jednotka chlazení. Nová záložní

venkovní jednotka chlazení bude umístěna v předsíni dotačních boxů m. č. 102 vedle stávající kondenzační jednotky (vedle okna m. č. 129 – velín ostrahy). Tato místnost má zajištěno přirozené větrání. Příkon nově instalovaného split systému je 2 kW a hlučnost venkovní jednotky 47 dB(A) v 1m. Navržené úpravy se nachází v prostoru vnitrobloku objektu ČNB – pobočka Hradec Králové v 1.NP.


Větrání velínu a kuchyňky zůstává beze změny v původním provedení, se stávajícími výkony větrání. V kuchyňce se anemostat přesouvá mimo nově instalovanou příčku. Nově navržená technická místnost bude větrána přes dvevní mřížku 400x50mm do okolní chodby bezpečnostní propusti.

Ke změně účelu užívání stávajících místností nedochází

Dle předložené dokumentace navržené úpravy a instalace jednotek chlazení nebudou zdrojem nadlimitního hluku ani vibrací.

***Předložená projektová dokumentace je z hlediska ochrany před hlukem zpracována v souladu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zde uvedených skutečností dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že jsou splněny podmínky na ochranu před hlukem v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.***

Vzhledem k tomu, že předložené podklady nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

  
odborný rada  
oddělení hygieny obecné a komunální  
pracoviště Hradec Králové

„elektronicky podepsáno“