





Legenda 3.PP	
číslo	místnost
031	TREZOR
032	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ DO 4.PP A 1P
033	KONTROLNÍ CHODBA
034	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
035	INSTALAČNÍ ŠACHTA


LEGENDA:


- 


Silový rozvaděč
- 


Stoupání/klesání vedení
- 


Motorový pohon 1f / 3f
- 


Vypínač 3f pro plošinu
- 


Prisazená svítidla
- 


Svítidlo závěsné
- 


Svítidlo v podhledu
- 


Nouzové svítidlo
- 


Svítidlo dlouhé
- 


Svítidlo zapuštěné
- 


Ventilátor
- 


Kabelový vývod 230V / 400V
- 


Pohybové čidlo 180°
- 


Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač
- 

Uzemnění
- 

Zásuvka jednoduchá 230V / dvojité 230V
- 

Spínací krabice
- 

Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44
- 

Zásuvka 400V
- 

Nově doplněný kabelový vývod (značen zeleně)

3PP

Úprava R03.1

- místo napojení : HR MDO/DO UPS/VDO BP

nadřazené jištění : --A

napájecí kabel MDO : CYKY 4x6mm2

napájecí kabel DO : CYKY 4x6mm2

nap. kabel VDO BP : CXXH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)

napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S


umístění : 3.PP – Budova ČNB, m.č. 032

typ skříně : Nástěnný rám s dveřmi STANDARD 2A39S s úpravou EI45/EW60, (ŠxVxH 590,00x1885x250,00mm)


přívod, odvod : vrchem

stupeň krytí : IP 40 / 20

barva : RAL 7035, upřesní investor

výška spodní hrany : 650mm
- 

UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:



DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Brno, Rooseveltova 20		
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa			
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR: ČNB Brno	RAŽÍTKO:	
NÁZEV SOUBORU:		Brno, Rooseveltova 20		
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
		OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000	
		ČÍSLO AKCE:	S2100432	
		ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoprúd	MĚŘÍTKO: 1:50
		REVIZE:		STUPEŇ PD: DPS
		NÁZEV DOKUMENTU:	3.P.P. - zásuvkové a silnoprúdové rozvody	ČÍSLO DOKUMENTU: 604