




















Legenda 2.NP	
číslo	místnost
201	CHODBA
202	POČÍTAŘNA BANKOVEK
203	VEDOUČÍ POČÍTAŘNY BANKOVEK
204	PROPOJENÍ S OBJEKTEM R.18
205	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ
205a	SKLAD
206	NÁKLADNÍ VÝTAH 1000 kg
207	SKLAD
208	SKLAD
209	SKLAD
210	POČÍTAŘNA MINCÍ
211	PRACOVNA
212	PRACOVNA
213	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
214	ÚKLIDOVÁ KOMORA
215a	WC Ž PŘEDSÍŇKA
215b	WC Ž KABINA
215c	WC Ž HYGIENICKÁ KABINA
216a	WC M PŘEDSÍŇKA
216b	WC M PISOÁR
216c	WC M KABINA
219	INSTALAČNÍ ŠACHTA
220	SCHODŠTĚ BYTŮ Z IP DO 3.NP AŽ 6.NP
221	OSOBNÍ VÝTAH UT 500/0.7

LEGENDA:

- 
- Silový rozvaděč

Stoupání/klesání vedení

Motorový pohon 1f / 3f

Vypínač 3f pro plošinu

Přisazená svítidla

Svítidlo závěsné

Svítidlo v pohledu

Nouzové svítidlo

Svítidlo dlouhé

Svítidlo zapuštěné

Ventilátor

Kabelový vývod 230V / 400V

Pohybové čidlo 180°

Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač

Uzemnění

Zásuvka jednoduchá 230V / dvojitá 230V

Spínací krabice

Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44

Zásuvka 400V

Úprava RMS1.2

Rozvaděč bude nahrazen zásuvkovou skříní se samostatným jištěním a proudovým chráničem, bude osazen min. 4x zásuvkou 16A/230V.

2NP-OSV

DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch		Brno, Rooseveltova 20		
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa				
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:	
NÁZEV SOUBORU:			Brno, Rooseveltova 20		
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí		
		OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000		
		ČÍSLO AKCE:	S2100432		
		ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud		
REVIZE:		MĚŘÍTKO:	1:50		
NÁZEV DOKUMENTU:		STUPEŇ PD:	DPS		
2.N.P. - světelné rozvody		ČÍSLO DOKUMENTU:	613		