


DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:		ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB		RAZÍTKO:
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa	Brno, Rooseveltova 20		
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	
NÁZEV SOUBORU:	R	Brno, Rooseveltova 20		
	HLAVNÍ PROJEKTANT:		Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
	OBCHODNÍ SOUBOR:		OS 7000	
	ČÍSLO AKCE:		S2100432	
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:		Silnoproud	MĚŘÍTKO:
	REVIZE:			STUPEŇ PD: DPS
	NÁZEV DOKUMENTU:		Rozvaděč R1.3	ČÍSLO DOKUMENTU: 637

R1.3

místo napojení : HR MDO
nadřazené jištění : --A
napájecí kabel MDO : CYKY 5x10mm²
napájecí kabel DO : ---
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S
umístění : 1.NP – Budova ČNB, m.č. 122
typ skříně : Plastová rozvodnice s ocelovými dveřmi, pod omítku, 48/56TE – plochý rám, (ŠxVxh 359x714x95,00mm)
přívod, odvod : Přívod spodem, odvod spodem a vrchem
stupeň krytí : IP 30
barva : RAL 7035, upřesní investor

R1.3

POPIS	PŘÍVOD HR-MDO	UZEMNĚNÍ											
KABEL	CYKY 5x10mm ²	CY10											
ZNAČENÍ	R1.3	MET 											

R1.3



AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

VÝKRES : Rozvaděč R1.3

Vypracoval : Ing. Petr Kolouch

Stupeň : DPS

Datum zpracování
12/2021

Datum změny

Číslo listu : 02

Počet listů : 02

R1.3