



















| Legenda 1.PP | |
|--------------|--|
| číslo | místnost |
| 011 | GARÁŽ (8 STÁNÍ) + KRYT CO |
| 012 | HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO OSOBNÍ AUTA |
| 013 | SCHODIŠTĚ DO 2.PP A IP |
| 014 | SCHODIŠTĚ DO 2.PP A IP |
| 015 | SCHODIŠTĚ DO 3.PP, 4.PP A IP |
| 016 | VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg |
| 017 | OSOBNÍ VÝTAH |
| 018 | ÚNIKOVÝ VÝCHOD PŘES OBJEKT ROOSEVELTOVA 18 |
| 019 | INSTALAČNÍ ŠACHTA |

LEGENDA:

- 
- Silový rozvaděč

Stoupání/klesání vedení

Motorový pohon 1f / 3f

Vypínač 3f pro plošinu

Přisazená svítidla

Svítidlo závěsné

Svítidlo v podhledu

Nouzové svítidlo

Svítidlo dlouhé

Svítidlo zapuštěné

Ventilátor

Kabelový vývod 230V / 400V

Pohybové čidlo 180°

Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač

Uzemnění

Zásuvka jednoduchá 230V / dvojitá 230V

Spínací krabice


Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44

Zásuvka 400V

1PP

Úprava HR

| | |
|--------------------|--|
| místo napojení | : MX1 |
| nadřazené jištění | : —A |
| napájecí kabel MDO | : CYKY 3x185+95mm2 |
| napájecí kabel DO | : CYKY 3x95+70mm2 |
| napěťová soustava | : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN—C—S |
| umístění | : 1.PP garáž, m.č. 011 |
| typ skříňe | : skříňový RAK 2086 s požární úpravou EI45/EW60, (ŠxVxH 2x 800x2000x600 + podstavec 100mm) |
| přívod, odvod | : přívod ze spodu, vývody vrchem |
| stupeň krytí | : IP 55 |
| barva | : RAL 7035, upřesní investor |



| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------|
| DATUM: | 12/2021 | NÁZEV A MÍSTO STAVBY: | Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB | ČÍSLO PARÉ: |
| VYPRACOVAL: | Ing. Petr Kolouch | Brno, Rooseveltova 20 | | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Švatopluk Peksa | | | |
| HIP: | Daniel Servít | INVESTOR: | ČNB Brno | RAZÍTKO: |
| NÁZEV SOUBORU: | | Brno, Rooseveltova 20 | | |
|  FALCO COMPUTER | | HLAVNÍ PROJEKTANT: | Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí | |
| | | OBCHODNÍ SOUBOR: | OS 7000 | |
| | | ČÍSLO AKCE: | S2100432 | |
| | | ČÁST DLE VYHLÁŠKY: | Silnoproud | |
| REVIZE: | | MĚŘÍTKO: | 1:50 | |
| NÁZEV DOKUMENTU: | | STUPEŇ PD: | DPS | |
| 1.P.P. - zásuvkové a silnoproudé rozvody | | | ČÍSLO DOKUMENTU: | 608 |