



Legenda 2.NP	
číslo	místnost
201	CHODBA
202	POČÍTAŘNA BANKOVK
203	POČÍTAŘNA MINCÍ
204	PROPOJENÍ S OBJEKTEM R. 18
205	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ
205a	SKLAD
206	NÁKLADNÍ VÝTAH 1000 kg
207	SKLAD
208	SKLAD
209	SKLAD
210	PRACOVNA
211	PRACOVNA
212	PRACOVNA
213	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
214	ÚKLIDOVÁ KOMORA
215a	WC Ž PŘEDSÍRKA
215b	WC Ž KABINA
215c	WC Ž HYGIENICKÁ KABINA
216a	WC M PŘEDSÍRKA
216b	WC M PISOŘ
216c	WC M KABINA
219	INSTALAČNÍ ŠACHTA
220	SCHODIŠTĚ BYTŮ Ž IP DO 3.NP AŽ 6.NP
221	OSOBNÍ VÝTAH UT 500/0,7

Úprava R2 bez požární odolnosti

místo napojení : HR MDO/DO
nadržené jištění : --A
napájecí kabel MDO : CYKY 4x16mm2
napájecí kabel DO : CYKY 4x16mm2
nap. kabel VDO BP : CXKH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)
napávací soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění : 2.NP - Budova ČNB, m.č. 207
typ skříně : Zapsutý rám s dveřmi S3 2U-39
(Šířka 590,00mm, Výška 1885,00mm, Hloubka 250,00mm)
přívod, odvod : vrchem
stupeň krytí : IP 20C
barva : RAL 7035, upřesní investor
výška spodní hrany : 500mm

2NP

AKCE REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ ČNB ROOSEVELTOVA 20, BRNO		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2021 06	
INVESTOR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA NA PŘÍKOPĚ 28, PRAHA 1		STUPEŇ PROJEKTU DPS	
ZOTPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ MOCEK ING. JIŘÍ MOCEK	DATUM 12 / 2021	MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST PD D 1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - VYKRESOVÁ ČÁST		ODDÍL D.1.3	
PŘÍLOHA PŮDORYS 2 NP PODLAŽÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY N 02	