



Úprava R3.3

místo napojení	: HR MDO/DO/ UPS/VDO
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 5x10mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 5x10mm2
napájecí kabel VDO	: CYKY 5x10mm2
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-S
umístění	: 3.NP – Budova ČNB, Tel. ústředna/server, m.č. 309
typ skříně	: Nástěnný rám s dveřmi 2A–39 (Šířka 590,00mm, Výška 1885,00mm, Hloubka 250,00mm)
přívod, odvod	: vrchem
stupeň krytí	: IP 20C
barva	: RAL 7035, upřesní investor

Úprava R3.2

místo napojení	: HR MDO/DO
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: CYKY 4x10mm2
napájecí kabel DO	: CYKY 4x4mm2
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění	: 3.NP – strojovna VZT, m.č. 303
typ skříně	: Nástěnný rám s dveřmi 2A–33 (ŠxVxH 590x1605x250,00), kabeláž z R3.2 bude přepojena
přívod, odvod	: vrchem
stupeň krytí	: IP 20C
barva	: RAL 7035, upřesní investor

Úprava R3.1

místo napojení	: HR MDO
nadřazené jištění	: --A
napájecí kabel MDO	: 4x CY25 + 1x CY25zž
napájecí kabel DO	: ---
napěťová soustava	: 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S
umístění	: 3.NP – Bytový dům ČNB, m.č. 311
typ skříně	: Zapuštěný rám s dveřmi EKO 2U33E s úpravou EI30 (ŠxVxH 590x1605x250)
přívod, odvod	: Přívod spodem, odvod spodem a vrchem
stupeň krytí	: IP 40 / 20
barva	: RAL 7035, upřesní investor

DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch		Brno, Rooseveltova 20	
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa			
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAZÍTKO:
NÁZEV SOUBORU:			Brno, Rooseveltova 20	
		HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí	
		OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000	
		ČÍSLO AKCE:	S2100432	
		ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud	MĚŘÍTKO: 1:50
REVIZE:				STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV DOKUMENTU:				ČÍSLO DOKUMENTU: 616
3.N.P. - světelné a zásuvkové rozvody				

2018, FALCO COMPUTER s.r.o.