

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 11. července 2014
Č.j. 2014/16069/CNB/420

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Obnova zdroje chladu pro technologická zařízení v ústředí ČNB“ – 2. série

Zadavatel níže poskytuje odpověď na dotaz k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

Dotaz č. 1

Prosíme o zaslání dokumentace skutečného stavu profesí silnoproudu a M+R.

Je nutné porovnat příkony Vámi navrhovaných zařízení se stávajícím stavem.

Bud' se bude jednat o přepojení a nebo bude potřebná kompletní dodávka elektro pro novou technologii.

V případě, že bude potřeba navýšit příkon, zašlete prosím kontakt na někoho (energetika), kdo navýšení příkonu povolí a nebo zamítne.

Dále prosím zašlete výrobní dokumentaci rozvaděčů uváděných v ZD.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel nenavrhuje žádná zařízení. To je předmětem zadávacího řízení, zařízení navrhne dodavatel. Rovněž dodavatel navrhne, v jakém rozsahu využije stávající rozvaděče a jejich vybavení za předpokladu splnění smluvních ujednání.

V příloze č. 1 bod 1.1 přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy jsou definovány požadavky na dodávku BCHJ a souvisejících technologií, včetně požadavků na čerpadla.

V příloze č. 4 přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy jsou rovněž definovány technické parametry stávajících BCHJ, stávajících jednotek volného chlazení a stávajících čerpadel.

Výrobní dokumentaci k rozvaděčům nemá zadavatel k dispozici.

Dokumentace skutečného provedení k M+R není třeba, protože dodavatel navrhne a zrealizuje zcela nový lokální ISŘ. K propojení se stávajícím systémem ISŘ dodá pouze datový kabel (viz. příloha č. 1 přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy). Integrace do stávajícího systému ISŘ není předmětem dodávky.

Zadavatel poskytuje v příloze liniová schémata silnoproudých rozvaděčů.

Základní schéma rozvaděče RCchl2 tvoří přílohu č. 10 (10.4 14_b8CH_RCchl2) přílohy č. 1
ZD – Návrh smlouvy.

S pozdravem

JUDr. Jan Mayer
ředitel odboru obchodního
podepsáno elektronicky

Příloha
Liniová schémata