

Legenda 4.PP	
číslo	místnost
041	TREZOR
042	MANIPULAČNÍ PROSTOR + SCHODIŠTĚ DO 3.PP A IP
043	KONTROLNÍ CHODBA
044	VÝTAH NAKLÁDNÍ 1000 kg
045	INSTALAČNÍ ŠACHTA




## LEGENDA:

- Silový rozvaděč
- Stoupání/klesání vedení
- Motorový pohon 1f / 3f
- Vypínač 3f pro plošinu
- Přisazená svítidla
- Svítidlo závěsné
- Svítidlo v podhledu
- Nouzové svítidlo
- Svítidlo dlouhé
- Svítidlo zapuštěné
- Ventilátor
- Kabelový vývod 230V / 400V
- Pohybové čidlo 180°
- Vypínač č. 1/5/6/7; tlačítko; 3f vypínač
- Uzemnění
- Zásuvka jednoduchá 230V / dvojité 230V
- Spínací krabice
- Zásuvka 230V s krytem / +krytí IP44
- Zásuvka 400V
- Nově doplněný kabelový vývod (značen zeleně)

## Úprava R04.1

místo napojení : HR MDO/DO UPS/VDO BP  
nadmazené jištění : --A  
napájecí kabel MDO : CYKY 4x6mm2  
napájecí kabel DO : CYKY 4x6mm2  
nap. kabel VDO BP : CXKH-V 5x10mm2 (nově instalovaný kabel)  
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN-C-S  
umístění : 4.PP – Budova ČNB, m.č. 042  
typ skříně : Nástěnný rám s dveřmi STANDARD 2A39S s úpravou EI45/EW60, (ŠxVxH 590,00x1885x250,00mm)  
přívod, odvod : vrchem  
stupeň krytí : IP 40 / 20  
barva : RAL 7035, upřesní investor  
výška spodní hrany : 650mm

UMÍSTĚNÍ OBVODŮ V ROZVADĚČI:



DATUM:	12/2021	NÁZEV A MÍSTO STAVBY:	Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB	ČÍSLO PARÉ:
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kolouch	Brno, Rooseveltova 20		
KONTROLOVAL:	Ing. Svatopluk Peksa			
HIP:	Daniel Servít	INVESTOR:	ČNB Brno	RAŽÍTKO:
NÁZEV SOUBORU:		Brno, Rooseveltova 20		
	HLAVNÍ PROJEKTANT:	Falco computer, s.r.o., Pod Hrabami 3, 594 01 Velké Meziříčí		
	OBCHODNÍ SOUBOR:	OS 7000		
	ČÍSLO AKCE:	S2100432		
	ČÁST DLE VYHLÁŠKY:	Silnoproud	MĚŘÍTKO:	1:50
REVIZE:			STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV DOKUMENTU:	4.P.P. - zásuvkové a silnoproudé rozvody		ČÍSLO DOKUMENTU:	602

# 4PP