



HZSBX0090UBW



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 1533-2/2022
Datum: 21. 2. 2022
Vyřizuje: kpt. Ing. Mariana Gejdošová
Tel.: 950 639 133
E-mail: mariana.gejdosova@firebrno.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1

Adresát:
Jiří Dušek
214
683 52 Zbýšov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB

Místo stavby:

Rooseveltova 575/18, Brno-město, 602 00 Brno
k. ú.: Město Brno, parc. č. 100

Stavebník:

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, IČO 48136450,
Na příkopě 864/28, Nové Město, 110 00 Praha

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
ověřil: *Jiří Dušek, ČKAIT 0008137*
datum: 12/2021

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 1. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Rekonstrukce elektroinstalace v budově ČNB*
ověřil: *Ing. Jiří Mocek, ČKAIT 1002314*
datum: 12/2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka




kpt. Ing. Mariana Gejdošová
koordinátor – metodik
úřední osoba