

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 06016/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 06016/2023/01051
Vyřizuje: Bc. Veronika Macáková
Tel.: 233 087 752
E-mail: veronika.macakova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 13. 2. 2023
Počet listů/příloh: 1/0

CONSILIUM ai, s.r.o.
Ing. Tomáš Pinkava
Pohořelec 152/3,
118 00 Praha 1

IČO: 28886241
ID DS: bbhwh5r

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB“, Na Příkopě 28, Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město

Na základě žádosti Ing. Tomáše Pinkavy, společnost CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO: 28886241, doručené dne 1. 2. 2023, který zastupuje Českou národní banku, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, IČO: 48136450, dle plné moci ze dne 3. 1. 2023, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB“, Na Příkopě 28, Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město, a vydává podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

S předloženou dokumentací „Realizace úpravy toalet ve vstupní hale objektu ČNB“, Na Příkopě 28, Praha 1, parc. č. 544, k. ú. Nové Město

se souhlasí.

O d ů v o d n ě n í:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, IČO: 28886241, dokumentace byla zpracována v listopadu 2022, bez č. zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy 1. NP budovy České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1. Navrhovaná změna spočívá v úpravě vnitřní dispozice stávajícího sanitárního zařízení pro návštěvníky tak, aby bylo vytvořeno WC pro imobilní klienty. Nově bude sanitární zařízení sestávat z WC imobilní + ženy (WC, umyvadlo) a WC muži (WC, pisoár, záchodová předsíň s umyvadlem). Větrání bude zajištěno nuceně podtlakově ventilátory. Množství vyměňovaného vzduchu bude v sanitárních zařízeních: 50 m³/hod – záchodová mísa, 30 m³/hod – umyvadlo a 25 m³/hod – pisoár.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce I.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP Hygiena práce I.