

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 58003/2022
Sp. zn.: S-HSHMP 58003/2022/03061
Vyřizuje: Bc. Veronika Macáková
Tel.: 233 087 752
E-mail: veronika.macakova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 3. 11. 2022
Počet listů/příloh: 1/0

CONSILIUM ai, s.r.o.
Ing. Tomáš Pinkava
Pohořelec 152/3,
118 00 Praha 1

IČO: 28886241
ID DS: bbhwh5r

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Stavební úpravy jednacích místností v části 1. NP stávajícího objektu, jehož tvar ani celkové využití se nemění“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1

Na základě žádosti Ing. Tomáše Pinkavy, společnost CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO: 28886241, doručené dne 25. 10. 2022, která zastupuje Českou národní banku, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, IČO: 48136450, dle plné moci ze dne 11. 10. 2022, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Stavební úpravy jednacích místností v části 1. NP stávajícího objektu, jehož tvar ani celkové využití se nemění“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1 a vydává podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

S předloženou dokumentací „Stavební úpravy jednacích místností v části 1. NP stávajícího objektu, jehož tvar ani celkové využití se nemění“, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

1. Před započítáním užívání musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu s uvedením projektovaných a naměřených hodnot množství vyměňovaného vzduchu v jednotlivých prostorech.

O d ů v o d n ě n í:

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost CONSILIUM ai, s.r.o., Pohořelec 152/3, 118 00 Praha 1, IČO: 28886241, dokumentace byla zpracována v srpnu 2022, bez č. zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy 1. NP v části orientované k ul. Senovážná v objektu ČNB. Navrhovaná změna spočívá především ve změně stávajících salonků, které slouží pro kontakt s veřejností, na hovorny pro potřeby ČNB. V předmětných prostorech vznikne příruční kuchyňka, 3 jednacích místností (hovorny) a salonek. Stávající chodba bude prodloužena a bude do ní vestavěna kuchyňská linka. Stávající sanitární zařízení (WC ženy – záchodová kabina, záchodová předsíň s umyvadlem; WC muži – záchodová kabina, pisoár, záchodová předsíň s umyvadlem) budou zrekonstruována a na WC muži bude doplněn pisoár.

Větrání bude zajištěno nuceně VZT. Množství čerstvého upravovaného vzduchu je projektováno v hovornách na 50 m³/hod/osobu. Pro kuchyňku je navržen přívod/odvod 150/200 m³/hod. Množství vyměňovaného vzduchu bude v sanitárních zařízeních: 50 m³/hod – záchodová mísa, 30 m³/hod – umyvadlo a 25 m³/hod – pisoár.

Umělé osvětlení bude zajištěno LED svítidly. Navržená intenzita osvětlení je pro pracovní místa v jednacích místnostech min. 500 lx. K projektové dokumentaci byl doložen výpočet umělého osvětlení DIALux „ČNB – Senovážná ulice“ ze dne 26. 9. 2022, který dokládá návrh osvětlení dle normových požadavků.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená podmínka č. 1 byla stanovena podle § 41, § 42 a § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petra Lisa Křivánková

vedoucí oddělení hygieny práce I.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP Hygiena práce I.