

V Praze 28. června 2023
Č. j.: 2023/085476/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Hovorny Senovážná - ČNB Praha“

Ačkoliv všechny níže uvedené dotazy (žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace) byly doručeny po lhůtě podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel navzdory této skutečnosti, v zájmu zachování co nejvyšší míry transparentnosti zadávacího řízení a principu dobré správy, následující vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

ASŘ – pol.č. 46 – tyto požární ucpávky jsou pouze v prostoru hovorny 1. NP dle tabulky. Pokud se nacházejí i v jiných prostorách, prosíme o jejich upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Požární ucpávky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 ZD (dále jen „VV“), na kartě ASŘ, v položkách č. 42, 43, 44, 45 a 46. Jejich popis a kvantifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy - projektová dokumentace, části D.1.1_ASŘ ČNB HOVORNY „tabulce ostatních výrobků“, položkách X19 až X23 na stranách 44 až 45 dokumentu.

Dotaz č. 2:

ASŘ – pol.č. 112 – X17 - jaká složitost, provedení a kvalita designu má být v rámci dodávky fototapety?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Popis a předpokládaná minimální kvalita tapety jsou vedeny v příloze č. 1 smlouvy - projektová dokumentace, části D.1.1_ASŘ ČNB HOVORNY „tabulce ostatních výrobků“, položce X17 na straně 43 dokumentu. Předpokládaný design viz příloha č. 1 smlouvy - projektová dokumentace, část D.1.1_ASŘ ČNB HOVORNY, kapitola D.1.1.B-N06 – PŘÍLOHY, příloha „OCHRANNÝ PÁS PROTI POŠKOZENÍ - FOTOTAPETA“, na straně 56 dokumentu. K případné změně designu zadavatel uvádí, že fotografická předloha bude upřesněna před výrobou.

Dotaz č. 3:

Elektroinstalace – pol. č. 14 – prosíme o specifikaci a rozsah repase stávajících svítidel. Dále

počet repasovaných svítidel je 8 ks?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Upřesnění k VV na kartě Elektro, položce č. 13 „Stávající svítidla S - revize a reinstalace“, je, že tato položka předpokládá demontáž svítidel po dobu realizace stavby, kontrolu stávajícího stavu před opětovnou montáží a provedením závěrečné výstupní revize, případnou výměnu zdroje, zpětnou montáž, posun svítidla na jiné místo (1x).

Upřesnění k VV na kartě Elektro, položce č. 14 „Repase stávajících svítidel S“, je, že tato položka předpokládá vyčištění, případné drobné opravy při zjištění povrchového poškození, případnou výměnu zdroje, 1x posun vývodu.

Dle zadavatele se jedná o běžný oborově ustálený význam použitých výrazů.

Dotaz č. 4:

Elektroinstalace – pol. č. 40 – prosíme o upřesnění umístění místnosti 2S203 a délku kabelové trasy k tomuto rozvaděči.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Místnost 2S203 je zobrazena ve schématu 2. suterénu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení č. 1.

Délka stávající trasy je cca 60 m, což je zahrnuto ve VV na kartě Elektro, položce č. 32 „FTP cat.6 4x2x0,58“.

Zadavatel nicméně deklaruje, že upřesnění není potřebné pro realizaci plnění podle ZD.

Dotaz č. 5:

Elektroinstalace – pol. č. 41 – prosíme o upřesnění umístění (vč. označení) místnosti, kde je rozvaděč RVZT2 a délku kabelové trasy k tomuto rozvaděči.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Umístění RVZT2 je zobrazeno ve schématu 2. suterénu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení č. 1.

Jedná se o přepojení stávajících kabelů, což zcela jednoznačně ze znění položky č. 41 na kartě Elektro ve VV „úprava Rozvaděče RVZT2 - odpojení stykače/příme propojení výstupních svorek s jističem (včetně vodičů a pomocného materiálu)“ vyplývá.

Dotaz č. 6:

VZT – pol. č. 14 a 15 – prosíme o upřesnění umístění místnosti 2S302.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Místnost 2S203 je zobrazena ve schématu 2. suterénu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení č. 1.

Zadavatel nicméně deklaruje, že upřesnění není potřebné pro realizaci plnění podle ZD.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky

2. SUTERÉN

