

Sekce správní
Odbor obchodní

V Praze 3. července 2023
Č. j.: 2023/087479/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Údržba a opravy TVB a ZTI“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

„V příloze č. 1 ZD – Návrh smlouvy je v Článku I v bodě 1.2 uvedeno: „i) provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti protipožárních klapek.“

Žádáme Zadavatele o informaci, zda se jedná o protipožární klapky manuální či elektrické, popřípadě o uvedení výrobce.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Všechny požární klapky jsou s lokálním spouštěním od tepelné pojistky a dálkovým elektromagnetickým spouštěním. Natahování klapky je ruční. Výrobce Mandík, a.s. Výjimkou je 10 ks požárních klapky se servopohonem, BF230-T se signalizací. Výrobce Mandík, a.s.

S pozdravem

v z. Mgr. Ondřej Pavelka
zástupce ředitelky odboru obchodního
podepsáno elektronicky

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního