

FP2084

FR2064

FR2064

Kontrolní
místnost

EPS

EPS

EPS

Dřpakovač č.1

Dřpakovač č.2

Požární smyčka č.2

Dřruh zvonků č.2

1 PP

2S08

02034 02033 02032

02025 02026 02027 02028 02029 02030 02031

1 NP

2S07

02024 02023 02022 02021 02020 02019

2S05 2S06

02014 02015 02016 02017 č.2 02018

2S03 2S04

02013 02012 02011 02010 02009 02008

2S01 2S02

02001 02002 02003 02004 02005 02006 02007

LEGENDA EPS


- Tlačítkový hlásič
- Teplotní hlásič
- Opticko kouřový hlásič
- Požární zvoněk
- Zonová monitorovací jednotka
- Ústředna EPS
- Izolátor hlásičové linky
- Vstupní/výstupní modul

Kabel hlásičové linky

Kabel s funkční schopností při požáru

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ K 10/2022

odp. projektant	Ing. R. Pavlínek	zakázkové číslo	RB/22/0206
vpracoval	Bc. Pavel Suchý	stupeň	DSPS
kreslil	Bc. Pavel Suchý	formát	A3
datum	10/2022	měřitko	-
investor:	ČNB Praha, Na Příkopě 28, Praha 1		
objekt:	ČNB Brno, Rooseveltova 18, Brno		



SECURITY
TECHNOLOGIES

BLOKOVÉ SCHÉMA EPS - SMYČKA Č.2

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

výkřes číslo

EPS/014