



LEGENDA:

znáčka	název
KK DN	KULOVÝ KOKHOUT DN
VV DN	VYPHUSTECÍ VENTIL DN
ZV DN	ZPĚTNÝ VENTIL DN
UV DN	UZAVÍRACÍ VENTIL DN
PV DN/PN	POJISTNÝ VENTIL DN/PN
RRUV DN/PN	RUČNÍ REGULÁČNÍ A UZAVÍRACÍ VENTIL DN/PN S MĚŘENÍM TLAKU, PRŮTOKU, A VYPHUSTĚNÍM - 1A (STAD, STAF) - 1A (STAD, STAF)
RRUV DN/PN	RUČNÍ REGULÁČNÍ A UZAVÍRACÍ VENTIL DN/PN
RRUV DN/PN	RUČNÍ REGULÁČNÍ VENTIL DN/PN
UK DN/PN	UZAVÍRACÍ KLAPKA DN/PN
OK DN/PN	GRUNDOVÝ KOMPENZÁTOR DN/PN
F DN/PN	FILTR DN/PN
P DN/PN	PŘÍRUBA DN/PN
R DN/DN	TRJICOVNÝ REGULÁČNÍ VENTIL S EL. PŮHONEM
	PŘECHOD DN/DN
	TEPLOMĚR MÍSTNÍ
	MANOMETR MÍSTNÍ
	PRŮTOKOMĚR
	DÁLKOVÉ MĚŘENÍ TEPLoty
	DÁLKOVÉ MĚŘENÍ TLAKU
	HLEDÁČ PRŮTOKU
	DÁLKOVÉ MĚŘENÍ PRŮTOKU

LEGENDA ZNAČENÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH PRVKŮ

OX 1	MĚŘÍCÍ TEPLA
UKX 2.2	UZAVÍRACÍ KLAPKA
M V.1	OBĚHOVÉ ČERPADLO (VÝMĚNÍK V.1)
PX 1.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO
IX 1	TEPLOTNÍ ČIDLO DO SYSTÉMU MoR

NÁVRH - TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA CH2		
stavba:	± 0,00 = 196,230 m.n.m. vškový systém Jstara, součrtnicový systém JTSK REKONSTRUKCE BUDOV ÚSTŘEDÍ ČNB NA PŘÍKOPĚ 28, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1	číslo kopie:
koordinátor a dodavatel projektových prací DSPS:	zpracovatel dílčí části DSPS:	DMS spol. s r.o. Užibovské 1 150 00 Praha 9 tel. 02 66106366 E-mail: dms@dmz.cz
HELIKA akciová společnost IČO 00110408 BEHAVŮVCH 65, PŘÍKOP 4, 159 00 PRAHA 9 TEL: 02810 97 111 FAX: 02810 97 300	DMS spol. s r.o. Užibovské 1 150 00 Praha 9 tel. 02 66106366 E-mail: dms@dmz.cz	Druh dokumentace: DSPS-AKTUALIZACE vývoj základního projektu stavby etapa: II. etapa konečná podoba výhledů a detailů průběh při koordinaci výhledů č. základny: 41.321a
zodpovědný projektant:	vypracoval:	mřířko:
50, PS, OUD:	PS02-VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE	
číslo přílohy:	příloha č.12 smlouvy	datum: 4./2014 počet listů: 10x A4 číslo přílohy:
		1.01a