

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 9. ledna 2024
Č. j.: 2024/003641/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dochlazení budovy ústředí ČNB“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1:

*„Dobrý den,
Prosíme o sdělení teplotního spádu topné vody pro fan-coily.“*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel k předmětnému dotazu uvádí, že v příloze č. 1 návrhu smlouvy – „Projektová dokumentace“, v části označené jako „E Dokladová část“, v dokumentu „DOCHLAZENÍ DVZ DOKLAD PENB SOUHRN 20230205“, který obsahuje stanovení energetické náročnosti budovy, je uvedena klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů pro vytápění kategorie „E“.

Topné registry nově instalovaných FCU budou připojeny na stávající rozvody ÚT, jak vyplývá z technických zpráv jednotlivých dílčích plnění.

Pro budovy energetické třídy „E“ je standardem ekvitermní regulace topné vody s teplotním spádem 80/60°C při standardní výpočtové teplotě (tj. i pro budovu ústředí ČNB).

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky