



Legenda 1.NP	
číslo	místnost
101	KLIENTI
103a	POKLADNA - KLIENT
103b	POKLADNA - KLIENT
104a	POKLADNA - KLIENT
104b	POKLADNA - KLIENT
106a	ČEKÁRNA - KLIENT
106b	POKLADNA - KLIENT
107a	ČEKÁRNA - KLIENT
107b	POKLADNA - KLIENT
108	DOTAČNÍ BOX
109	DOTAČNÍ BOX
110	HYDRAULICKÁ PLOŠINA PRO AUTA
110a	VJEZD DO PODZEMNÍ GARÁŽE
111	SCHODIŠTĚ DO 1.PP A 2.PP
112	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
	a) CHODBA
	b) PŘEDSÍŇKA
	c) KABINA WC
	d) KABINA WC
	e) PŘEDSÍŇKA
	f) UKLIDOVÁ KOMORA
	g) INSTALAČNÍ ŠACHTA
113	SCHODIŠTĚ
114a	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114b	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114c	SCHODIŠTĚ A MANIPULAČNÍ PROSTOR
114d	SKLAD
115	NÁKLADNÍ VÝTAH 1000 kg
116	CHODBA VELKÝCH VÝPLAT
117	STROJOVNA HYDR. PLOŠIN
118	VSTUP DO BYTŮ
119	SCHODIŠTĚ BYTŮ
120	NÁDOBY NA ODPADKY
121	OSOBNÍ VÝTAH ÚT 630 kg
122	ODSAVAČE DRCENÝCH BANKOVEK
123	ODSAVAČE DRCENÝCH BANKOVEK

Čidlo teploty a CO v prostoru (T12.30.1, Q12.30.1)  
–umístěné vedle sebe na stěně 1,8 m nad  
podlahou. Kabel veden shora průvrtem z tech.  
mezipatra.

Světelná tabule a houkačka  
(HA12.71, HL12.71)  
– umístěno nad vjezdem do boxu.  
Kabel veden shora průvrtem z tech. mezipatra.

Světelná tabule a houkačka  
(HA12.72, HL12.72)  
– umístěno nad vjezdem do boxu  
Kabel veden shora průvrtem z tech. mezipatra.

Trasa z 2.PP do 1.P  
(souběžně s potrubím CHL)

Čidlo teploty a CO v prostoru (T12.30.2, Q12.30.2)  
–umístěné vedle sebe na stěně 1,8 m nad  
podlahou. Kabel veden shora průvrtem z tech.  
mezipatra.

LEGENDA MaR (BMS)

- PC PRACOVNÍSTĚ (VIZUALIZACE BMS)
- ROZVADĚČ MaR – PODCENTRÁLA BMS
- NÁPOJNÝ BOD MaR (BMS) – KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ, KRABICE
- POŽÁRNÍ Klapka
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – NOVÁ
- KABELOVÁ TRASA (ŽLAB) – STÁVAJÍCÍ
- ODBOČKA Z KABELOVÉ TRASY
- STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ/PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ

Vypracoval:	Ing. Tomáš Lasek	HAP:	Ing.	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Kreslil:	Ing. Tomáš Lasek	Zodp. projektant:	Ing. L. Mezulánik	<div> ELMA - MaR, s.r.o. Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany tel.: 543 423 011, fax: 543 423 016 info@elma-mar.cz, www.elma-mar.cz</div>	
Kontroloval:	Ing. L. Mezulánik				
Obec:	Brno-Město	Místo:	ČNB Brno, Rooseveltova 20		
Investor:	Česká národní banka, Sekce správní, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČ: 48136450			Formát: A3	
<div>Název stavby: <b>Výměna VZT 4/2 v budově ČNB, Rooseveltova 20, Brno</b></div> <div>Část: D.1.4.5 Měření a regulace D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika</div> <div><b>PŮDORYS 1.NP - DOTAČNÍ BOXY</b></div>				Datum:	12/2022
				Stupeň:	DPS
				Číslo zakázky:	2153/22P
				Revize:	0
				Měřítko:	číslo v.
				<b>1:100</b>	<b>101</b>