

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
Jeřábkova 4, 602 00 Brno**

Číslo jednací: KHSJM 28765/2023/BM/HP
Spis. značka: S-KHSJM 28763/2023
Č. j. odesílatele:
Vyřizuje: Hana Löwová.
Tel.: 543 516 818, 778 706 503
E-mail: hana.lowova@khsbrno.cz
Pracoviště: Pellicova 29/31, Brno

**Pan
Jiří Dušek
Zbýšov 214
683 52 Křenovice**

V Brně, dne: 17. 5. 2023

**Brno, Rooseveltova 419/20 – „Výměna VZT 4/2 v budově České národní banky, pobočka Brno “
– závazné stanovisko pro stavební řízení**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení podané dne 26. 4. 2023 panem Jiřím Duškem, Zbýšov 214, 683 52 Křenovice (dále jen „žadatel“), jako zplnomocněného zástupce stavebníka – Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, **toto**

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů KHS JmK se stavebním řízením pro stavbu „**Výměna VZT 4/2 v budově České národní banky, pobočka Brno**“ na ulici **Rooseveltova 419/20, 602 00 Brno**

s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :


Podáním ze dne 26. 4. 2023 předložil pan Jiří Dušek, Zbýšov 214, 683 52 Křenovice, jako zplnomocněný zástupce stavebníka – Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha 1, žádost o závazné stanovisko k výše uvedené stavbě, která byla zaevidována pod číslem jednacím KHSJM 28765/2023/BM/HPa je vedena ve spise sp. značka S-KHSJM 28763/2023.

Předložená PD řeší výměnu dvou stávajících centrálních VZT jednotek pro větrání trezorů v prostorách 3.PP a 4.PP a jejich sloučení do jednoho společného zařízení s doplněním chlazení trezorů.

Dále bude provedena výměna dvou stávajících VZT jednotek pro větrání dotačních boxů v 1.NP a jejich sloučení do jedné společné VZT jednotky. Budou provedeny drobně stavební úpravy v rámci výměny technologie s minimálním zásahem do okolních konstrukcí.

Nová VZT jednotka bude umístěna ve stávající strojovně VZT ve 2.PP. Stávající páteřní VZT potrubí pro sání a výfuk vzduchu zůstane zachováno.. Úpravy budou provedeny ve strojovně VZT a ve 3.PP a 4.PP.

Větrání dotačních boxů bude nově jednou centrální VZT jednotkou umístěnou ve 3.NP.



MUDr. Barbara Gazdíková
vedoucí oddělení
hygieny práce
pracoviště Brno

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
-17-

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS JmK, odd. HP (spis)